

**Registrul întreruperilor în livrarea gazelor naturale consumatorilor finali
în filiala "Fălești-gaz" pentru trim.I, a.2024**

Nr. d/o	Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune (înaltă P1 / medie PM / joasă PJ)	Data întreruperii	Ora întreruperii	Ora restabilirii serviciului	Durata întreruperii			Numărul locurilor de consum, afectate de întrerupere (NGI)			Cauza întreruperii		
								OST	OSD	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programat/ Neprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată
	1	2	3	4	5	6	6'	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Fălești	or.Fălești	str.Moldovei, 12, ap.27	PJ	23.01.2024	8:30	9:40		70 min	70 min	12		12	P		Racordarea la rețea
2	Fălești	or.Fălești	str.Victoriei, 3, ap.27	PJ	30.01.2024	8:30	10:00		90 min	90 min	6		6	P		Racordarea la rețea în bloc locativ
3	Fălești	or.Fălești	str.Bălțului, 13, ap.12	PJ	18.03.2024	9:30	10:30		60 min	60 min	7		7	P		Racordarea la rețea în bloc locativ
4	Fălești	or.Fălești	str.M.Costin, 13	PM	30.03.2024	10:56	17:40		404 min	404 min	480		480	N	AT	În urma executării lucrărilor de terasament, fără coordonare cu OSD, a fost deteriorat gazoductul subteran de presiune medie PE Ø110 mm. S-a reparat conducta de gaze și s-a restabilit alimentarea cu gaze naturale după localizarea și lichidarea incidentului