

**Registrul întreruperilor în livrarea gazelor naturale consumatorilor finali
în sucursala "Fălești-gaz" pentru trim.II, a.2025**

Nr. d/o	Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune (înaltă PÎ / medie PM / joasă PJ)	Data întreruperii	Ora întreruperii	Ora restabilirii serviciului	Durata întreruperii			Numărul locurilor de consum, afectate de întrerupere (NCi)			Cauza întreruperii		
								OST	OSD	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programat/ Neprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată
	1	2	3	4	5	6	6'	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Fălești	or.Fălești	str.Victoriei, 9, ap.19	PJ	16.04.2025	8:30	10:15		105 min	105 min	8		8	P		Racordarea la rețea în bloc locativ
2	Fălești	or.Fălești	str.Ștefan cel Mare, 58, ap.5	PJ	23.05.2025	8:30	9:50		80 min	80 min	12		12	P		Deconectare prin sudura conform cererii
3	Fălești	or.Fălești	str.Bălțului, 15	PJ	17.06.2025	8:30	12:50		260 min	260 min	20		20	P		Reamplasare gazoduct conform cererii
4	Fălești	s.Hiliuți	PRG nr.1	PJ	24.06.2025	10:28	19:50		562 min	562 min	28		28	N	AT	A fost deteriorat gazoductul din PE de presiune joasă în timpul lucrărilor de forare efectuate de SRL „Net-Sistem”. S-au petrecut lucrări de reparație a conductei de gaz de presiune joasă și demararea repetată a gazelor consumatorilor.