

Tabelul 1

**Registrul întreruperilor în livrarea gazelor naturale consumatorilor finali
în sucursala „Făleşti-gaz” pentru trim.II, a.2026**

Nr	Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune (înaltă P / medie PM / joasă PJ)	Data întreruperii	Ora întreruperii	Ora restabilirii serviciului	Durata întreruperii			Numărul locurilor de consum, afectate de întrerupere (NCi)			Cauza întreruperii		
								OST	OSD	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programat/ Neprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată
	1	2	3	4	5	6	6'	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Făleşti	sat.Răuțel	PRG nr.9, PRG nr.10	PJ	01.04.2026	9:00	11:00		120	120	42		42	P		Încercarea la etanșeitate a rețelelor exterioare
2	Făleşti	sat.Răuțel	PRG nr.11, PRG nr.13, PRG nr.14	PJ	06.04.2026	9:00	13:00		240	240	39		39	P		Încercarea la etanșeitate a rețelelor interioare
3	Făleşti	sat.Răuțel	PRG nr.17, PRG nr.18	PJ	04.05.2026	9:00	14:00		300	300	32		32	P		Încercarea la etanșeitate a rețelelor exterioare
4	Făleşti	sat.Răuțel	PRG nr.22, PRG nr.23, PRG nr.25, PRG nr.26	PJ	11.05.2026	9:00	14:00		300	300	59		59	P		Încercarea la etanșeitate a rețelelor interioare
5	Făleşti	sat.Răuțel	PRG nr.27, PRG nr.27a, PRG nr.29, PRG nr.30	PJ	18.05.2026	9:00	14:00		300	300	74		74	P		Încercarea la etanșeitate a rețelelor interioare
6	Făleşti	sat.Răuțel	PRG nr.34, PRG nr.21, PRG nr.32	PJ	25.05.2026	9:30	14:00		270	270	97		97	P		Încercarea la etanșeitate a rețelelor interioare
7	Făleşti	sat.Pîrlița	PRG nr.15	PM	26.06.2026	9:00	11:00		120	120	5		5	P		Înlocuirea dispozitivului de închidere d50
8	Făleşti	sat.Pîrlița	PRG nr.9, PRG nr.12	PJ	01.06.2026	9:00	11:00		120	120	24		24	P		Încercarea la etanșeitate a rețelelor exterioare
9	Făleşti	sat.Răuțel	PRG nr.37, SRL „Anvarcom”	PJ	02.06.2026	8:45	10:15		90	90	1		1	P		Încercarea la etanșeitate a rețelelor exterioare
10	Făleşti	sat.Pîrlița	PRG nr.13, PRG nr.14, PRG nr.15	PJ	08.06.2026	9:00	11:00		120	120	35		35	P		Încercarea la etanșeitate a rețelelor exterioare
11	Făleşti	sat.Pîrlița	PRG nr.7	PM	09.06.2026	9:00	10:00		60	60	34		34	p		Înlocuirea dispozitivului de închidere d50
12	Făleşti	sat.Pîrlița	PRG nr.26	PM	09.06.2026	9:00	10:00		60	60	2		2	p		Înlocuirea dispozitivului de închidere d50
13	Făleşti	sat.Pîrlița	PRG nr.18, PRG nr.19, PRG nr.22	PJ	15.06.2026	9:00	12:00		180	180	25		25	P		Încercarea la etanșeitate a rețelelor exterioare
14	Făleşti	sat.Pîrlița	PRG nr.28, PRG nr.41, PRG nr.42	PJ	22.06.2026	9:00	12:00		180	180	59		59	P		Încercarea la etanșeitate a rețelelor exterioare