Anexa
la Regulamentul privind calitatea serviciilor de
transport și de distribuție a gazelor naturale aprobat
prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE
nr.422/2019 din 22.11.2019

Tabelul 1

Registrul întreruperilor în livrarea gazelor naturale consumatorilor finali în sucursala "Sîngerei-gaz" pentru trim.III, a.2026

№	Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune (înaltă PÎ / medie PM / joasă PJ)	Data întreruperii	Ora întreruperii	Ora restabilirii serviciului	Durata întreruperii			Numărul locurilor de consum, afectate de întrerupere (NCi)			Cauza întreruperii		
								OST	OSD	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programat/ Neprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată
	1	2	3	4	5	6	6'	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Sîngerei	or.Biruința	OSD, PRG-16, str.C.Stamati, 9, col.3, 4	PJ	03.07.26	10:00	14:00		240	240	10	0	10	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului de presiune joasă de la PRG-16, str.C.Stamati, 9, col.3, 4. L=120 m
2	Sîngerei	sat.Coșcodeni	OSD, PRG-18	PJ	09.07.26	9:25	13:25		240	240	8	0	8	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului de presiune joasă de la PRG-18. L=2146 m
3	Sîngerei	sat.Coșcodeni	OSD, PRG-21	PJ	14.07.2026	9:20	13:20		240	240	40	0	40	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului de presiune joasă de la PRG-21. L=2596 m
4	Sîngerei	sat.Dobrogea Veche	OSD, PRG-7	PJ	21.07.26	9:20	13:20		240	240	27	0	27	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului de presiune joasă de la PRG-7. L=822 m
5	Sîngerei	sat.Sîngereii Noi	OSD, PRG-27	PJ	29.07.26	10:00	14:00		240	240	16	0	16	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului de presiune joasă de la PRG-27. L=790 m
6	Sîngerei	or.Biruința	OSD, PRG-17, str.C.Stamati, 7, col.1, 2	PJ	05.08.26	10:00	14:00		240	240	7	0	7	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului de presiune joasă de la PRG-17, str.C.Stamati, 7, col.1, 2. L=125 m
7	Sîngerei	sat.Trifănești	OSD, PRG-1	PJ	07.08.26	10:00	14:00		240	240	13	0	13	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului de presiune joasă de la PRG-1. L=1389 m
8	Sîngerei	sat.Mîndrestii Noi	OSD, PRG-1	PJ	11.08.26	10:00	14:00		240	240	41	0	41	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului de presiune joasă de la PRG-1. L=1899 m
9	Sîngerei	sat.Dobrogea Veche	OSD, PRG-4	PJ	19.08.26	10:00	14:00		240	240	47	0	47	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului de presiune joasă de la PRG-4. L=1235 m
10	Sîngerei	sat.Trifănești-sat.Rădoaia-sat.Izvoare	OSD,Gazoduct de presiune înaltă	PÎ	21.08.2026-22.08.2026	9:15	9:15		1440	1440	111	6	117	P		Verificarea la presiune de control a gazoductului de presiune înaltă. L=8500 m
11	Sîngerei	sat.Biliceni Vechi	OSD, PRG-2	PJ	25.08.26	9:15	13:15		240	240	19	0	19	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului de presiune joasă de la PRG-2. L=697 m
12	Sîngerei	sat.Biliceni Vechi	OSD, PRG-2	PM	25.08.26	9:15	15:15		360	360	19	0	19	P		Schimbarea PRG-2 conform planului de investiții

№	Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune (înaltă PÎ / medie PM / joasă PJ)	Data întreruperii	Ora întreruperii	Ora restabilirii serviciului	Durata întreruperii			Numărul locurilor de consum, afectate de întrerupere (NCi)			Cauza întreruperii		
								OST	OSD	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programat/ Neprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată
	1	2	3	4	5	6	6'	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13	Sîngerei	or.Biruința	OSD, PRG-17, str.C.Stamati, 7, col.3, 4	PJ	03.09.26	9:30	13:30		240	240	7	0	7	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului de presiune joasă de la PRG-17, str C.Stamati, 7, col.3, 4. L=127 m
14	Sîngerei	sat.Bilicenii Noi	OSD, PRG-1	PJ	07.09.26	9:15	13:15		240	240	22	0	22	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului de presiune joasă de la PRG-1. L=858 m
15	Sîngerei	sat.Bilicenii Noi	OSD, PRG-7	PJ	07.09.26	9:15	13:15		240	240	8	0	8	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului de presiune joasă de la PRG-7. L=724 m
16	Sîngerei	sat.Bilicenii Vechi	OSD, PRG-15	PM	15.09.26	8:30	14:30		360	360	21	0	21	P		Schimbarea PRG-15 conform planului de investiții
17	Sîngerei	sat.Coșcodeni	OSD, PRG-7	PM	29.09.26	9:15	15:15		360	360	15	0	15	P		Schimbarea PRG-7 conform planului de investiții
18	Sîngerei	sat.Coșcodeni	OSD, PRG-16	PM	30.09.26	9:15	15:15		360	360	15	0	15	P		Schimbarea PRG-16 conform planului de investiții
19	Sîngerei	sat.Sîngereii Noi	OSD, PRG-43	PJ	30.09.26	10:00	14:00		240	240	31	0	31	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului de presiune joasă de la PRG-43. L=1389 m