

Tabelul 1

**Registrul întreruperilor în livrarea gazelor naturale consumatorilor finali
în filiala „Fălești-gaz” pentru trim.III, a.2022**

Nr d/o	Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune (înaltă PÎ / medie PM / joasă PJ)	Data întreruperii	Ora întreruperii	Durata întreruperii			Numărul locurilor de consum, afectate de întrerupere (NCI)			Cauza întreruperii		
							OST	OSD	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programat/ Noprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Fălești	or.Fălești	PRG 9, PRG 11, PRG12	PJ	7/4/2022	8:30		70 min	70 min	56		56	P		Încercarea la etanșeitate a rețelelor exterioare
2	Fălești	or.Fălești	PRG 13, PRG 55	PJ	7/11/2022	8:30		90 min	90 min	92		92	P		Încercarea la etanșeitate a rețelelor exterioare
3	Fălești	or.Fălești	str.31 August, 24	PJ	7/15/2022	9:30		60 min	60 min	57		57	P		Încercarea la etanșeitate a rețelelor interioare
4	Fălești	or.Fălești	PRG 14, PRG17, PRG 18, PRG 39	PJ	8/1/2022	8:30		70 min	70 min	288		288	P		Încercarea la etanșeitate a rețelelor exterioare
5	Fălești	or.Fălești	str.Cartierul Victoriei, 2/9	PJ	8/4/2022	9:30		70 min	70 min	5		5	P		Racordarea la rețea în bloc locativ
6	Fălești	or.Fălești	PRG 23, PRG 24, PRG 25	PJ	8/8/2022	10:00		70 min	70 min	80		80	P		Încercarea la etanșeitate a rețelelor exterioare
7	Fălești	or.Fălești	PRG 26, PRG 27, PRG 53	PJ	8/15/2022	8:30		60 min	60 min	83		83	P		Încercarea la etanșeitate a rețelelor exterioare
8	Fălești	or.Fălești	str.Bălțului, 13/1. ap.15	PJ	8/16/2022	9:30		60 min	60 min	6		6	P		Racordarea la rețea în bloc locativ
9	Fălești	or.Fălești	PRG 48	PJ	8/22/2022	11:30		30 min	30 min	53		53	P		Încercarea la etanșeitate a rețelelor exterioare
10	Fălești	or.Fălești	str.Bălțului, 15	PJ	8/31/2022	9:30		150 min	150 min	56		56	P		Încercarea la etanșeitate a rețelelor interioare