

**Registrul întreruperilor în livrarea gazelor naturale consumatorilor finali  
în filiala „Fălești-gaz” pentru trim.II, a.2023**

Nr d/o	Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune (înaltă PÎ / medie PM / joasă PJ)	Data întreruperii	Ora întreruperii	Durata întreruperii			Numărul locurilor de consum, afectate de întrerupere (NCi)			Cauza întreruperii		
							OST	OSD	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programat/ Neprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Fălești	s.Popovca	PRG 10	PJ	4/4/2023	8:30		70 min	70 min	32		32	P		Încercarea la etanșeitate a gazoductului
2	Fălești	or.Fălești	str.Victoriei, 11	PJ	4/5/2023	8:30		90 min	90 min	81		81	P		Încercarea la etanșeitate a gazoductului
3	Fălești	or.Fălești	str.M.Eminescu, 43/A, ap.42	PJ	4/19/2023	9:30		90 min	90 min	8		8	P		Racordarea la rețea
4	Fălești	or.Fălești	str.Șt.cel Mare, 3/3	PJ	5/3/2023	9:00		60 min	60 min	7		7	P		Racordarea la rețea
5	Fălești	sat.Pîrlița	PRG 16, PRG 24, PRG 29	PJ	5/2/2023	9:30		60 min	60 min	26		26	P		Încercarea la etanșeitate a gazoductului
6	Fălești	or.Fălești	str.Cart.Victoriei, 13	PJ	5/5/2023	9:00		180 min	180 min	20		20	P		Încercarea la etanșeitate a rețelelor interioare
7	Fălești	sat.Pîrlița	PRG 32, PRG1, PRG2, PRG3	PJ	5/16/2023	9:00		300 min	300 min	61		61	P		Încercarea la etanșeitate a rețelelor exterioare
8	Fălești	or.Fălești	str.Șt.cel Mare, 2/A, ap.10	PJ	5/17/2023	9:00		90 min	90 min	5		5	P		Racordarea la rețea
9	Fălești	sat.Pîrlița	PRG 4, PRG 5, PRG 21	PJ	5/18/2023	9:30		270 min	270 min	50		50	P		Încercarea la etanșeitate a rețelelor exterioare
10	Fălești	sat.Pîrlița	spre PRG 6	PM	5/22/2023	9:00		60 min	61 min	1		1	P		Schimbarea dispozitivului de închidere
11	Fălești	sat.Pîrlița	PRG 2	PM	5/29/2023	8:45		90 min	90 min	19		19	P		Schimbarea dispozitivului de închidere
12	Fălești	sat.Pîrlița	PRG 20, PRG 8, PRG11	PJ	6/1/2023	9:00		120 min	120 min	56		56	P		Încercarea la etanșeitate a rețelelor exterioare
13	Fălești	sat.Pîrlița	PRG 16	PM	05.06 2023	9:00		60 min	60 min	3		3	P		Schimbarea dispozitivului de închidere
14	Fălești	sat.Pîrlița	PRG 5	PM	08.06 2023	9:00		60 min	60 min	17		17	P		Schimbarea dispozitivului de închidere

Nr d/o	Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune (înaltă PÎ / medie PM / joasă PJ)	Data întreruperii	Ora întreruperii	Durata întreruperii			Numărul locurilor de consum, afectate de întrerupere (NCi)			Cauza întreruperii		
							OST	OSD	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programat/ Noprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
15	Fălești	or.Fălești	str.Șt.cel Mare, 58	PJ	12.06 2023	9:00		190 min	190 min	49		49	P		Încercarea la etanșeitate a rețelelor interioare
16	Fălești	sat.Mărăndeni	PRG 22, PRG 20	PJ	6/14/2023	9:00		120 min	120 min	38		38	P		Încercarea la etanșeitate a rețelelor exterioare
17	Fălești	or.Fălești	str.Șt.cel Mare, 4/D, ap.22	PJ	6/15/2023	9:00		90 min	90 min	6		6	P		Racordarea la rețea
18	Fălești	sat.Popovca	PRG 4	PM	6/15/2023	9:00		120 min	120 min	13		13	P		Schimbarea dispozitivului de închidere
19	Fălești	or.Fălești	str.31 August, 24	PJ	6/19/2023	9:00		135 min	135 min	57		57	P		Încercarea la etanșeitate a rețelelor interioare
20	Fălești	sat.Egorovca	sat.Egorovca	PM	6/20/2023	21:05		810 min	810 min	103		103	N	AT	A fost deteriorat gazoductului subteran din PE d 63 mm, ca rezultat al efectuării lucrărilor de terasament fără coordonarea cu OSD. S-a produs reparația conductei de gaze de presiune medie și restabilirea alimentării cu gaze după localizarea și lichidarea incidentului
21	Fălești	or.Fălești	PRG 28, PRG 29, PRG 15, PRG 21	PJ	6/20/2023	9:00		255 min	255 min	209		209	P		Încercarea la etanșeitate a rețelelor interioare
22	Fălești	sat.Popovca	PRG 12	PM	6/22/2023	9:00		60 min	60 min	5		5	P		Schimbarea dispozitivului de închidere
23	Fălești	sat.Răuțel	PRG 28	PM	6/26/2023	9:00		90 min	90 min	25		25	P		Schimbarea dispozitivului de închidere
24	Fălești	or.Fălești	PRG 16, PRG 43, PRG 37	PJ	6/29/2023	9:00		270 min	270 min	122		122	P		Încercarea la etanșeitate a rețelelor exterioare