

**Registrul întreruperilor în livrarea gazelor naturale consumatorilor finali
în filiala "Glodeni-gaz" pentru trim.II, a.2023**

Nr. d/o	Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune (înaltă P1 / medie PM / joasă PJ)	Data întreruperii	Ora întreruperii	Durata întreruperii			Numărul locurilor de consum, afectate de întrerupere (NC)			Cauza întreruperii		
							OST	OSD	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programat/ Neprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Glodeni	or.Glodeni	Gazoduct interior str.Decebal, 59/2	PJ	4/20/2023	8:35		405 min	405 min	15		15	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului interior
2	Glodeni	s.Limbenii Vechi	Gazoduct de presiune medie către grădinița de copii	PM	4/28/2023	9:05		435 min	435 min	4	1	5	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului
3	Glodeni	s.Limbenii Vechi	Gazoduct de presiune medie către sectorul cu PRGI	PM	5/19/2023	8:55		415 min	415 min	9		9	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului
4	Glodeni	or.Glodeni	Gazoduct interior str.Decebal, 53/1	PM	5/25/2023	8:45		280 min	280 min	20		20	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului interior
5	Glodeni	or.Glodeni	Gazoduct de presiune medie SRG-Fabrica de Zahăr-Fabrica de Pâine	PM	15.06.2023	8:30		490 min	490 min	46	3	49	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului