

**Registrul întreruperilor în livrarea gazelor naturale consumatorilor finali
în filiala „Fălești-gaz” pentru trim.III, a.2023**

Nr d/o	Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune (înaltă Pİ / medie PM / joasă PJ)	Data întreruperii	Ora întreruperii	Ora restabilirii serviciului	Durata întreruperii			Numărul locurilor de consum, afectate de întrerupere (NCI)			Cauza întreruperii		
								OST	OSD	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programat/ Noprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată
1	2	3	4	5	6	6'	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Fălești	sat.Pîrlița	PRG-30	PM	02.07.2023	9:00	10:00		60 min	60 min	6		6	P		Schimbarea dispozitivului de închidere
2	Fălești	or.Fălești	PRG-39	PM	05.07.2023	9:00	13:15		255 min	255 min	136		136	P		Schimbarea PRG conform planului de investiții
3	Fălești	or.Fălești	str.Bălțului, 14	PJ	05.07.2023	9:00	13:15		255 min	255 min	56		56	P		Încercarea la etanșitate a rețelelor interioare
4	Fălești	sat.Răuțel	PRG-18	PJ	10.07.2023	9:00	13:15		255 min	255 min	41		41	P		Schimbarea PRG conform planului de investiții
5	Fălești	or.Fălești	PRG-33,PRG-38, PRG-37	PJ	11.07.2023	9:00	14:15		315 min	315 min	286		286	P		Încercarea la etanșitate a rețelelor interioare
6	Fălești	or.Fălești	str.M.Eminescu, 45, ap.43	PJ	18.07.2023	9:00	12:00		180 min	180 min	5		5	P		Racordarea la rețea
7	Fălești	or.Fălești	str.Moldovei, 2, ap.13	PJ	19.07.2023	9:00	11:00		120 min	120 min	6		6	P		Racordarea la rețea
8	Fălești	or.Fălești	str.Bălțului, 13/1, ap.15	PJ	20.07.2023	9:00	10:30		90 min	90 min	3		3	P		Racordarea la rețea
9	Fălești	sat.Egorovca	sat.Egorovca	PM	20.07.2023	15:30	18:40		190 min	190 min	97	2	99	N	AT	În urma executării lucrărilor de terasament, fără coordonare cu OSD, a fost deteriorat gazoductul subteran de presiune medie PE Ø75 mm. S-a reparat conducta de gaze și s-a restabilit alimentarea cu gaze naturale după localizarea și lichidarea incidentului
10	Fălești	sat.Egorovca	sat.Egorovca	PM	24.07.2023	18:45	22:05		200 min	200 min	45		45	N	AT	A fost deteriorat gazoductului subteran din PE Ø90 mm, ca rezultat al efectuării lucrărilor de terasament fără coordonarea cu OSD. A fost efectuată reparația conductei de gaze și restabilirea alimentării cu gaze a consumatorilor

Nr d/o	Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune (înaltă Pİ / medie PM / joasă PJ)	Data întreruperii	Ora întreruperii	Ora restabilirii serviciului	Durata întreruperii			Numărul locurilor de consum, afectate de întrerupere (NG)			Cauza întreruperii		
								OST	OSD	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programat/ Neprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată
	1	2	3	4	5	6	6'	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11	Fălești	or.Fălești	PRG-15	PM	24.07 2023	9:00	14:15		315 min	315 min	97		97	P		Schimbarea PRG conform planului de investiții
12	Fălești	or.Fălești	PRG-40, PRG-35	PJ	07.08 2023	9:00	14:30		330 min	330 min	247		247	P		Încercarea la etanșitate a rețelelor interioare
13	Fălești	or.Fălești	PRG-9	PM	08.08 2023	9:00	14:00		300 min	300 min	47		47	P		Schimbarea PRG conform planului de investiții
14	Fălești	sat.Răuțel	PRG-1	PM	14.08 2023	9:00	14:00		300 min	300 min	51		51	P		Schimbarea PRG conform planului de investiții
15	Fălești	or.Fălești	str.Bălțului, 17, ap.26	PJ	18.08 2023	9:00	10:00		60 min	60 min	3		3	P		Racordarea la rețea
16	Fălești	sat.Egorovca	sat.Egorovca	PM	23.08 2023	14:05	19:35		330 min	330 min	101	2	103	N	AT	A fost deteriorat gazoductul subteran de presiune medie din PE Ø50 mm, în urma efectuării lucrărilor de terasament. A fost reparat tronsonul de gazoduct deteriorat și s-a efectuat livrarea repetată a gazelor naturale consumatorilor
17	Fălești	sat.Pîrlița	PRG-34	PM	04.09 2023	9:00	14:00		300 min	300 min	8		8	P		Schimbarea PRG conform planului de investiții
18	Fălești	or.Fălești	str.T.Ciorbă, 3	PM	15.09 2023	14:35	21:05		390 min	390 min	77		77	N	AT	Gazoductul suprateran de presiune medie Ø57 mm a fost deteriorat de către o unitate de transport. A fost efectuată reparația conductei de gaze și restabilirea alimentării cu gaze a consumatorilor