

**Registrul întreruperilor în livrarea gazelor naturale consumatorilor finali  
în filiala „Glodeni-gaz” pentru trim.III, a.2023**

Nr. d/o	Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune (înaltă PI / medie PM / joasă PJ)	Data întreruperii	Ora întreruperii	Ora Restabilirii serviciului	Durata întreruperii			Numărul locurilor de consum, afectate de întrerupere (NG)			Cauza întreruperii		
								OST	OSD	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programat/ Neprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată
	1	2	3	4	5	6	6'	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Glodeni	sat.Stîrcea	Gazoduct de presiune medie catre PRG-1	PM	12.07.2023	8:30	14:50		380 min	380 min	21	0	21	P		Reparația gazoductului
2	Glodeni	sat.Danu	Gazoduct de presiune joasa de la PRG-1	PJ	25.07.2023	22:40	11:45		785 min	785 min	2	0	2	N	CS	În urma condițiilor meteo nefavorabile cu vînt puternic și precipitații, un copac de nuc a căzut peste gazoductul suprateran de presiune joasă Ø50 mm. Ca rezultat, a fost încovoiat un pilon și a fost deplasat de pe trei piloni gazoductul în direcția căderii pomului. Din aceasta cauză, s-au deplasat și brașamentele, rupând filetul de intrare în robinetele de incendiu. Au fost efectuate lucrări de reparație a conductei de gaze de presiune joasă și restabilirea alimentării cu gaze naturale
3	Glodeni	or.Glodeni	Gazoduct de presiune joasa de la PRG-47	PJ	26.07.2023	05:30	16:35		665 min	665 min	0	2	2	N	CS	Din cauza vîntului puternic a căzut un arbore masiv de răchită peste gazoductul suprateran de presiune joasă cu Ø50 mm. Drept urmare, gazoductul a fost încovoiat și secționat în locul rostului transversal de sudură. A fost reparată conducta de gaze de presiune joasă și a fost efectuată livrarea repetată a gazelor
4	Glodeni	or.Glodeni	Gazoduct interior str.Decebal, 53/2	PM	10.08.2023	8:30	15:55		445 min	445 min	15		15	P		Reparația gazoductului de presiune medie
5	Glodeni	or.Glodeni	Gazoduct de presiune joasa de la PRG-3	PJ	17.08.2023	8:30	16:15		465 min	465 min	48	3	51	P		Schimbarea PRG conform planului de investiții
6	Glodeni	sat.Stîrcea	Gazoduct de presiune medie catre PRG-2 si PRG-3	PM	23.08.2023	8:35	16:05		450 min	450 min	73	2	75	P		Reparația gazoductului de presiune medie
7	Glodeni	or.Glodeni	Gazoduct de presiune medie catre PRG-72	PM	28.08.2023	8:30	11:00		150 min	150 min	0	1	1	P		Reparația gazoductului de presiune medie

Nr. d/o	Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune (înaltă PI / medie PM / joasă PJ)	Data întreruperii	Ora întreruperii	Ora Restabilirii serviciului	Durata întreruperii			Numărul locurilor de consum, afectate de întrerupere (NCI)			Cauza întreruperii		
								OST	OSD	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programat/ Neprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată
	1	2	3	4	5	6	6'	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	Glodeni	or.Glodeni	Gazoduct de presiune medie catre PRG-75	PM	28.08.2023	11:50	13:05		75 min	75 min	0	1	1	P		Reparația gazoductului de presiune medie
9	Glodeni	or.Glodeni	Gazoduct de presiune joasa de la PRG-42	PM	14.09.2023	8:30	16:05		455 min	455 min	46	0	46	P		Reparația gazoductului de presiune medie
10	Glodeni	or.Glodeni	Gazoduct de presiune joasa de la PRG-27	PJ	21.09.2023	8:35	16:20		465 min	465 min	20		20	P		Schimbarea PRG conform planului de investitii
11	Glodeni	or.Glodeni	Gazoduct de presiune medie către PRG-63	PM	21.09.2023	8:30	11:25		175 min	175 min	0	0	0	P		Reparația gazoductului de presiune medie
12	Glodeni	or.Glodeni	Gazoduct de presiune medie către PRG-58	PM	22.09.2023	8:40	11:40		180 min	180 min	0	0	0	P		Reparația gazoductului de presiune medie
13	Glodeni	or.Glodeni	Gazoduct interior str.Decebal, 55/1	PM	28.09.2023	8:40	11:55		195 min	195 min	20	0	20	P		Reparația gazoductului interior