

**Registrul întreruperilor în livrarea gazelor naturale consumatorilor finali  
în filiala „Sîngerei-gaz” pentru trim.III, a.2023**

Nr. d/o	Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune (înaltă Pî / medie PM / joasă PJ)	Data întreruperii	Ora întreruperii	Ora Restabilirii serviciului	Durata întreruperii			Numărul locurilor de consum, afectate de întrerupere (NCi)			Cauza întreruperii		
								OST	OSD	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programat/ Neprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată
	1	2	3	4	5	6	6'	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Sîngerei	sat.Biruința	OSD, PRG-2, str.Prieteniei, 15/A, col.2	PJ	06.07.23	10:00	14:00		240 min	240 min	12	0	12	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului de presiune joasă
2	Sîngerei	sat.Marinești	OSD, PRG-9	PJ	11.07.23	10:00	14:00		240 min	240 min	22	0	22	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului de presiune joasă
3	Sîngerei	sat.Biruința	OSD, PRG-9	PM	12.07.23	10:00	17:30		450 min	450 min	542	7	549	P		Schimbarea PRG-9, conform planului de investiții
4	Sîngerei	sat.Heciul Vechi	OSD, Gazoduct de presiune medie	PM	17.07.23	10:00	16:00		360 min	360 min	21	2	23	P		Verificare la presiune de control a gazoductului de presiune medie
5	Sîngerei	sat.Țiplețești	OSD, PRG-5	PJ	18.07.23	10:00	14:00		240 min	240 min	6	0	6	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului de presiune joasă
6	Sîngerei	sat.Țiplețești	OSD, PRG-7	PJ	25.07.23	10:00	14:00		240 min	240 min	32	0	32	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului de presiune joasă
7	Sîngerei	sat.Biruința	OSD, PRG-2, str.Prieteniei, 15/A, col.3	PJ	03.08.23	10:00	14:00		240 min	240 min	14	0	14	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului de presiune joasă
8	Sîngerei	sat.Mîndreștii Noi	OSD, PRG-3	PJ	09.08.23	10:00	14:00		240 min	240 min	6	1	7	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului de presiune joasă
9	Sîngerei	sat.Mîndreștii Noi	OSD, PRG-2	PJ	17.08.23	10:00	14:00		240 min	240 min	9	0	9	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului de presiune joasă
10	Sîngerei	sat.Sîngereii Noi	OSD, PRG-22	PJ	17.08.23	10:00	17:30		450 min	450 min	30	0	30	P		Schimbarea PRG-22, conform planului de investiții
11	Sîngerei	sat.Mîndreștii Noi	OSD, PRG-3	PJ	22.08.23	10:00	14:30		240 min	240 min	11	0	11	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului de presiune joasă
12	Sîngerei	sat.Coșcodeni	OSD, PRG-2	PJ	29.08.23	10:00	17:30		450 min	450 min	10	0	10	P		Schimbarea PRG-2, conform planului de investiții
13	Sîngerei	sat.Coșcodeni	OSD, PRG-18	PJ	05.09.23	10:00	17:30		450 min	450 min	5	0	5	P		Schimbarea PRG-18 conform planului de investiții

Nr. d/o	Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune (înaltă P1 / medie PM / joasă PJ)	Data întreruperii	Ora întreruperii	Ora Restabilirii serviciului	Durata întreruperii			Numărul locurilor de consum, afectate de întrerupere (NG)			Cauza întreruperii		
								OST	OSD	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programat/ Neprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată
	1	2	3	4	5	6	6'	7	8	9	10	11	12	13	14	15
14	Sîngerei	sat.Coșcodeni	OSD, PRG-1	PJ	06.09.23	10:00	17:30		450 min	450 min	21	0	21	P		Schimbarea PRG-1, conform planului de investiții
15	Sîngerei	sat.Marinești	OSD, PRG-5	PJ	14.09.23	10:00	14:00		240 min	240 min	10	0	10	P		Verificarea la etanșitate a gazoductului de presiune joasă
16	Sîngerei	sat.Mîndreștii Noi	OSD, PRG-4	PJ	19.09.23	10:00	14:00		240 min	240 min	14	0	14	P		Verificarea la etanșitate a gazoductului de presiune joasă
17	Sîngerei	sat.Sîngerei Noi	OSD, Gazoduct de presiune medie	PM	20.09.23	9:30	12:30		180 min	180 min	20	0	20	N	AT	A fost deteriorat gazoductul de presiune medie, în urma efectuării lucrărilor de terasament. A fost reparat gazoductul și s-a efectuat livrarea repetată a gazelor naturale consumatorilor
18	Sîngerei	sat.Mîndreștii Noi	OSD, PRG-5	PJ	21.09.2023	10:00	14:00		240 min	240 min	24	0	24	P		Verificarea la etanșitate a gazoductului de presiune joasă