

**Registrul întreruperilor în livrarea gazelor naturale consumatorilor finali
în filiala "Glodeni-gaz" pentru trim.IV, a.2023**

| Nr. d/o | Raion | Localitate | Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD | Nivelul de presiune (înaltă PÎ / medie PM / joasă PJ) | Data întreruperii | Ora întreruperii | Ora Restabilirii serviciului | Durata întreruperii | | | Numărul locurilor de consum, afectate de întrerupere (NCi) | | | Cauza întreruperii | | |
|---------|---------|------------|---|---|-------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------|---------|---------|---|-------------------------------|------------------|------------------------------------|---|---|
| | | | | | | | | OST | OSD | Total | Locuri de consum ale CC | Locuri de consum ale CN | Total (10+11) | Programat/ Neprogramat (P/N) | Cauza, conform clasificării din pct. 18 | Descriere detaliată |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6' | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Glodeni | sat.Danu | Gazoduct de presiune joasă de la DRG-9 | PJ | 02.10.2023 | 8:50 | 12:00 | | 190 min | 190 min | 9 | | 9 | P | | Schimbarea PRG, conform planului de investiții |
| 2 | Glodeni | or.Glodeni | Gazoduct de presiune joasa de la DRG nr.5 | PJ | 03.10.2023 | 8:30 | 17:00 | | 450 min | 450 min | 7 | 2 | 9 | P | | Schimbarea PRG, conform planului de investiții |
| 3 | Glodeni | or.Glodeni | Gazoduct interior str.Decebal 55/2 | PJ | 12.10.2023 | 8:30 | 13:10 | | 280 min | 280 min | 15 | | 15 | P | | Reparatia gazoductului interior |
| 4 | Glodeni | or.Glodeni | Gazoduct interior str.Decebal 57/1 | PJ | 23.11.2023 | 8:30 | 12:00 | | 210 min | 210 min | 20 | | 20 | P | | Reparatia gazoductului interior |
| 5 | Glodeni | or.Glodeni | Gazoduct interior str.Decebal 57/2 | PJ | 21.12.2023 | 8:30 | 12:00 | | 210 min | 210 min | 15 | | 15 | P | | Reparatia gazoductului interior |