

**Registrul întreruperilor în livrarea gazelor naturale consumatorilor finali  
în filiala "Sîngerei-gaz" SRL "Balti-gaz" pentru a.2023**

Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune (înaltă P1 / medie PM / joasă PJ)	Data întreruperii	Ora întreruperii	Durata întreruperii			Numărul locurilor de consum, afectate de întrerupere (NCI)			Cauza întreruperii		
						OST	OSD	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programat/ Neprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
r-nul Sîngerei	or.Biruința	str.Muzicescu, 4, col.1	PJ	04/04/23	10.00		4 h 30 min	4 h 30 min	13	0	13	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului interior
r-nul Sîngerei	s.Sîngerei Noi	Gazoduct de PJ de la PRG-13	PJ	11/04/23	10.00		4 h 00 min	4 h 0 min	26	0	26	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului exterior
r-nul Sîngerei	s.Tiplețesti	Gazoduct de PJ de la PRG-1	PJ	18/04/23	10:00		4 h 00 min	4 h 0 min	14	0	14	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului exterior
r-nul Sîngerei	or.Biruința	str.G.Muzicescu, 4, col.2, 3	PJ	04/05/23	10:00		4 h 30 min	4 h 30 min	24	0	24	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului interior
r-nul Sîngerei	s.Sîngerei Noi	Gazoduct de PJ de la PRG-26	PJ	09/05/23	10.00		4 h 00 min	4 h 0 min	30	0	30	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului exterior
r-nul Sîngerei	s. Biliceni Noi	Gazoduct de presiune medie	PM	11/05/23	10.00		6 h 00 min	6 h 0 min	120	3	120	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului exterior
r-nul Sîngerei	s.Tiplețesti	Gazoduct de PJ de la PRG-2	PJ	17/05/23	10.00		4 h 00 min	4 h 0 min	16	0	16	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului exterior
r-nul Sîngerei	s.Tiplețesti	Gazoduct de PJ de la PRG-3	PJ	23/05/23	10.00		4 h 00 min	4 h 0 min	17	0	17	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului exterior
r-nul Sîngerei	or.Biruința	str.Prieteniei, 15/A, col.1	PJ	06/06/23	10.00		4 h 00 min	4 h 0 min	10	0	10	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului interior
r-nul Sîngerei	s.Mîndreștii Noi	Gazoduct de PJ de la PRG-2	PJ	12/06/23	10.00		4 h 00 min	4 h 0 min	7	0	7	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului exterior
r-nul Sîngerei	s.Sîngerei Noi	Gazoduct de PJ de la PRG-22	PJ	14/06/23	10.00		7 h 30 min	7 h 30 min	23	0	23	P		Montarea dispozitivului de închidere
r-nul Sîngerei	s.Sîngerei Noi	Gazoduct de PJ de la PRG-43	PJ	20/06/23	10.00		4 h 30 min	4 h 30 min	14	0	43	P		Montarea dispozitivului de închidere
r-nul Sîngerei	s.Tiplețesti	Gazoduct de PJ de la PRG-4	PJ	21/06/23	10.00		4 h 00 min	4 h 0 min	11	0	11	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului exterior
r-nul Sîngerei	s.Sîngerei Noi	Gazoduct de PJ de la PRG-16	PJ	22/06/23	10.00		4 h 00 min	4 h 0 min	17	0	17	P		Montarea dispozitivului de închidere
r-nul Sîngerei	or.Biruința	str.Prieteniei, 15/A, col.2	PJ	06/07/23	10.00		4 h 00 min	4 h 0 min	12	0	12	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului interior
r-nul Sîngerei	s.Marinesti	Gazoduct de PJ de la PRG-9	PJ	11/07/23	10.00		4 h 00 min	4 h 0 min	22	0	22	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului exterior
r-nul Sîngerei	or.Biruința	Gazoduct de PM către PRG-9	PM	12/07/23	10:00		7 h 30 min	7 h 30 min	542	7	542	P		Schimbarea PRG conform Planului de investiții
r-nul Sîngerei	s.Heciul Vechi	Gazoduct de presiune medie	PM	17/07/23	10:00		6 h 00 min	6 h 0 min	21	2	21	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului exterior
r-nul Sîngerei	s.Tiplețesti	Gazoduct de PJ de la PRG-5	PJ	18/07/23	10.00		4 h 00 min	4 h 0 min	6	0	6	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului exterior
r-nul Sîngerei	s.Tiplețesti	Gazoduct de PJ de la PRG-7	PJ	25/07/23	10:00		4 h 00 min	4 h 0 min	32	0	32	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului exterior
r-nul Sîngerei	or.Biruința	str.Prieteniei 15/A, col.3	PJ	03/08/23	10:00		4 h 00 min	4 h 0 min	14	0	14	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului interior
r-nul Sîngerei	s.Mîndreștii Noi	Gazoduct de PJ de la PRG-3	PJ	09/08/23	10:00		4 h 00 min	4 h 0 min	6	1	6	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului exterior
r-nul Sîngerei	s.Coșcodeni	Gazoduct de PJ de la PRG-1	PJ	14/08/23	10:00		7 h 30 min	7 h 30 min	21	0	21	P		Schimbarea PRG conform Planului de investiții
r-nul Sîngerei	s.Coșcodeni	Gazoduct de PJ de la PRG-2	PJ	14/08/23	10:00		7 h 30 min	7 h 30 min	10	0	10	P		Schimbarea PRG conform Planului de investiții
r-nul Sîngerei	s.Coșcodeni	Gazoduct de PJ de la PRG-18	PJ	14/08/23	10:00		7 h 30 min	7 h 30 min	5	0	5	P		Schimbarea PRG conform Planului de investiții
r-nul Sîngerei	s.Mîndreștii Noi	Gazoduct de PJ de la PRG-2	PJ	17/08/23	10:00		4 h 00 min	4 h 0 min	9	0	9	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului exterior
r-nul Sîngerei	s.Mîndreștii Noi	Gazoduct de PJ de la PRG-3	PJ	22/08/23	9:00		4 h 00 min	4 h 0 min	11	0	11	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului exterior
r-nul Sîngerei	or.Biruința	str.Prieteniei, 15/A, col.4	PJ	07/09/23	10:00		4 h 00 min	4 h 0 min	13	0	13	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului exterior
r-nul Sîngerei	s.Marinesti	Gazoduct de PJ de la PRG-5	PJ	14/09/23	10:00		4 h 00 min	4 h 0 min	10	0	10	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului exterior
r-nul Sîngerei	s.Mîndreștii Noi	Gazoduct de PJ de la RG-4	PJ	19/09/23	10:00		4 h 00 min	4 h 0 min	14	0	14	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului exterior
r-nul Sîngerei	s.Sîngerei Noi	Gazoduct de PJ de la PRG-22	PJ	20/09/23	10:00		7 h 30 min	7 h 30 min	30	0	30	P		Schimbarea PRG conform Planului de investiții
r-nul Sîngerei	s.Dobruța Nouă	Gazoduct de PJ de la PRG-5	PJ	21/09/23	10:00		4 h 00 min	4 h 0 min	24	0	24	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului exterior
r-nul Sîngerei	s.Alexandreni	Gazoduct de presiune medie	PM	27/09/23	10:00		6 h 00 min	6 h 0 min	3	2	3	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului exterior