

**Registrul întreruperilor în livrarea gazelor naturale consumatorilor finali
în filiala „Rîșcani-gaz” pentru trimestrul II, a.2021**

Nr. d/o	Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune (înaltă PÎ / medie PM / joasă PJ)	Data întreruperii	Ora întreruperii	Durata întreruperii			Numărul locurilor de consum, afectate de întrerupere (NCI)			Cauza întreruperii		
							OST	OSD	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programat/ Neprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Rîșcani	or.Costești, str.Constructorilor, 23, PRG-3	OSD	PJ	12.04.2021	9:00		1 h 00 min	1 h 00 min	1		1	P		verificarea la etanșeitate a gazoductului exterior
2	Rîșcani	s.Malinovscoe, PRG-28	OSD	PJ	12.04.2021	9:00		1 h 30 min	1 h 30 min	5		5	P		verificarea la etanșeitate a gazoductului exterior
3	Rîșcani	s.Răcăria, PRG-28	OSD	PJ	12.04.2021	9:00		2 h 00 min	2 h 00 min	10		10	P		verificarea la etanșeitate a gazoductului exterior
4	Rîșcani	or.Rîșcani, str.I.Neculce, PRG-6	OSD	PJ	14.04.2021	9:00		1 h 20 min	1 h 20 min	3		3	P		verificarea la etanșeitate a gazoductului exterior
5	Rîșcani	s.Răcăria, PRG-12	OSD	PJ	19.04.2021	9:00		1 h 00 min	1 h 00 min	1		1	P		verificarea la etanșeitate a gazoductului exterior
6	Rîșcani	s.Vasileuți, PRG-9	OSD	PJ	20.04.2021	9:00		1 h 35 min	1 h 35 min	7		7	P		verificarea la etanșeitate a gazoductului exterior
7	Rîșcani	s.Vasileuți, PRG-10	OSD	PJ	21.04.2021	9:00		4 h 30 min	4 h 30 min	21		21	P		verificarea la etanșeitate a gazoductului exterior
8	Rîșcani	s.Vasileuți, PRG-11	OSD	PJ	22.04.2021	9:00		2 h 15 min	2 h 15 min	11		11	P		verificarea la etanșeitate a gazoductului exterior
9	Rîșcani	or.Rîșcani, str.Stefan cel Mare, 2	OSD	PJ	27.04.2021	9:00		1 h 00 min	1 h 00 min	5		5	P		Lucrări de montare
10	Rîșcani	or.Rîșcani, str.Independenții 13	OSD	PJ	28.04.2021	9:00		1 h 05 min	1 h 05 min	10		10	P		Lucrări de montare
11	Rîșcani	or.Rîșcani, str.G.Musicescu, 13	OSD	PJ	07.05.2021	9:00		1 h 15 min	1 h 15 min	5		5	P		Lucrări de montare
12	Rîșcani	s.Balanul Nou, PRG-10, 12, 25	OSD	PJ	11.05.2021	9:00		2 h 00 min	2 h 00 min	4		4	P		verificarea la etanșeitate a gazoductului exterior
13	Rîșcani	or.Rîșcani, str.M.Costin, 4	OSD	PJ	12.05.2021	9:00		1 h 15 min	1 h 15 min	5		5	P		Lucrări de montare
14	Rîșcani	or.Rîșcani, PRG-37	OSD	PJ	14.05.2021	9:00		7 h 00 min	7 h 00 min	84		84	P		verificarea la etanșeitate a gazoductului exterior
15	Rîșcani	or.Rîșcani, str.Independenții, 16	OSD	PJ	19.05.2021	9:00		1 h 05 min	1 h 05 min	5		5	P		Lucrări de montare
16	Rîșcani	or.Rîșcani, PRG-20a	OSD	PJ	20.05.2021	9:00		1 h 55 min	1 h 55 min	1		1	P		verificarea la etanșeitate a gazoductului exterior
17	Rîșcani	or.Rîșcani, PRG-99	OSD	PJ	21.05.2021	9:00		4 h 00 min	4 h 00 min	12		12	P		verificarea la etanșeitate a gazoductului exterior
18	Rîșcani	s.Malinovscoe, PRG-28	OSD	PJ	24.05.2021	9:00		3 h 05 min	3 h 05 min	2		2	P		verificarea la etanșeitate a gazoductului exterior
19	Rîșcani	or.Râșcani, str.B.Glavan, 3	OSD	PJ	24.05.2021	9:00		2 h 00 min	2 h 00 min	5		5	P		Lucrări de montare
20	Rîșcani	or.Rîșcani, str.Eternității, 3	OSD	PJ	24.05.2021	9:00		4 h 00 min	4 h 00 min	60		60	P		verificarea la etanșeitate a gazoductului exterior

21	Rișcani	or.Rișcani, str.Independenții, 47	OSD	PJ	26.05.2021	9:00		2 h 30 min	2 h 30 min	28		28	P		verificarea la etanșeitate a gazoductului exterior
22	Rișcani	or.Rișcani, str.Trandafirilor, 25b	OSD	PJ	31.05.2021	9:00		2 h 00 min	2 h 00 min	5		5	P		Lucrări de montare
23	Rișcani	s.Malinovscoe, PRG-13	OSD	PM	16.06.2021	18:05		2 h 55 min	2 h 55 min	1		1	N	AT	A fost deteriorat gazoductul din PE de presiune medie către PRG-13 în timpul lucrărilor de terasament, efectuate de SA „RED-NORD” fără coordonare. S-au petrecut lucrări de reparație a conductei de gaz de presiune medie și demararea repetată a gazelor consumatorilor s.Malinovscoe după localizarea și lichidarea incidentului.