

**Registrul întreruperilor în livrarea gazelor naturale consumatorilor finali
în filiala „Fălești-gaz” pentru trimestrul II, a.2021**

Nr. d/o	Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune (înaltă P1 / medie PM / joasă PJ)	Data întreruperii	Ora întreruperii	Durata întreruperii			Numărul locurilor de consum, afectate de întreruperi (NCI)			Cauza întreruperii		
							OST	OSD	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programat/ Noprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	r-nul Fălești	s.Răuțel, PRG-14	OSD	PJ	20.04.2021	8.30		4 h 20 min	4 h 20 min	11		11	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductelor exterioare
2	r-nul Fălești	s.Răuțel, PRG-23	OSD	PJ	20.04.2021	13.00		3 h 10 min	3 h 10 min	16		16	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductelor exterioare
3	r-nul Fălești	s.Răuțel, PRG-22	OSD	PJ	21.04.2021	8.30		3 h 20 min	3 h 20 min	18		18	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductelor exterioare
4	r-nul Fălești	s.Răuțel, PRG-26	OSD	PJ	21.04.2021	13.10		3 h 05 min	3 h 05 min	10		10	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductelor exterioare
5	r-nul Fălești	or.Fălești, str.M.Eminescu 20/1	OSD	PJ	23.04.2021	8.30		2 h 30 min	2 h 30 min	11		11	P		Punerea sub presiune
6	r-nul Fălești	or.Fălești, PRG-64	OSD	PJ	28.04.2021	8.30		1 h 30 min	1 h 30 min	2		2	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductelor exterioare
7	r-nul Fălești	or.Fălești, PRG-53	OSD	PJ	28.04.2021	13.10		1 h 45 min	1 h 45 min	3		3	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductelor exterioare
8	r-nul Fălești	Stația Catranic, PRG-6	OSD	PJ	30.04.2021	8.30		3 h 35 min	3 h 35 min	1		1	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductelor exterioare
9	r-nul Fălești	or.Fălești, str.Băltului 15	OSD	PJ	05.05.2021	8.30		3 h 00 min	3 h 00 min	4		4	P		Punerea sub presiune
10	r-nul Fălești	s.Răuțel, PRG-17	OSD	PJ	06.05.2021	8.30		6 h 55 min	6 h 55 min	16		16	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductelor exterioare
11	r-nul Fălești	s.Pîrlița, PRG-13	OSD	PJ	14.05.2021	8.45		2 h 35 min	2 h 35 min	16		16	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductelor exterioare
12	r-nul Fălești	s.Pîrlița, PRG-15	OSD	PJ	14.05.2021	12.20		3 h 50 min	3 h 50 min	5		5	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductelor exterioare
13	r-nul Fălești	or.Fălești, str.Băltului 15	OSD	PJ	20.05.2021	8.30		1 h 20 min	1 h 20 min	4		4	P		Punerea sub presiune
14	r-nul Fălești	s.Pîrlița, PRG-9	OSD	PJ	20.05.2021	8.30		2 h 05 min	2 h 05 min	13		13	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductelor exterioare
15	r-nul Fălești	s.Pîrlița, PRG-12	OSD	PJ	20.05.2021	11.00		3 h 10 min	3 h 10 min	11		11	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductelor exterioare
16	r-nul Fălești	s.Pîrlița, PRG-30	OSD	PJ	20.05.2021	14.30		2 h 40 min	2 h 40 min	6		6	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductelor exterioare
17	r-nul Fălești	s.Pîrlița, PRG-18	OSD	PJ	25.05.2021	8.30		2 h 50 min	2 h 50 min	14		14	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductelor exterioare
18	r-nul Fălești	s.Pîrlița, PRG-19	OSD	PJ	25.05.2021	11.30		2 h 30 min	2 h 30 min	1		1	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductelor exterioare

19	r-nul Fălești	s.Pîrlița, PRG-22	OSD	PJ	25.05.2021	14.20		2 h 40 min	2 h 40 min	9		9	P		Verificarea la etanșitate a gazoductelor exterioare
20	r-nul Fălești	or.Fălești, str.Băltului 1	OSD	PJ	26.05.2021	8.30		7 h 00 min	7 h 00 min	52		52	P		Verificarea la etanșitate a gazoductelor exterioare
21	r-nul Fălești	s.Pîrlița, PRG-28	OSD	PJ	04.06.2021	8.20		2 h 50 min	2 h 50 min	34		34	P		Verificarea la etanșitate a gazoductelor exterioare
22	r-nul Fălești	s.Răuțel, PRG-9	OSD	PJ	08.06.2021	8.30		2 h 30 min	2 h 30 min	28		28	P		Verificarea la etanșitate a gazoductelor exterioare
23	r-nul Fălești	s.Răuțel, PRG-10	OSD	PJ	08.06.2021	11.00		3 h 15 min	3 h 15 min	14		14	P		Verificarea la etanșitate a gazoductelor exterioare
24	r-nul Fălești	s.Răuțel, PRG-11	OSD	PJ	08.06.2021	14.30		2 h 50 min	2 h 50 min	11		11	P		Verificarea la etanșitate a gazoductelor exterioare
25	r-nul Fălești	s.Răuțel, PRG-21	OSD	PJ	09.06.2021	8.30		4 h 15 min	4 h 15 min	37		37	P		Verificarea la etanșitate a gazoductelor exterioare
26	r-nul Fălești	s.Răuțel, PRG-32	OSD	PJ	09.06.2021	13.00		3 h 30 min	3 h 30 min	29		29	P		Verificarea la etanșitate a gazoductelor exterioare
27	r-nul Fălești	s.Pîrlița, PRG-14	OSD	PJ	10.06.2021	8.35		7 h 00 min	7 h 00 min	13		13	P		Verificarea la etanșitate a gazoductelor exterioare
28	r-nul Fălești	s.Răuțel, PRG-13	OSD	PJ	15.06.2021	8.30		2 h 35 min	2 h 35 min	17		17	P		Verificarea la etanșitate a gazoductelor exterioare
29	r-nul Fălești	s.Răuțel, PRG-18	OSD	PJ	15.06.2021	11.10		2 h 50 min	2 h 50 min	16		16	P		Verificarea la etanșitate a gazoductelor exterioare
30	r-nul Fălești	s.Pîrlița, PRG-25	OSD	PJ	15.06.2021	14.20		2 h 25 min	2 h 25 min	12		12	P		Verificarea la etanșitate a gazoductelor exterioare
31	r-nul Fălești	s.Răuțel, PRG-27	OSD	PJ	16.06.2021	8.30		2 h 05 min	2 h 05 min	14		14	P		Verificarea la etanșitate a gazoductelor exterioare
32	r-nul Fălești	s.Răuțel, PRG-8	OSD	PJ	16.06.2021	8.30		4 h 15 min	4 h 15 min	31		31	P		Înlocuirea robinetului D50 de presiune medie.
33	r-nul Fălești	s.Răuțel, PRG-27A	OSD	PJ	16.06.2021	15.00		2 h 00 min	2 h 00 min	15		15	P		Verificarea la etanșitate a gazoductelor exterioare
34	r-nul Fălești	s.Răuțel, PRG-28	OSD	PJ	16.06.2021	13.20		2 h 40 min	2 h 40 min	25		25	P		Verificarea la etanșitate a gazoductelor exterioare
35	r-nul Fălești	or.Fălești, str.Băltului 13/1	OSD	PJ	29.05.2021	17.45		6 h 50 min	6 h 50 min	44		44	P		Verificarea la etanșitate a gazoductelor exterioare
36	r-nul Fălești	s.Popovca, PRG-5	OSD	PJ	30.06.2021	0.74		16 h 20 min	16 h 20 min	1		1	N	FM	Deteriorarea gazoductului D25,20, contorului de gaze și a lăzii contorului în urma căderii copacului din cauza rafalelor de vînt puternice.