

SRL "Bălti-gaz"
(OSD)

**Raport
cu privire la calitatea
serviciului de distribuție
a gazelor naturale
pentru perioada
ianuarie-decembrie anul 2023**

Numărul de consumatori (locuri de consum), deserviți în perioada de referință (Nct), inclusiv:
Numărul de consumatori casnici (CC) - 65288, numărul locurilor de consum ale CC - 65288
Numărul de consumatori noncasnici (CN) -1161 , numărul locurilor de consum ale CN -1460

Inginer șef



G.Gînga

**Registrul întreruperilor în livrarea gazelor naturale consumatorilor finali
în filiala "Bălți-gaz" pentru a.2023**

Nr. d/o	Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune (finală PJ / medie PM / joasă PJ)	Data întreruperii	Ora întreruperii	Durata întreruperii			Numărul locurilor de consum, afectate de întrerupere (NGI)			Cauza întreruperii		
							OST	OSD	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programat/ Neprogramat (PN)	Cauza, conform clasificării din pct.18	Descriere detaliată
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Trimestrul I															
1	mun. Bălți	str. B. Glavan, 28/A, ap.8	OSD	PJ	03.01.2023	9:10	11:10	120 min	120 min	4	4	4	P		Lucrări de instalare a unui aparat adăugător
2	mun. Bălți	str. B. Glavan, 21, ap.23	OSD	PJ	04.01.2023	8:45	10:45	120 min	120 min	5	5	5	P		Lucrări de montare a unui contor
3	mun. Bălți	bd. Larisa 4, ap.53	OSD	PJ	04.01.2023	9:05	11:05	120 min	120 min	5	5	5	P		Lucrări de instalare a unui aparat adăugător
4	mun. Bălți	str. Independenței, 32,	OSD	PJ	05.01.2023	11:15	14:15	180 min	180 min	14	14	14	P		Lucrări de montare a unui contor
5	mun. Bălți	str. Bulgară, 136, ap.13	OSD	PJ	05.01.2023	9:05	12:05	180 min	180 min	5	5	5	P		Lucrări de montare a unui contor
6	mun. Bălți	str. T. Vladimirescu, 18, ap.30	OSD	PJ	06.01.2023	11:40	13:40	120 min	120 min	5	5	5	P		Lucrări de instalare a unui aparat adăugător
7	mun. Bălți	str. Bulgară, 19, ap.7	OSD	PJ	09.01.2023	8:30	16:00	450 min	450 min	30	30	30	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare
8	mun. Bălți	str. Bulgară, 19, ap.8	OSD	PJ	10.01.2023	8:30	16:00	450 min	450 min	30	30	30	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare
9	mun. Bălți	str. Bulgară, 19, ap.9	OSD	PJ	12.01.2023	8:30	16:00	450 min	450 min	30	30	30	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare
10	mun. Bălți	str. Bulgară, 19, ap.10	OSD	PJ	16.01.2023	8:30	16:00	450 min	450 min	30	30	30	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare
11	mun. Bălți	str. D. Șostakovici, 1, ap.69	OSD	PJ	16.01.2023	13:25	16:25	180 min	180 min	5	5	5	P		Lucrări de instalare a unui aparat adăugător
12	mun. Bălți	str. I. Colesov, 10, ap.19	OSD	PJ	17.01.2023	9:45	10:45	60 min	60 min	5	5	5	P		Lucrări de instalare a unui aparat adăugător
13	mun. Bălți	str. Bulgară, 19, ap.11	OSD	PJ	17.01.2023	8:30	16:00	450 min	450 min	30	30	30	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare
14	mun. Bălți	str. Bulgară, 23, ap.40	OSD	PJ	18.01.2023	11:55	14:55	180 min	180 min	9	9	9	P		Lucrări de instalare a unui aparat adăugător
15	mun. Bălți	str. M. Leseșco, 18, ap.45	OSD	PJ	19.01.2023	8:45	10:45	120 min	120 min	9	9	9	P		Lucrări de montare a unui contor

Nr. d/o	Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune (mărită FI / medie PM / joasă PD)	Data intreruperii	Ora intreruperii	Ora intreruperii	Durata intreruperii			Numărul locurilor de consum, afectate de intrerupere (NGI)			Cauza intreruperii		
								OST	OSD	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10-11)	Programat/ Neprogramat (PN)	Cauza, conform clasificării din pct.18	Descriere detaliată
1	2	3	4	5	6	7	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
16	mun.Bălți	str.Bulgară, 128	OSD	PJ	19.01.2023	8:30	16:00	450 min	450 min	60	60	60	P	P	Controlul etanșeității rețelelor interioare	
17	mun.Bălți	str.I.Conev, 34, ap.43	OSD	PJ	20.01.2023	9:05	12:05	180 min	180 min	9	9	9	P	P	Lucrări de instalare a unui aparat adăugător	
18	mun.Bălți	str.C.Ieșitor, 109, ap.47	OSD	PJ	20.01.2023	11:15	13:15	120 min	120 min	5	5	5	P	P	Lucrări de montare a unui contor	
19	mun.Bălți	str.V.Coroban, 22, ap.24	OSD	PJ	23.01.2023	9:05	11:05	120 min	120 min	5	5	5	P	P	Lucrări de montare a unui contor	
20	mun.Bălți	str.V.Coroban, 16, ap.48	OSD	PJ	23.01.2023	11:40	12:40	60 min	60 min	5	5	5	P	P	Lucrări de montare a unui contor	
21	mun.Bălți	str.Bulgară, 19, ap.12	OSD	PJ	23.01.2023	8:30	16:00	450 min	450 min	30	30	30	P	P	Controlul etanșeității rețelelor interioare	
22	mun.Bălți	str.G.Coșbuc, 1	OSD	PJ	24.01.2023	8:30	16:00	450 min	450 min	60	60	60	P	P	Controlul etanșeității rețelelor interioare	
23	mun.Bălți	str.V.Coroban, 12, ap.2	OSD	PJ	24.01.2023	13:25	16:25	180 min	180 min	5	5	5	P	P	Lucrări de instalare a unui aparat adăugător	
24	mun.Bălți	str.A.Lupan, 8, ap.48	OSD	PJ	24.01.2023	9:45	11:45	120 min	120 min	5	5	5	P	P	Lucrări de montare a unui contor	
25	mun.Bălți	str.Bulgară, 144	OSD	PJ	26.01.2023	8:30	16:00	450 min	450 min	30	30	30	P	P	Controlul etanșeității rețelelor interioare	
26	mun.Bălți	str. Locomotivelor, 1/1, ap.37	OSD	PJ	30.01.2023	9:45	11:45	120 min	120 min	5	5	5	P	P	Lucrări de instalare a unui aparat adăugător	
27	mun.Bălți	str.G.Coșbuc, 17	OSD	PJ	30.01.2023	8:30	16:00	450 min	450 min	35	35	35	P	P	Controlul etanșeității rețelelor interioare	
28	mun.Bălți	str.Suceava 16, ap.133	OSD	PJ	31.01.2023	8:45	10:45	120 min	120 min	9	9	9	P	P	Lucrări de montare a unui contor	
29	mun.Bălți	str.Suceava, 14/A, ap.32	OSD	PJ	31.01.2023	11:25	13:25	120 min	120 min	8	8	8	P	P	Lucrări de instalare a unui aparat adăugător	
30	mun.Bălți	str.Decebal, 121/2, ap.17	OSD	PJ	31.01.2023	8:40	10:40	120 min	120 min	9	9	9	P	P	Lucrări de montare a unui contor	
31	mun.Bălți	str.G.Coșbuc, 17	OSD	PJ	31.01.2023	8:30	16:00	450 min	450 min	35	35	35	P	P	Controlul etanșeității rețelelor interioare	
32	mun.Bălți	str.Veteranilor, 3	OSD	PJ	02.02.2023	8:30	16:00	450 min	450 min	18	18	18	P	P	Controlul etanșeității rețelelor interioare	
33	mun.Bălți	str.31 August, 57, ap.4	OSD	PJ	03.02.2023	9:10	12:10	180 min	180 min	10	10	10	P	P	Lucrări de montare a unui contor	
34	mun.Bălți	str.B.Glavan, 39, ap.12	OSD	PJ	06.02.2023	8:45	11:45	180 min	180 min	5	5	5	P	P	Lucrări de montare a unui contor	
35	mun.Bălți	str.Veteranilor, 4	OSD	PJ	06.02.2023	8:30	16:00	450 min	450 min	10	10	10	P	P	Controlul etanșeității rețelelor interioare	
36	mun.Bălți	str.Independenței, 35	OSD	PJ	07.02.2023	8:30	16:00	450 min	450 min	55	55	55	P	P	Controlul etanșeității rețelelor interioare	
37	mun.Bălți	str.B.Glavan, 41, ap.13	OSD	PJ	08.02.2023	9:05	12:05	180 min	180 min	5	5	5	P	P	Lucrări de instalare a unui aparat adăugător	

Nr. d/o	Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune (mărită PI / micșorată PM / joasă PJ)	Data intreruperii	Ora intreruperii	Ora intreruperii	Durata intreruperii			Numărul locurilor de consum, afectate de intrerupere (NC)				Cauza intreruperii	
								OST	OSD	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programul/ Noprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct.18	Descriere detaliată
1	2	3	4	5	6	7	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
38	mun.Bălți	str.Bulgară, 27, ap.11	OSD	PJ	09.02.2023	11:15	14:15	180 min	180 min	180 min	9		9	P		Lucrări de montare a unui contor
39	mun.Bălți	str.Independenței, 37	OSD	PJ	09.02.2023	8:30	16:00	450 min	450 min	450 min	56		56	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare
40	mun.Bălți	str.Independenței, 39	OSD	PJ	13.02.2023	8:30	16:00	450 min	450 min	450 min	44		44	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare
41	mun.Bălți	str.Hotin, 10, ap.52	OSD	PJ	13.02.2023	9:05	11:05	120 min	120 min	120 min	9		9	P		Lucrări de instalare a unui aparat adăugător
42	mun.Bălți	str.Speranței, 1, ap.5	OSD	PJ	13.02.2023	11:40	15:40	180 min	180 min	180 min	3		3	P		Lucrări de montare a unui contor
43	mun.Bălți	str.Bulgară, 112, ap.5	OSD	PJ	14.02.2023	13:25	16:25	180 min	180 min	180 min	5		5	P		Lucrări de instalare a unui aparat adăugător
44	mun.Bălți	str.M.Viteazul, 71, ap.24	OSD	PJ	14.02.2023	9:45	13:45	240 min	240 min	240 min	5		5	P		Lucrări de instalare a unui aparat adăugător
45	mun.Bălți	str.C.Ieșilor, 27/A	OSD	PJ	14.02.2023	8:30	16:00	450 min	450 min	450 min	37		37	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare
46	mun.Bălți	str.Ștecel Mare, 3, ap.89	OSD	PJ	15.02.2023	11:55	13:55	120 min	120 min	120 min	5		5	P		Lucrări de montare a unui contor
47	mun.Bălți	str.C.Ieșilor, 27/B	OSD	PJ	16.02.2023	8:30	16:00	450 min	450 min	450 min	60		60	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare
48	mun.Bălți	str.Suceava, 14, ap.37	OSD	PJ	17.02.2023	9:10	10:10	60 min	60 min	60 min	9		9	P		Lucrări de montare a unui contor
49	mun.Bălți	str.C.Ieșilor, 27/D	OSD	PJ	20.02.2023	8:30	16:00	450 min	450 min	450 min	50		50	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare
50	mun.Bălți	str.C.Ieșilor, 27/G	OSD	PJ	21.02.2023	8:30	16:00	450 min	450 min	450 min	36		36	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare
51	mun.Bălți	str.C.Ieșilor, 27/V	OSD	PJ	23.02.2023	8:30	16:00	450 min	450 min	450 min	60		60	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare
52	mun.Bălți	str.T.Șevenco, 91, ap.22	OSD	PJ	24.02.2023	8:40	11:40	180 min	180 min	180 min	5		5	P		Lucrări de instalare a unui aparat adăugător
53	mun.Bălți	str.Bulgară, 68, ap.137	OSD	PJ	24.02.2023	8:20	10:20	120 min	120 min	120 min	9		9	P		Lucrări de instalare a unui aparat adăugător
54	mun.Bălți	str.Suceava, 17, ap.41	OSD	PJ	27.02.2023	9:00	11:00	120 min	120 min	120 min	9		9	P		Lucrări de montare a unui contor
55	mun.Bălți	str.Independenței, 35, ap.19	OSD	PJ	28.02.2023	11:15	13:15	120 min	120 min	120 min	5		5	P		Lucrări de instalare a unui aparat adăugător
56	mun.Bălți	str.A.Cehov, 23	OSD	PJ	28.02.2023	8:30	16:00	450 min	450 min	450 min	48		48	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare
57	mun.Bălți	str.N.Iorga, 22, ap.66	OSD	PJ	01.03.2023	9:05	11:05	120 min	120 min	120 min	5		5	P		Lucrări de montare a unui contor
58	mun.Bălți	str.T.Vladimirescu, 32/V	OSD	PJ	02.03.2023	8:30	16:00	450 min	450 min	450 min	48		48	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare
59	mun.Bălți	str.N.Ostrovski, 32, ap.9	OSD	PJ	03.03.2023	11:40	13:40	120 min	120 min	120 min	5		5	P		Lucrări de montare a unui contor

Nr. d/o	Raion	Localitate	Rețeaua sau portanșia de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune (măști PJ / modifi. PM / joasă PJ)	Data intreruperii	Ora intreruperii	Durata intreruperii		Numărul locurilor de consum, afectate de intrerupere (NC)			Cauza intreruperii			
							OST	OSD	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programat/ Nrogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct.18	Descriere, detaliată
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
60	mun. Bălți	str. Strii, 5/A, ap.1	OSD	PJ	06.03.2023	13:25	16:25	180 min	180 min	5	5	5	P		Lucrări de instalare a unui aparat adăugător
61	mun. Bălți	str. M. Tuhachevski, 9, ap.79	OSD	PJ	07.03.2023	9:45	11:45	120 min	120 min	5	5	5	P		Lucrări de instalare a unui aparat adăugător
62	mun. Bălți	str. M. Eminescu, 11, ap.17	OSD	PJ	10.03.2023	11:55	13:55	120 min	120 min	5	5	5	P		Lucrări de montare a unui contor
63	mun. Bălți	str. A. Cehov, 27	OSD	PJ	13.03.2023	8:30	16:00	450 min	450 min	36	36	36	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare
64	mun. Bălți	str. I. Colesov, 4	OSD	PJ	14.03.2023	8:30	16:00	450 min	450 min	67	67	67	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare
65	mun. Bălți	str. I. Colesov, 10	OSD	PJ	16.03.2023	8:30	16:00	450 min	450 min	60	60	60	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare
66	mun. Bălți	str. I. Conev, 34, ap.62	OSD	PJ	16.03.2023	9:10	11:10	120 min	120 min	9	9	9	P		Lucrări de montare a unui contor
67	mun. Bălți	str. Decebal, 170, ap.18	OSD	PJ	16.03.2023	8:45	10:45	120 min	120 min	9	9	9	P		Lucrări de instalare a unui aparat adăugător
68	mun. Bălți	str. Suceava, 20, ap.9	OSD	PJ	17.03.2023	8:20	11:20	180 min	180 min	9	9	9	P		Lucrări de montare a unui contor
69	mun. Bălți	str. Suceava, 20, ap.20	OSD	PJ	17.03.2023	9:00	10:00	60 min	60 min	9	9	9	P		Lucrări de montare a unui contor
70	mun. Bălți	str. Șt. cel Mare, 6/2, ap.26	OSD	PJ	17.03.2023	11:15	13:15	120 min	120 min	9	9	9	P		Lucrări de instalare a unui aparat adăugător
71	mun. Bălți	str. Suceava, 15, ap.42	OSD	PJ	20.03.2023	9:05	11:05	120 min	120 min	9	9	9	P		Lucrări de montare a unui contor
72	mun. Bălți	str. I. Colesov, 10	OSD	PJ	20.03.2023	8:30	16:00	450 min	450 min	60	60	60	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare
73	mun. Bălți	str. I. Colesov, 6	OSD	PJ	21.03.2023	8:30	16:00	450 min	450 min	60	60	60	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare
74	mun. Bălți	str. Bulgară, 156/2, ap.46	OSD	PJ	21.03.2023	08:15	10:15	120 min	120 min	10	10	10	P		Lucrări de instalare a unui aparat adăugător
75	mun. Bălți	str. Șt. cel Mare, 6/3, ap.51	OSD	PJ	22.03.2023	9:05	11:05	120 min	120 min	9	9	9	P		Lucrări de montare a unui contor
76	mun. Bălți	str. I. Colesov, 8	OSD	PJ	23.03.2023	8:30	16:00	450 min	450 min	100	100	100	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare
77	mun. Bălți	str. Bulgară, 31, ap.54	OSD	PJ	24.03.2023	11:40	13:40	120 min	120 min	9	9	9	P		Lucrări de montare a unui contor
78	mun. Bălți	str. C. Stamatii, 3, 24, 28	OSD	PM	27.03.2023	14:05	15:45	100 min	100 min	131	0	131	N	CI	Au fost identificate scurgeri de gaze prin robinetul aerian D 57 mm, la ieșirea din pământ. A fost schimbat robinetul și s-a realizat livrarea repetată a gazului către consumatorii finali
79	mun. Bălți	str. Colesov, 12	OSD	PJ	28.03.2023	8:30	16:00	450 min	450 min	100	100	100	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare

Nr. d/o	Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune (mărită PI / mică PM / joasă PJ)	Data intreruperii	Ora intreruperii	Ora intreruperii	Durata intreruperii			Numărul locurilor de consum, afectate de intrerupere (NC)			Cauza intreruperii		
								OST	OSD	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programat/ Neprogramat (PN)	Cauza, conform clasificării din pct.18	Descriere detaliată
1	2	3	4	5	6	7	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
80	mun. Bălți	str. Tiraspol, 5, ap.49	OSD	PJ	29.03.2023	9:05	11:05	120 min	120 min	120 min	9		9	P		Lucrări de instalare a unui aparat adăugător
81	mun. Bălți	str. Bulgară, 166, ap.37	OSD	PJ	30.03.2023	08:15	13:15	300 min	300 min	300 min	36		36	P		Lucrări de instalare a unui aparat adăugător
82	mun. Bălți	str. Șt. cel Mare, 31, ap.10	OSD	PJ	30.03.2023	9:05	12:05	180 min	180 min	180 min	5		5	P		Lucrări de montare a unui contor
83	mun. Bălți	str. Conev, 3, ap.67	OSD	PJ	30.03.2023	11:40	14:40	180 min	180 min	180 min	10		10	P		Lucrări de instalare a unui aparat adăugător
84	mun. Bălți	str. Tiraspol, 7	OSD	PJ	10.08.2022	14:25	16:25	120 min	120 min	120 min	9	0	9	P		Lucrări de montare a unui contor
85	mun. Bălți	str. A. Cehov, 25	OSD	PJ	30.03.2023	8:30	16:00	450 min	450 min	450 min	48		48	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare
86	mun. Bălți	str. A. Lupan, 6, ap.18	OSD	PJ	31.03.2023	14:25	16:25	120 min	120 min	120 min	10		10	P		Lucrări de montare a unui contor
Trimestrul II																
87	mun. Bălți	str. Bulgară, 166, ap.37	OSD	PJ	03.04.2023	08:45	13:45	300 min	300 min	300 min	36		36	P		Lucrări de instalare a unui aparat adăugător
88	mun. Bălți	str. N. Cicalo, 5, ap.6	OSD	PJ	03.04.2023	08:40	10:40	120 min	120 min	120 min	5		5	P		Lucrări de montare a unui contor
89	mun. Bălți	str. N. Cicalo, 2	OSD	PJ	03.04.2023	08:30	16:00	450 min	450 min	450 min	48		48	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare
90	mun. Bălți	str. N. Cicalo, 4	OSD	PJ	04.04.2023	08:30	16:00	450 min	450 min	450 min	48		48	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare
91	mun. Bălți	str. T. Vladimirescu, 6, ap.38	OSD	PJ	04.04.2023	08:55	10:55	120 min	120 min	120 min	5		5	P		Lucrări de montare a unui contor
92	mun. Bălți	str. T. Șevcenko, PRG № 51	OSD	PJ	05.04.2023	8:30	17:00	1950 min	1950 min	1950 min	50	1	51	P		Verificarea la etanșitate a gazoductului
93	mun. Bălți	str. V. Lupu, 1/A, ap.26	OSD	PJ	05.04.2023	08:50	11:50	180 min	180 min	180 min	5		5	P		Lucrări de instalare a unui aparat adăugător
94	mun. Bălți	str. S. Karasiov, 55, ap.16	OSD	PJ	05.04.2023	11:00	13:00	120 min	120 min	120 min	5		5	P		Lucrări de montare a unui contor
95	mun. Bălți	str. Șt. cel Mare, 22	OSD	PJ	06.04.2023	08:30	16:00	450 min	450 min	450 min	32		32	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare
96	mun. Bălți	str. M. Eminescu, 6, ap.68	OSD	PJ	07.04.2023	08:50	10:50	120 min	120 min	120 min	5		5	P		Lucrări de instalare a unui aparat adăugător
97	mun. Bălți	str. 31 August 1989, 57, ap.80	OSD	PJ	07.04.2023	09:00	12:00	180 min	180 min	180 min	10		10	P		Lucrări de instalare a unui aparat adăugător
98	mun. Bălți	str. Șt. cel Mare, 24	OSD	PJ	10.04.2023	08:30	16:00	450 min	450 min	450 min	8		8	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare
99	mun. Bălți	str. Șt. cel Mare, 26	OSD	PJ	11.04.2023	08:30	16:00	450 min	450 min	450 min	17		17	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare
100	mun. Bălți	str. C. Brâncuși, PRG № 50	OSD	PJ	12.04.2023	8:30	17:00	1950 min	1950 min	1950 min	53		53	P		Verificarea la etanșitate a gazoductului

Nr. d/o	Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de CN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune (față de PM / față de PM / față de joasă PJ)	Data întreruperii	Ora întreruperii	Ora întreruperii	Durata întreruperii			Numarul locurilor de consum, afectate de întrerupere (NC)			Cauza întreruperii		
								OST	OSD	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programat/ Neprogramat (PN)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată
1	2	3	4	5	6	7	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
101	mun. Bălți	str. C. Ieșilor, 107, ap. 29	OSD	PJ	12.04.2023	09:10	11:10	120 min	120 min	120 min	5		5	P		Lucrări de montare a unui contor
102	mun. Bălți	str. Bulgară, 156, ap. 2	OSD	PJ	13.04.2023	11:05	13:05	120 min	120 min	120 min	10		10	P		Lucrări de instalare a unui aparat adăugător
103	mun. Bălți	str. Decebal, 121/2A, ap. 21	OSD	PJ	13.04.2023	08:40	10:40	120 min	120 min	120 min	5		5	P		Lucrări de montare a unui contor
104	mun. Bălți	str. M. cel Batrîn, 81, ap. 16	OSD	PJ	13.04.2023	08:55	10:55	120 min	120 min	120 min	5		5	P		Lucrări de instalare a unui aparat adăugător
105	mun. Bălți	str. C. Ieșilor, 1	OSD	PJ	13.04.2023	08:30	16:00	450 min	450 min	450 min	55		55	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare
106	mun. Bălți	Î.P. "Raduga", str. Sadovoe, 56	OSD	PJ	13.04.2023	12:16	19:16	420 min	420 min	420 min	81		81	N	AT	Gazoductul supratran a fost deteriorat de către o unitate de transport. A fost efectuată reparația conductei de gaze și restabilirea alimentării cu gaze a consumatorilor
107	mun. Bălți	str. I. Konev, 17	OSD	PJ	18.04.2023	08:45	10:45	120 min	120 min	120 min	9		9	P		Lucrări de montare a unui contor
108	mun. Bălți	str. C. Brâncuși, PRG № 55	OSD	PJ	19.04.2023	8:30	17:00	1950 min	1950 min	1950 min	69		69	P		Verificarea la etanșitate a gazoductului
109	mun. Bălți	str. Bulgară, 71, ap. 53	OSD	PJ	19.04.2023	08:40	10:40	120 min	120 min	120 min	5		5	P		Lucrări de montare a unui contor
110	mun. Bălți	str. C. Ieșilor, 3	OSD	PJ	19.04.2023	08:30	16:00	450 min	450 min	450 min	66		66	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare
111	mun. Bălți	str. C. Ieșilor, 5	OSD	PJ	20.04.2023	08:30	16:00	450 min	450 min	450 min	56		56	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare
112	mun. Bălți	str. Kiev, 50, ap. 13	OSD	PJ	21.04.2023	08:40	11:40	180 min	180 min	180 min	5		5	P		Lucrări de instalare a unui aparat adăugător
113	mun. Bălți	str. E. Colesov, 17, ap. 80	OSD	PJ	21.04.2023	08:35	10:35	120 min	120 min	120 min	5		5	P		Lucrări de instalare a unui aparat adăugător
114	mun. Bălți	str. Suceava, 17, ap. 69	OSD	PJ	21.04.2023	11:10	14:10	180 min	180 min	180 min	9		9	P		Lucrări de montare a unui contor
115	mun. Bălți	str. C. Ieșilor, 102	OSD	PJ	25.04.2023	08:30	16:00	450 min	450 min	450 min	56		56	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare
116	mun. Bălți	str. C. Brâncuși, PRG № 63	OSD	PJ	26.04.2023	8:30	17:00	1950 min	1950 min	1950 min	60		60	P		Verificarea la etanșitate a gazoductului
117	mun. Bălți	str. C. Ieșilor, 100	OSD	PJ	26.04.2023	08:30	16:00	450 min	450 min	450 min	54		54	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare
118	mun. Bălți	str. I. Konev, 28, ap. 52	OSD	PJ	26.04.2023	08:40	11:40	180 min	180 min	180 min	9		9	P		Lucrări de instalare a unui aparat adăugător
119	mun. Bălți	str. Independenței, 100, ap. 25	OSD	PJ	26.04.2023	09:15	11:15	120 min	120 min	120 min	5		5	P		Lucrări de montare a unui contor
120	mun. Bălți	str. Bulgară, 73, ap. 13	OSD	PJ	27.04.2023	09:55	11:55	120 min	120 min	120 min	5		5	P		Lucrări de montare a unui contor

Nr. d/o	Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de CN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune (măști PJ / măști PM / jousă PJ)	Data intreruperii	Ora intreruperii	Ora intreruperii	Durata intreruperii			Numărul locurilor de consum, afectate de intrerupere (NC)			Cauza intreruperii		
								OST	OSD	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programat/ Nprogramat (PN)	Cauza, conform clasificării din pct.18	Descriere detaliată
1	2	3	4	5	6	7	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
121	mun.Bălți	str.C.Ieșilor, 106	OSD	PJ	27.04.2023	08:30	16:00	450 min	450 min	60				P		Controlul etanșeității rețelelor interioare
122	mun.Bălți	str.Bulgară, 41, ap.27	OSD	PJ	28.04.2023	09:40	11:40	120 min	120 min	5				P		Lucrări de instalare a unui aparat adăugător
123	mun.Bălți	str.A.Îcel Bun, 36, ap.60	OSD	PJ	28.04.2023	08:50	11:50	180 min	180 min	9				P		Lucrări de montare a unui contor
124	mun.Bălți	str.C.Ieșilor, 110	OSD	PJ	02.05.2023	08:30	16:00	450 min	450 min	30				P		Controlul etanșeității rețelelor interioare
125	mun.Bălți	str.Bulgară, 140	OSD	PJ	03.05.2023	08:30	16:00	450 min	450 min	30				P		Controlul etanșeității rețelelor interioare
126	mun.Bălți	str.I.Konev, 38, ap.55	OSD	PJ	03.05.2023	08:40	11:40	120 min	120 min	9				P		Lucrări de montare a unui contor
127	mun.Bălți	str.Ș.Aleihem, 77, ap.56	OSD	PJ	03.05.2023	09:50	11:50	120 min	120 min	5				P		Lucrări de instalare a unui aparat adăugător
128	mun.Bălți	str-la Lobacevski, PRG № 273	OSD	PJ	03.05.2023	8:30	17:00	1950 min	1950 min	17				P		Verificarea la etanșeită a gazoductului
129	mun.Bălți	str.Suceava, 15/A, ap.72	OSD	PJ	04.05.2023	08:50	11:50	180 min	180 min	9				P		Lucrări de montare a unui contor
130	mun.Bălți	str.E.Colesov, 6, ap.21	OSD	PJ	04.05.2023	11:05	12:05	60 min	60 min	5				P		Lucrări de montare a unui contor
131	mun.Bălți	str.Bulgară, 126	OSD	PJ	04.05.2023	08:30	16:00	450 min	450 min	30				P		Controlul etanșeității rețelelor interioare
132	mun.Bălți	str.Decebal, 172, ap.45	OSD	PJ	05.05.2023	08:45	11:45	180 min	180 min	10				P		Lucrări de instalare a unui aparat adăugător
133	mun.Bălți	str.M.Lomonosov, PRG № 356	OSD	PJ	10.05.2023	8:30	17:00	1950 min	1950 min	13				P		Verificarea la etanșeită a gazoductului
134	mun.Bălți	str.A.Cehov, 86	OSD	PJ	11.05.2023	08:30	16:00	450 min	450 min	60				P		Controlul etanșeității rețelelor interioare
135	mun.Bălți	str.Victoriei, 90	OSD	PJ	15.05.2023	08:30	16:00	450 min	450 min	48				P		Controlul etanșeității rețelelor interioare
136	mun.Bălți	str.Victoriei, 92	OSD	PJ	16.05.2023	08:30	16:00	450 min	450 min	48				P		Controlul etanșeității rețelelor interioare
137	mun.Bălți	str.A.Paladi, PRG № 15	OSD	PJ	17.05.2023	8:30	17:00	1950 min	1950 min	23				P		Verificarea la etanșeită a gazoductului
138	mun.Bălți	str.Victoriei, 94	OSD	PJ	18.05.2023	08:30	16:00	450 min	450 min	48				P		Controlul etanșeității rețelelor interioare
139	mun.Bălți	str.Victoriei, 98	OSD	PJ	24.05.2023	08:30	16:00	450 min	450 min	48				P		Controlul etanșeității rețelelor interioare
140	mun.Bălți	str.Păcii, PRG № 44	OSD	PJ	24.05.2023	8:30	17:00	1950 min	1950 min	5				P		Schimb de dulap
141	mun.Bălți	str.C.Ieșilor, 111	OSD	PJ	25.05.2023	08:30	16:00	450 min	450 min	60				P		Controlul etanșeității rețelelor interioare

Nr. d/o	Raion	Localitate	Retenana sau portiunea de rețea de GN conectată a OST/OSD	Nivelul de presiune (înaltă PI / medie PM / joasă PJ)	Data intreruperii	Ora intreruperii	Ora intreruperii	Durata intreruperii		Numărul locurilor de consum. afectate de intrerupere (NC)			Cauza intreruperii			
								OST	OSD	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programat/ Neprogramat (PN)	Cauza, conform clasificării din pct.18	Descriere detaliată
1	2	3	4	5	6	7	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
142	mun.Bălți	str.C.Ieșilor, 113	OSD	PJ	29.05.2023	08:30	16:00	450 min	450 min	85			85	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare
143	mun.Bălți	str.C.Ieșilor, 108	OSD	PJ	30.05.2023	08:30	16:00	450 min	450 min	60			60	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare
144	mun.Bălți	str.Strii, 5/A, ap.6	OSD	PJ	30.05.2023	13:40	16:40	180 min	180 min	5			5	P		Lucrări de montare a unui contor
145	mun.Bălți	str.Bulgară, 41, ap.49	OSD	PJ	30.05.2023	08:20	10:20	120 min	120 min	5			5	P		Lucrări de montare a unui contor
146	mun.Bălți	str.Independenței, 102, ap.58	OSD	PJ	30.05.2023	11:30	13:20	120 min	120 min	5			5	P		Lucrări de instalare a unui aparat adăugător
147	mun.Bălți	str.A.Radîșcev, PRG № 191	OSD	PJ	31.05.2023	8:30	17:00	1950 min	1950 min	71			71	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului
148	mun.Bălți	str.I.Konev, 34, ap.37	OSD	PJ	02.06.2023	08:20	11:20	180 min	180 min	9			9	P		Lucrări de montare a unui contor
149	mun.Bălți	str.Al.cel Bun, 8/I, ap.42	OSD	PJ	05.06.2023	08:35	11:35	180 min	180 min	9			9	P		Lucrări de instalare a unui aparat adăugător
150	mun.Bălți	str.Strii, 5/A, ap.6	OSD	PJ	06.06.2023	08:25	11:25	180 min	180 min	5			5	P		Lucrări de instalare a unui aparat adăugător
151	mun.Bălți	str.C.Ieșilor, 112	OSD	PJ	06.06.2023	08:30	16:00	450 min	450 min	60			60	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare
152	mun.Bălți	str.P.Boțu, PRG № 2	OSD	PJ	07.06.2023	8:30	17:00	3390 min	3390 min	448	3		451	P		Schimb de dulap
153	mun.Bălți	bd.M.Eminescu, 9, ap.94	OSD	PJ	07.06.2023	08:30	10:30	120 min	120 min	5			5	P		Lucrări de montare a unui contor
154	mun.Bălți	str.V.Coroban, 10, ap.7	OSD	PJ	08.06.2023	12:25	14:25	120 min	120 min	10			10	P		Lucrări de instalare a unui aparat adăugător
155	mun.Bălți	str.C.Ieșilor, 114	OSD	PJ	08.06.2023	08:30	16:00	450 min	450 min	60			60	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare
156	mun.Bălți	str.I.Konev, 2, ap.1	OSD	PJ	09.06.2023	08:35	10:35	120 min	120 min	9			9	P		Lucrări de montare a unui contor
157	mun.Bălți	str.Suceava, 16, ap.127	OSD	PJ	13.06.2023	08:40	12:40	240 min	240 min	9			9	P		Lucrări de instalare a unui aparat adăugător
158	mun.Bălți	str.C.Ieșilor, 107	OSD	PJ	13.06.2023	08:30	16:00	450 min	450 min	100			100	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare
159	mun.Bălți	str.S.Karastiov, PRG № 30	OSD	PJ	14.06.2023	8:30	17:00	1950 min	1950 min	40	1		41	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului
160	mun.Bălți	bd.Larisa, 2, ap.31	OSD	PJ	14.06.2023	08:30	11:30	180 min	180 min	9			9	P		Lucrări de montare a unui contor
161	mun.Bălți	str.I.Kirilov, 14, ap.47	OSD	PJ	14.06.2023	08:45	10:45	120 min	120 min	5			5	P		Lucrări de instalare a unui aparat adăugător
162	mun.Bălți	str.I.Konev, 2, ap.35	OSD	PJ	15.06.2023	08:35	10:35	120 min	120 min	9			9	P		Lucrări de montare a unui contor
163	mun.Bălți	str.C.Ieșilor, 109	OSD	PJ	15.06.2023	08:30	16:00	450 min	450 min	100			100	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare
164	mun.Bălți	str.St.cei Mare, 34	OSD	PJ	19.06.2023	08:30	16:00	450 min	450 min	34			34	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare

Nr. de	Raion	Localitate	Rețeaua sau preferința de rețea de CN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune (măști PJ / medic PJ / jousă PJ)	Data intreruperii	Ora intreruperii	Ora intreruperii	Durata intreruperii			Numărul locurilor de consum, afectate de intrerupere (NCI)			Cauza intreruperii		
								OST	OSD	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programat/ Neprogramat (PIN)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
165	mun. Bălți	str. R. Malinovski, 1	OSD	PJ	20.06.2023	08:30	16:00	450 min	450 min	60		60	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare	
166	mun. Bălți	str. I. Konev, 34, ap. 47	OSD	PJ	20.06.2023	13:15	15:15	120 min	120 min	9		9	P		Lucrări de montare a unui contor	
167	mun. Bălți	str. Păcii, PRG № 46	OSD	PJ	21.06.2023	8:30	17:00	1950 min	1950 min	15	2	17	P		Schimb de dulap	
168	mun. Bălți	str. R. Malinovski, 3	OSD	PJ	22.06.2023	08:30	16:00	450 min	450 min	60		60	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare	
169	mun. Bălți	str. 31 August 1989, 59, ap. 47	OSD	PJ	22.06.2023	08:45	12:45	240 min	240 min	10		10	P		Lucrări de instalare a unui aparat adăugător	
170	mun. Bălți	str. Suceava, 17, ap. 36	OSD	PJ	22.06.2023	08:50	11:50	180 min	180 min	9		9	P		Lucrări de instalare a unui aparat adăugător	
171	mun. Bălți	str. Bulgară, 19/2, ap. 28	OSD	PJ	26.06.2023	08:40	10:40	120 min	120 min	5		5	P		Lucrări de montare a unui contor	
172	mun. Bălți	str. R. Malinovski, 11	OSD	PJ	26.06.2023	08:30	16:00	450 min	450 min	60		60	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare	
173	mun. Bălți	str. Șt. cel Mare, 187	OSD	PJ	27.06.2023	08:30	16:00	450 min	450 min	30		30	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare	
174	mun. Bălți	str. Bulgară, 146, ap. 24	OSD	PJ	27.06.2023	08:45	10:45	120 min	120 min	5		5	P		Lucrări de instalare a unui aparat adăugător	
175	mun. Bălți	str. S. Karasiov, PRG № 42	OSD	PJ	28.06.2023	8:30	17:00	3390 min	3390 min	245		245	P		Verificarea la etanșitate a gazoductului	

Trimestrul III

176	mun. Bălți	str. R. Malinovski, 5	OSD	PJ	03.07.2023	8:30	16:30	480 min	480 min	60	0	60	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare
177	mun. Bălți	str. R. Malinovski, 9	OSD	PJ	04.07.2023	8:30	16:30	480 min	480 min	60	0	60	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare
178	mun. Bălți	sat. Moara de Piatră, PRG-2	OSD	PJ	05.07.2023	8:30	17:00	1950 min	1950 min	8	0	8	P		Schimb de dulap
179	mun. Bălți	str. R. Malinovski, 8	OSD	PJ	06.07.2023	8:30	16:30	480 min	480 min	60	0	60	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare
180	mun. Bălți	str. E. Colesov, 10, ap. 86	OSD	PJ	06.07.2023	8:50	11:50	180 min	180 min	5	0	5	P		Lucrări de montare a unui contor
181	mun. Bălți	str. V. Belinski, 6, ap. 20	OSD	PJ	06.07.2023	8:40	11:40	180 min	180 min	12	0	12	P		Lucrări de montare a unui contor
182	mun. Bălți	str. E. Colesov, 23, ap. 12	OSD	PJ	06.07.2023	12:25	14:25	120 min	120 min	5	0	5	P		Lucrări de instalare a unui aparat adăugător
183	mun. Bălți	str. T. Vladimirescu, 2	OSD	PJ	07.07.2023	12:05	14:05	120 min	120 min	5	0	5	P		Lucrări de montare a unui contor
184	mun. Bălți	str. Bulgară, 30, ap. 6	OSD	PJ	07.07.2023	8:30	10:30	120 min	120 min	5	0	5	P		Lucrări de montare a unui contor
185	mun. Bălți	str. R. Malinovski, 7, ap. 43	OSD	PJ	10.07.2023	8:50	10:50	120 min	120 min	5	0	5	P		Lucrări de instalare a unui aparat adăugător
186	mun. Bălți	str. R. Malinovski, 10	OSD	PJ	10.07.2023	8:30	16:30	480 min	480 min	60	0	60	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare

Nr. de	Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de CN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune (înaltă PJ / medie PM / joasă PJ)	Data intreruperii	Ora intreruperii	Ora intreruperii	Durata intreruperii			Numărul locurilor de consum, afectate de intrerupere (NC)				Cauza intreruperii		
								OST	OSD	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programat/ Neprogramat (PN)		Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată
1	2	3	4	5	6	7	7										
187	mun. Bălți	str. R. Malinovski, 12	OSD	PJ	11.07.2023	8:30	16:30		480 min	480 min	0	60	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare		
188	mun. Bălți	str. V. Coroban, 16, ap.38	OSD	PJ	11.07.2023	8:55	10:55		120 min	120 min	0	5	P		Lucrări de instalare a unui aparat adăugător		
189	mun. Bălți	str. A. Pușkin, 27, ap.42	OSD	PJ	12.07.2023	9:10	11:10		120 min	120 min	0	5	P		Lucrări de montare a unui contor		
190	mun. Bălți	str. Independenței, 94, ap.38	OSD	PJ	12.07.2023	11:35	14:35		180 min	180 min	0	5	P		Lucrări de montare a unui contor		
191	mun. Bălți	str. Locomotivelor, 3/A, ap.4	OSD	PJ	12.07.2023	14:20	16:20		120 min	120 min	0	5	P		Lucrări de montare a unui contor		
192	mun. Bălți	str. I. Krilov, PRG-297	OSD	PJ	12.07.2023	8:30	17:00		1950 min	1950 min	0	66	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului		
193	mun. Bălți	str. R. Malinovski, 14	OSD	PJ	13.07.2023	8:30	16:30		480 min	480 min	0	60	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare		
194	mun. Bălți	str. M. Eminescu, 1	OSD	PJ	13.07.2023	8:35	10:35		120 min	120 min	0	5	P		Lucrări de instalare a unui aparat adăugător		
195	mun. Bălți	str. Suceava, 1/A, ap.4	OSD	PJ	13.07.2023	8:45	11:45		180 min	180 min	0	5	P		Lucrări de montare a unui contor		
196	mun. Bălți	str. A. Cehov, 80	OSD	PJ	17.07.2023	8:30	16:30		480 min	480 min	0	70	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare		
197	mun. Bălți	str. E. Colesov, 17	OSD	PJ	18.07.2023	8:30	16:30		480 min	480 min	0	80	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare		
198	mun. Bălți	bd. Larisa, 6, ap.19	OSD	PJ	18.07.2023	8:45	10:45		120 min	120 min	0	5	P		Lucrări de montare a unui contor		
199	mun. Bălți	str. Independenței, 102/A, ap.45	OSD	PJ	18.07.2023	10:40	13:40		180 min	180 min	0	5	P		Lucrări de instalare a unui aparat adăugător		
200	mun. Bălți	str. N. Ostrovski, 42, ap.40	OSD	PJ	19.07.2023	13:20	15:20		120 min	120 min	0	5	P		Lucrări de instalare a unui aparat adăugător		
201	mun. Bălți	str. Al. cel Bun, 38, ap.48	OSD	PJ	19.07.2023	8:40	10:40		120 min	120 min	0	5	P		Lucrări de montare a unui contor		
202	mun. Bălți	str. Moscovei, PRG-312	OSD	PJ	19.07.2023	8:30	17:00		1950 min	1950 min	0	58	P		Schimb de regulator		
203	mun. Bălți	str. Șt. cel Mare, 1, ap.4	OSD	PJ	20.07.2023	11:05	13:05		120 min	120 min	0	9	P		Lucrări de instalare a unui aparat adăugător		
204	mun. Bălți	str. I. Mai, 1/A, ap.26	OSD	PJ	20.07.2023	8:45	10:45		120 min	120 min	0	9	P		Lucrări de montare a unui contor		
205	mun. Bălți	str. Bulgară, 41, ap.30	OSD	PJ	20.07.2023	8:40	11:40		180 min	180 min	0	9	P		Lucrări de montare a unui contor		
206	mun. Bălți	str. A. Borodin, 26, ap.2	OSD	PJ	21.07.2023	8:30	10:30		120 min	120 min	0	5	P		Lucrări de instalare a unui aparat adăugător		
207	mun. Bălți	str. I. Krilov, 28	OSD	PJ	24.07.2023	8:30	16:30		480 min	480 min	0	20	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare		
208	mun. Bălți	str. M. cel Bătrîn, 81	OSD	PJ	25.07.2023	8:30	16:30		480 min	480 min	0	60	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare		

Nr. d/o	Kauion	Localitate	Rețeaua sau portiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune (inălț. PM / înălț. PM / înălț. PM / jousă PJ)	Data intreruperii	Ora intreruperii	Ora intreruperii	Durata intreruperii			Numărul locurilor de consum, afectate de intrerupere (NC)			Cauza intreruperii		
								OST	OSD	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programat/ Neprogramat (PN)	Cauza, conform clasificării din pct.18	Descriere detaliată
1	2	3	4	5	6	7	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
209	mun.Bălți	str.Voluntarilor, 20, ap.52	OSD	PJ	25.07.2023	8:45	10:45		120 min	120 min	5	0	5	P		Lucrări de montare a unui contor
210	mun.Bălți	str.N.Ostrovski, 44, ap.43	OSD	PJ	26.07.2023	8:55	11:55		180 min	180 min	5	0	5	P		Lucrări de montare a unui contor
211	mun.Bălți	str.I.Kriflov, PRG-164	OSD	PJ	26.07.2023	8:30	17:00		3390 min	3390 min	291	0	291	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului
212	mun.Bălți	str.E.Colesov, 23, ap.32	OSD	PJ	27.07.2023	8:55	10:55		120 min	120 min	5	0	5	P		Lucrări de instalare a unui aparat adăugător
213	mun.Bălți	str.C.Ieșilor, 109	OSD	PJ	28.07.2023	9:10	11:10		120 min	120 min	5	0	5	P		Lucrări de montare a unui contor
214	mun.Bălți	str.B.Glavan, 33, ap.32	OSD	PJ	31.07.2023	11:05	14:05		180 min	180 min	5	0	5	P		Lucrări de montare a unui contor
215	mun.Bălți	str.1 Mai, 9/A, ap.59	OSD	PJ	31.07.2023	11:00	13:00		120 min	120 min	10	0	10	P		Lucrări de instalare a unui aparat adăugător
216	mun.Bălți	str.Independenței, 102, ap.36	OSD	PJ	01.08.2023	8:30	10:30		120 min	120 min	5	0	5	P		Lucrări de montare a unui contor
217	mun.Bălți	str.Locomotivelor, 3/A, ap.38	OSD	PJ	01.08.2023	10:15	13:15		180 min	180 min	5	0	5	P		Lucrări de montare a unui contor
218	mun.Bălți	str.Decebal, Lukoil	OSD	PM	01.08.2023	8:30	17:00		6270 min	6270 min	960	25	985	P		Reamplasarea gazoductului
219	mun.Bălți	str.T.Vladimirescu, 18	OSD	PJ	01.08.2023	8:30	16:30		480 min	480 min	48	0	48	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare
220	mun.Bălți	str.B.Glavan, 6, ap.8	OSD	PJ	02.08.2023	10:35	12:35		120 min	120 min	5	0	5	P		Lucrări de instalare a unui aparat adăugător
221	mun.Bălți	str.I.Konev, 20, ap.63	OSD	PJ	02.08.2023	8:40	10:40		120 min	120 min	9	0	9	P		Lucrări de montare a unui contor
222	mun.Bălți	str.Șt.cel Mare, 8/2, ap.10	OSD	PJ	03.08.2023	8:50	10:50		120 min	120 min	9	0	9	P		Lucrări de instalare a unui aparat adăugător
223	mun.Bălți	str.R.Malinovski, 20	OSD	PJ	03.08.2023	8:30	16:30		480 min	480 min	80	0	80	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare
224	mun.Bălți	str.Bulgară, 82, ap.11	OSD	PJ	04.08.2023	8:50	10:50		120 min	120 min	5	0	5	P		Lucrări de montare a unui contor
225	mun.Bălți	str.Suceava, 18, ap.8	OSD	PJ	07.08.2023	11:20	13:20		120 min	120 min	9	0	9	P		Lucrări de montare a unui contor
226	mun.Bălți	str.Bulgară, 31, ap.11	OSD	PJ	08.08.2023	9:05	10:05		60 min	60 min	5	0	5	P		Lucrări de instalare a unui aparat adăugător
227	mun.Bălți	str.V.Puiu, 30, ap.22	OSD	PJ	08.08.2023	11:10	14:10		180 min	180 min	5	0	5	P		Lucrări de montare a unui contor
228	mun.Bălți	str.R.Malinovski, 22	OSD	PJ	08.08.2023	8:30	16:30		480 min	480 min	64	0	64	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare
229	mun.Bălți	str.A. Lupan, 9, ap.10	OSD	PJ	09.08.2023	9:05	11:05		120 min	120 min	5	0	5	P		Lucrări de instalare a unui aparat adăugător
230	mun.Bălți	str.Șt.cel Mare, 3, ap.35	OSD	PJ	10.08.2023	11:20	13:20		120 min	120 min	5	0	5	P		Lucrări de montare a unui contor
231	mun.Bălți	str.Cahul, 54/A, ap.26	OSD	PJ	10.08.2023	10:05	11:05		60 min	60 min	5	0	5	P		Lucrări de instalare a unui aparat adăugător

Nr. de	Raion	Localitate	Rețeaua sau profilarea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune (marcă PJ / marcă PM / jousă PJ)	Data intreruperii	Ora intreruperii	Ora intreruperii	Durata intreruperii			Numărul locurilor de consum, afectate de intrerupere (NC)				Cauza intreruperii		
								OST	OSD	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programat/ Neprogramat (PN)	Cauza, conform clasificării din pct.18	Descriere detaliată	
																	8
1	2	3	4	5	6	7	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
232	mun. Bălți	str. E. Colesov, 7	OSD	PJ	10.08.2023	8:30	16:30	480 min	480 min	480 min	60	0	60	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare	
233	mun. Bălți	str. Decebal, 136/B, ap.8	OSD	PJ	14.08.2023	8:30	10:30	120 min	120 min	120 min	5	0	5	P		Lucrări de montare a unui contor	
234	mun. Bălți	str. E. Colesov, 12, ap.17	OSD	PJ	14.08.2023	9:30	11:30	120 min	120 min	120 min	5	0	5	P		Lucrări de montare a unui contor	
235	mun. Bălți	str. Puiu, 22, ap.33	OSD	PJ	15.08.2023	8:35	10:35	120 min	120 min	120 min	5	0	5	P		Lucrări de instalare a unui aparat adăugător	
236	mun. Bălți	str. Bulgară, 37	OSD	PJ	15.08.2023	9:50	12:50	180 min	180 min	180 min	5	0	5	P		Lucrări de instalare a unui aparat adăugător	
237	mun. Bălți	str. Sf. Nicolae, PRG-84	OSD	PM	15.08.2023	8:30	17:00	1950 min	1950 min	1950 min	12	0	12	P		Schimb de robinet	
238	mun. Bălți	str. E. Colesov, 9	OSD	PJ	15.08.2023	8:30	16:30	480 min	480 min	480 min	60	0	60	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare	
239	mun. Bălți	str. M. Viteazul, 71, ap.46	OSD	PJ	16.08.2023	8:40	11:40	180 min	180 min	180 min	5	0	5	P		Lucrări de montare a unui contor	
240	mun. Bălți	str. E. Colesov, 11	OSD	PJ	17.08.2023	8:30	16:30	480 min	480 min	480 min	60	0	60	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare	
241	mun. Bălți	str. V. Coroban, 12, ap.29	OSD	PJ	18.08.2023	8:30	11:30	180 min	180 min	180 min	5	0	5	P		Lucrări de instalare a unui aparat adăugător	
242	mun. Bălți	str. Al. cel Bun, 30, ap.17	OSD	PJ	18.08.2023	8:30	9:30	60 min	60 min	60 min	9	0	9	P		Lucrări de instalare a unui aparat adăugător	
243	mun. Bălți	str. V. Coroban, 2, ap.45	OSD	PJ	18.08.2023	8:20	10:20	120 min	120 min	120 min	5	0	5	P		Lucrări de instalare a unui aparat adăugător	
244	mun. Bălți	str. Bulgară, 19/5, ap.13	OSD	PJ	21.08.2023	11:40	13:40	120 min	120 min	120 min	5	0	5	P		Lucrări de instalare a unui aparat adăugător	
245	mun. Bălți	str. Bulgară, 78, ap.11	OSD	PJ	21.08.2023	9:30	11:30	120 min	120 min	120 min	5	0	5	P		Lucrări de montare a unui contor	
246	mun. Bălți	str. Puiu, 28/A, ap.10	OSD	PJ	22.08.2023	11:50	12:50	60 min	60 min	60 min	5	0	5	P		Lucrări de montare a unui contor	
247	mun. Bălți	str. A. Lupan, 7, ap.34	OSD	PJ	22.08.2023	8:35	10:35	120 min	120 min	120 min	5	0	5	P		Lucrări de instalare a unui aparat adăugător	
248	mun. Bălți	str. I. Krilov, 15, ap.17	OSD	PJ	22.08.2023	8:40	10:40	120 min	120 min	120 min	5	0	5	P		Lucrări de montare a unui contor	
249	mun. Bălți	ÎP Ceacea, PRG-249	OSD	PM	22.08.2023	8:30	17:00	1950 min	1950 min	1950 min	56	0	56	P		Schimb de robinet	
250	mun. Bălți	str. E. Colesov, 13	OSD	PJ	22.08.2023	8:30	16:30	480 min	480 min	480 min	60	0	60	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare	
251	mun. Bălți	str. Sf. Nicolae, 5	OSD	PJ	24.08.2023	8:30	16:30	480 min	480 min	480 min	8	0	8	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare	
252	mun. Bălți	str. P. Botu, 87, 1	OSD	PJ	24.08.2023	10:30	12:30	120 min	120 min	120 min	9	0	9	P		Lucrări de montare a unui contor	
253	mun. Bălți	str. Bulgară, 27, ap.2	OSD	PJ	24.08.2023	8:45	9:45	60 min	60 min	60 min	9	0	9	P		Lucrări de instalare a unui aparat adăugător	
254	mun. Bălți	str. I. Krilov, 30, ap.11	OSD	PJ	25.08.2023	8:40	9:40	60 min	60 min	60 min	9	0	9	P		Lucrări de montare a unui contor	

Nr. d/o	Raion	Localitate	Rețeaua sau portanța de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune (măști PJ / medie PJ / joasă PJ)	Data intreruperii	Ora intreruperii		Durata intreruperii		Numărul locurilor de consum, afectate de intrerupere (NC)			Cauza intreruperii			
						Ora intreruperii	Ora intreruperii	OST	OSD	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programat/ Neprogramat (PN)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată
1	2	3	4	5	6	7	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
255	mun. Bălți	str. Bulgară, 31, ap. 36	OSD	PJ	25.08.2023	8:40	10:40		120 min		9	0	9	P		Lucrări de instalare a unui aparat adăugător
256	mun. Bălți	str. I. Konev, 17, ap. 38	OSD	PJ	28.08.2023	10:30	12:30		120 min		9	0	9	P		Lucrări de instalare a unui aparat adăugător
257	mun. Bălți	str. Sf. Nicolae, 7	OSD	PJ	28.08.2023	8:30	16:30		480 min		8	0	8	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare
258	mun. Bălți	str. Lesescico, 12	OSD	PJ	29.08.2023	8:30	16:30		480 min		72	0	72	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare
259	mun. Bălți	str. I. Conev, 1, ap. 49	OSD	PJ	29.08.2023	8:45	10:45		120 min		9	0	9	P		Lucrări de instalare a unui aparat adăugător
260	mun. Bălți	str. E. Colesov, 3, ap. 38	OSD	PJ	29.08.2023	9:30	11:30		120 min		5	0	5	P		Lucrări de instalare a unui aparat adăugător
261	mun. Bălți	str. Suceava, 18, ap. 46	OSD	PJ	30.08.2023	8:45	10:45		120 min		9	0	9	P		Lucrări de montare a unui contor
262	mun. Bălți	str. V. Lupu, 1/A, ap. 17	OSD	PJ	04.09.2023	13:20	14:20		60 min		5	0	5	P		Lucrări de montare a unui contor
263	mun. Bălți	str. I. Konev, 28, ap. 29	OSD	PJ	04.09.2023	8:30	11:30		180 min		9	0	9	P		Lucrări de instalare a unui aparat adăugător
264	mun. Bălți	str. Șt. cel Mare, 31	OSD	PJ	04.09.2023	8:30	16:30		480 min		50	0	50	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare
265	mun. Bălți	str. Șt. cel Mare, 36	OSD	PJ	05.09.2023	8:30	16:30		480 min		56	0	56	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare
266	mun. Bălți	str. M. Dosoftei, 53, ap. 4	OSD	PJ	05.09.2023	8:40	10:40		120 min		5	0	5	P		Lucrări de montare a unui contor
267	mun. Bălți	str. V. Komarov, PRG-59	OSD	PJ	06.09.2023	8:30	17:00		1950 min		2	1	3	P		Schimb de dulap
268	mun. Bălți	str. Independenței, 35, ap. 50	OSD	PJ	06.09.2023	8:35	10:35		120 min		5	0	5	P		Lucrări de instalare a unui aparat adăugător
269	mun. Bălți	str. Suceava, 17, ap. 31	OSD	PJ	06.09.2023	8:50	9:50		60 min		5	0	5	P		Lucrări de montare a unui contor
270	mun. Bălți	str. Șt. cel Mare, 48	OSD	PJ	07.09.2023	8:30	16:30		480 min		56	0	56	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare
271	mun. Bălți	str. A. Lupan, 3, ap. 18	OSD	PJ	10.09.2023	11:20	13:20		120 min		5	0	5	P		Lucrări de montare a unui contor
272	mun. Bălți	str. Decebal, 170, ap. 32	OSD	PJ	11.09.2023	10:15	12:15		120 min		9	0	9	P		Lucrări de instalare a unui aparat adăugător
273	mun. Bălți	str. Șt. cel Mare, 39	OSD	PJ	11.09.2023	8:30	16:30		480 min		14	0	14	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare
274	mun. Bălți	str. N. Cîcicalo, 8	OSD	PJ	12.09.2023	8:30	16:30		480 min		24	0	24	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare
275	mun. Bălți	str. N. Iorga, 20, ap. 11	OSD	PJ	12.09.2023	8:45	10:45		120 min		5	0	5	P		Lucrări de montare a unui contor
276	mun. Bălți	str. V. Iupu, PRG-220	OSD	PJ	13.09.2023	8:30	17:00		1950 min		145	0	145	P		Schimb regulator
277	mun. Bălți	str. N. Cîcicalo, 10	OSD	PJ	14.09.2023	8:30	16:30		480 min		48	0	48	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare

Nr. d/o	Raion	Localitate	Rețeaua sau poziținea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune (măști PJ / măști PM / jousă PJ)	Data intreruperii	Ora intreruperii	Durata intreruperii		Numărul locurilor de consum, afectate de intrerupere (NC)			Cauza intreruperii			
							OST	OSD	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programat/ Neprogramat (PN)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
278	mun. Bălți	str. Independenței, 6, ap.20	OSD	PJ	16.09.2023	9:50	11:50	120 min	120 min	5	0	5	P		Lucrări de montare a unui contor
279	mun. Bălți	str. T. Viadimirescu, 32/A	OSD	PJ	18.09.2023	8:30	16:30	480 min	480 min	48	0	48	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare
280	mun. Bălți	str. I. Sereda, 7	OSD	PJ	19.09.2023	8:30	16:30	480 min	480 min	45	0	45	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare
281	mun. Bălți	str. M. Lescico, 10, ap.66	OSD	PJ	19.09.2023	8:45	10:45	120 min	120 min	9	0	9	P		Lucrări de montare a unui contor
282	mun. Bălți	str. G. Enescu, PRG-137	OSD	PJ	20.09.2023	8:30	17:00	1950 min	1950 min	75	0	75	P		Verificarea la etanșiate a gazoductului
283	mun. Bălți	str. I. Sereda, 7	OSD	PJ	21.09.2023	8:30	16:30	480 min	480 min	45	0	45	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare
284	mun. Bălți	str. I. Mai, 9/B, ap.49	OSD	PJ	24.09.2023	8:40	11:40	180 min	180 min	10	0	10	P		Lucrări de instalare a unui aparat adăugător
285	mun. Bălți	str. A. Donici, 25	OSD	PJ	25.09.2023	8:30	16:30	480 min	480 min	60	0	60	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare
286	mun. Bălți	str. R. Malinovski, 7	OSD	PJ	26.09.2023	8:30	16:30	480 min	480 min	60	0	60	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare
287	mun. Bălți	str. M. Ciubotaru, PRG-224	OSD	PJ	27.09.2023	8:30	17:00	1950 min	1950 min	9	0	9	P		Schimb de dulap
288	mun. Bălți	str. B. Glavan, 37, ap.36	OSD	PJ	27.09.2023	12:10	14:10	120 min	120 min	5	0	5	P		Lucrări de montare a unui contor
Trimestrul IV															
289	mun. Bălți	str. 26 Martie 1944, 1	OSD	PJ	03.10.2023	8:30	16:30	480 min	480 min	32		32	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare
290	mun. Bălți	str. N. Cicioalo, 10, ap.45	OSD	PJ	03.10.2023	9:10	11:10	120 min	120 min	5		5	P		Lucrări de montare a unui contor
291	mun. Bălți	str. Bulgară, 156/1, ap.49	OSD	PJ	03.10.2023	11:05	13:05	120 min	120 min	5		5	P		Lucrări de montare a unui contor
292	mun. Bălți	str. I. Konev, 42, ap.65	OSD	PJ	04.10.2023	11:00	13:05	120 min	120 min	9		9	P		Lucrări de montare a unui contor
293	mun. Bălți	str. G. Asachi, DRG-168	OSD	PJ	04.10.2023	8:30	17:00	1950 min	1950 min	71		71	P		Verificarea la etanșiate a gazoductului
294	mun. Bălți	str. C. Stamatii, 1, ap.24	OSD	PJ	05.10.2023	8:30	10:30	120 min	120 min	5		5	P		Lucrări de montare a unui contor
295	mun. Bălți	str. 26 Martie 1944, 16, ap.1	OSD	PJ	05.10.2023	10:15	12:15	120 min	120 min	5		5	P		Lucrări de instalare a unui aparat adăugător
296	mun. Bălți	str. B. Glavan, 1, ap.18	OSD	PJ	05.10.2023	8:55	11:55	180 min	180 min	5		5	P		Lucrări de montare a unui contor
297	mun. Bălți	str. Z. Arbore, 76	OSD	PJ	05.10.2023	8:30	16:30	480 min	480 min	30		30	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare
298	mun. Bălți	str. Bulgară, 62, ap.65	OSD	PJ	06.10.2023	8:55	10:55	120 min	120 min	9		9	P		Lucrări de montare a unui contor

Nr. din	Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune (înaltă PJ / medie PM / joasă PJ)	Data intreruperii	Ora intreruperii	Ora intreruperii	Durata intreruperii			Numărul întreruperilor de consum, afectate de intrerupere (NC)			Cauza intreruperii		
								OST	OSD	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programat/ Noprogramat (PN)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată
1	2	3	4	5	6	7	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
299	mun. Bălți	str. Kiev, 44	OSD	PJ	10.10.2023	8:30	16:30	480 min	480 min	480 min	24	24	24	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare
300	mun. Bălți	bd. M. Eminescu, 10, ap. 5	OSD	PJ	10.10.2023	9:10	11:10	120 min	120 min	120 min	5	5	5	P		Lucrări de instalare a unui aparat adăugător
301	mun. Bălți	str. A. Borodin, 22, ap. 13	OSD	PJ	11.10.2023	11:35	14:35	180 min	180 min	180 min	5	5	5	P		Lucrări de montare a unui contor
302	mun. Bălți	str. Bulgară, 150, ap. 16	OSD	PJ	11.10.2023	14:20	16:20	120 min	120 min	120 min	5	5	5	P		Lucrări de montare a unui contor
303	mun. Bălți	str. Suceava, 15, ap. 16	OSD	PJ	11.10.2023	8:35	11:35	180 min	180 min	180 min	9	9	9	P		Lucrări de montare a unui contor
304	mun. Bălți	str. Florilor, DRG-171	OSD	PJ	11.10.2023	8:30	17:00	1950 min	1950 min	1950 min	48	48	48	P		Verificarea la etanșeitățile a gazoductului
305	mun. Bălți	str. A. Vlaicu, 1	OSD	PJ	12.10.2023	8:30	16:30	480 min	480 min	480 min	30	30	30	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare
306	mun. Bălți	str. A. Vlaicu, 1, DRG-278	OSD	PM	16.10.2023	10:27	18:20	473 min	473 min	473 min	146	146	146	N	AT	Controlul etanșeității rețelelor interioare în urma executării lucrărilor de terasament, a fost deteriorat gazoductul subteran de presiune medie PE Ø50 mm. S-a reparat conducta de gaze și s-a restabilit alimentarea cu gaze naturale după localizarea și lichidarea
307	mun. Bălți	str. A. Vlaicu, 3	OSD	PJ	17.10.2023	8:30	16:30	480 min	480 min	480 min	30	30	30	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare
308	mun. Bălți	str. C. Ieșilor, 108, ap. 54	OSD	PJ	17.10.2023	8:45	10:45	120 min	120 min	120 min	5	5	5	P		Lucrări de instalare a unui aparat adăugător
309	mun. Bălți	str. N. Iorga, 16, ap. 37	OSD	PJ	18.10.2023	8:45	10:45	120 min	120 min	120 min	5	5	5	P		Lucrări de montare a unui contor
310	mun. Bălți	str. T. Ciobanu, DRG-181	OSD	PJ	18.10.2023	8:30	17:00	1950 min	1950 min	1950 min	36	36	36	P		Verificarea la etanșeitățile a gazoductului
311	mun. Bălți	str. A. Vlaicu, 5	OSD	PJ	19.10.2023	8:30	16:30	480 min	480 min	480 min	18	18	18	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare
312	mun. Bălți	str. Decebal, 35, ap. 22	OSD	PJ	19.10.2023	8:45	10:45	120 min	120 min	120 min	5	5	5	P		Lucrări de montare a unui contor
313	mun. Bălți	str. F. Dostoevski, 16, ap. 47	OSD	PJ	20.10.2023	8:55	10:55	120 min	120 min	120 min	14	14	14	P		Lucrări de instalare a unui aparat adăugător
314	mun. Bălți	str. N. Iorga, 16, ap. 43	OSD	PJ	20.10.2023	8:55	11:55	180 min	180 min	180 min	5	5	5	P		Lucrări de montare a unui contor
315	mun. Bălți	str. Decebal, 168, ap. 110	OSD	PJ	23.10.2023	9:10	11:10	120 min	120 min	120 min	9	9	9	P		Lucrări de instalare a unui aparat adăugător
316	mun. Bălți	str. A. Cehov, 86, ap. 1	OSD	PJ	24.10.2023	11:05	13:05	120 min	120 min	120 min	5	5	5	P		Lucrări de montare a unui contor
317	mun. Bălți	str. A. Vlaicu, 7	OSD	PJ	24.10.2023	8:30	16:30	480 min	480 min	480 min	15	15	15	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare
318	mun. Bălți	str. T. Ciobanu, DRG-187	OSD	PJ	25.10.2023	8:30	17:00	1950 min	1950 min	1950 min	63	63	63	P		Verificarea la etanșeitățile a gazoductului

Nr. d/o	Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN -diconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune (mărită PI / micșorată PM / joasă PJ)	Data intreruperii	Ora intreruperii	Ora intreruperii	Durata intreruperii			Numărul locurilor de consum, afectate de intrerupere (NCI)			Cauza intreruperii		
								OST	OSD	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)		Programat/ Neprogramat (PN)	Cauza, conform clasificării din pct.18
1	2	3	4	5	6	7	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
319	mun.Bălți	str.Ș.Aleihem, 73, ap.67	OSD	PJ	25.10.2023	11:00	14:00	180 min	180 min	180 min	5	5	5	P		Lucrări de instalare a unui aparat adăugător
320	mun.Bălți	str.Mi.Lesecico, 4, ap.45	OSD	PJ	26.10.2023	8:30	10:30	120 min	120 min	120 min	9	9	9	P		Lucrări de montare a unui contor
321	mun.Bălți	str.A.Vlaicu, 9	OSD	PJ	26.10.2023	8:30	16:30	480 min	480 min	480 min	60	60	60	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare
322	mun.Bălți	str.C.Ieșilor, 5, ap.39	OSD	PJ	27.10.2023	10:15	12:15	120 min	120 min	120 min	5	5	5	P		Lucrări de montare a unui contor
323	mun.Bălți	str.B.Glavan, 27, ap.59	OSD	PJ	30.10.2023	8:55	11:55	180 min	180 min	180 min	5	5	5	P		Lucrări de instalare a unui aparat adăugător
324	mun.Bălți	str.Decebal, 166, ap.13	OSD	PJ	30.10.2023	8:55	10:55	120 min	120 min	120 min	9	9	9	P		Lucrări de montare a unui contor
325	mun.Bălți	str.K.Timireazev, 2	OSD	PJ	30.10.2023	8:30	16:30	480 min	480 min	480 min	60	60	60	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare
326	mun.Bălți	str.K.Timireazev, 4	OSD	PJ	31.10.2023	8:30	16:30	480 min	480 min	480 min	30	30	30	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare
327	mun.Bălți	str.Șt.cel Mare, 28, ap.35	OSD	PJ	31.10.2023	9:10	11:10	120 min	120 min	120 min	5	5	5	P		Lucrări de instalare a unui aparat adăugător
328	mun.Bălți	str.N.Ostrovski, 48, ap.32	OSD	PJ	31.10.2023	11:05	14:05	180 min	180 min	180 min	5	5	5	P		Lucrări de montare a unui contor
329	mun.Bălți	str.Ungheni	OSD	PJ	01.11.2023	8:30	17:00	1950 min	1950 min	1950 min	64	64	64	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului
330	mun.Bălți	str.Bulgară, 88, ap.20	OSD	PJ	01.11.2023	11:00	13:00	120 min	120 min	120 min	5	5	5	P		Lucrări de instalare a unui aparat adăugător
331	mun.Bălți	str.Flotin, 10, ap.50	OSD	PJ	02.11.2023	8:30	10:30	120 min	120 min	120 min	9	9	9	P		Lucrări de montare a unui contor
332	mun.Bălți	str.Bulgară, 62, ap.21	OSD	PJ	03.11.2023	9:10	11:10	120 min	120 min	120 min	9	9	9	P		Lucrări de montare a unui contor
333	mun.Bălți	str.Decebal, 168, ap.55	OSD	PJ	03.11.2023	11:05	13:05	120 min	120 min	120 min	9	9	9	P		Lucrări de instalare a unui aparat adăugător
334	mun.Bălți	str.Suceava, 15, ap.11	OSD	PJ	06.11.2023	11:00	13:00	120 min	120 min	120 min	9	9	9	P		Lucrări de montare a unui contor
335	mun.Bălți	str.Independenței, 102, ap.35	OSD	PJ	06.11.2023	8:30	9:30	60 min	60 min	60 min	5	5	5	P		Lucrări de instalare a unui aparat adăugător
336	mun.Bălți	str.Independenței 39/28	OSD	PJ	06.11.2023	10:15	13:15	180 min	180 min	180 min	5	5	5	P		Lucrări de montare a unui contor
337	mun.Bălți	str.Decebal, 31	OSD	PJ	06.11.2023	8:30	16:30	480 min	480 min	480 min	55	55	55	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare
338	mun.Bălți	str.Decebal, 162	OSD	PJ	07.11.2023	8:30	16:30	480 min	480 min	480 min	72	72	72	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare
339	mun.Bălți	str.S.Karastiov, 51, ap.43	OSD	PJ	08.11.2023	8:55	10:55	120 min	120 min	120 min	5	5	5	P		Lucrări de montare a unui contor
340	mun.Bălți	str.A.Vlaicu, 1, 3, 5, 7, DRG-278	OSD	PJ	08.11.2023	8:30	17:00	1950 min	1950 min	1950 min	146	146	146	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului

Nr. d/s	Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de precizie (față PJ / față PM / față PJ)	Data întreruperii	Ora întreruperii	Ora întreruperii	Durata întreruperii			Numărul locurilor de consum, afectate de întrerupere (NG)			Cauza întreruperii		
								OST	OSD	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programat/ Neprogramat (PN)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată
1	2	3	4	5	6	7	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
341	mun. Bălți	str. Bulgară, 120/A, DRG-314	OSD	PM	08.11.2023	15:29	17:40	131 min	131 min	131 min	71	71	71	N	AT	A fost deteriorat gazoductului subteran din PE Ø63 mm, ca rezultat al efectuării lucrărilor de terasament. A fost efectuată reparația conductei de gaze și restabilirea alimentării cu gaze a consumatorilor
342	mun. Bălți	str. Decebal, 158	OSD	PJ	09.11.2023	8:30	16:30	480 min	480 min	480 min	40	40	40	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare
343	mun. Bălți	str. Al. cel Bun, 28, ap. 28	OSD	PJ	09.11.2023	8:55	10:55	120 min	120 min	120 min	9	9	9	P		Lucrări de instalare a unui aparat adăugător
344	mun. Bălți	str. M. Lescicco, 14, ap. 10	OSD	PJ	09.11.2023	11:10	12:10	60 min	60 min	60 min	9	9	9	P		Lucrări de montare a unui contor
345	mun. Bălți	str. I. Krilov, 3, ap. 14	OSD	PJ	10.11.2023	9:05	11:05	120 min	120 min	120 min	5	5	5	P		Lucrări de montare a unui contor
346	mun. Bălți	str. B. Glavan, 33, ap. 9	OSD	PJ	10.11.2023	11:20	13:20	120 min	120 min	120 min	5	5	5	P		Lucrări de instalare a unui aparat adăugător
347	mun. Bălți	str. I. Mai, 9/A, ap. 13	OSD	PJ	13.11.2023	10:05	12:05	120 min	120 min	120 min	10	10	10	P		Lucrări de montare a unui contor
348	mun. Bălți	str. I. Mai, 9/A, 23	OSD	PJ	13.11.2023	8:30	11:30	180 min	180 min	180 min	10	10	10	P		Lucrări de instalare a unui aparat adăugător
349	mun. Bălți	str. Sereida, 7, ap. 87	OSD	PJ	13.11.2023	9:30	12:30	180 min	180 min	180 min	5	5	5	P		Lucrări de montare a unui contor
350	mun. Bălți	str. Decebal, 162, ap. 62	OSD	PJ	13.11.2023	8:35	10:35	120 min	120 min	120 min	9	9	9	P		Lucrări de montare a unui contor
351	mun. Bălți	str. Decebal, 160	OSD	PJ	13.11.2023	8:30	16:30	480 min	480 min	480 min	108	108	108	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare
352	mun. Bălți	str. Decebal, 166	OSD	PJ	14.11.2023	8:30	16:30	480 min	480 min	480 min	80	80	80	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare
353	mun. Bălți	str. I. Konev, 40, ap. 56	OSD	PJ	14.11.2023	9:50	11:50	120 min	120 min	120 min	9	9	9	P		Lucrări de instalare a unui aparat adăugător
354	mun. Bălți	str. Bulgară, 43, ap. 4	OSD	PJ	14.11.2023	9:10	12:10	180 min	180 min	180 min	9	9	9	P		Lucrări de montare a unui contor
355	mun. Bălți	str. Cahul, 58, ap. 13	OSD	PJ	15.11.2023	11:05	12:05	60 min	60 min	60 min	5	5	5	P		Lucrări de instalare a unui aparat adăugător
356	mun. Bălți	str. Cahul, 46/A, ap. 11	OSD	PJ	15.11.2023	11:00	12:00	60 min	60 min	60 min	5	5	5	P		Lucrări de montare a unui contor
357	mun. Bălți	str. Mitropolit Dosoftei, 41, ap. 7	OSD	PJ	15.11.2023	8:30	9:30	60 min	60 min	60 min	5	5	5	P		Lucrări de montare a unui contor
358	mun. Bălți	str. B. Glavan, 23, ap. 2	OSD	PJ	16.11.2023	10:15	12:15	120 min	120 min	120 min	5	5	5	P		Lucrări de instalare a unui aparat adăugător
359	mun. Bălți	str. Decebal, 166	OSD	PJ	16.11.2023	8:30	16:30	480 min	480 min	480 min	80	80	80	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare
360	mun. Bălți	str. K. Timireazev, 2, ap. 44	OSD	PJ	17.11.2023	8:55	10:55	120 min	120 min	120 min	5	5	5	P		Lucrări de instalare a unui aparat adăugător

Nr. d/o	Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune (mărită PJ / medie PM / joasă PJ)	Data intervenției	Ora intervenției	Ora întreruperii	Durata intervenției			Numărul locurilor de consum, afectate de întrerupere (NC)			Cauza întreruperii		
								OST	OSD	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programat/ Neprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată
1	2	3	4	5	6	7	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
361	mun. Bălți	str. Sf. Nicolae, 1, ap. 22	OSD	PJ	17.11.2023	8:55	10:55	120 min	120 min	120 min	5	5	5	P	15	Lucrări de montare a unui contor
362	mun. Bălți	str. Strii, 19, ap. 1	OSD	PJ	20.11.2023	8:36	10:36	120 min	120 min	120 min	5	5	5	P	15	Lucrări de instalare a unui aparat adăugător
363	mun. Bălți	str. Decebal, 168, ap. 113	OSD	PJ	21.11.2023	8:40	9:40	60 min	60 min	60 min	9	9	9	P	15	Lucrări de montare a unui contor
364	mun. Bălți	str. Coroban, 2, ap. 52	OSD	PJ	21.11.2023	10:30	11:30	60 min	60 min	60 min	5	5	5	P	15	Lucrări de montare a unui contor
365	mun. Bălți	str. E. Colesov, 19	OSD	PJ	21.11.2023	8:30	16:30	480 min	480 min	480 min	80	80	80	P	15	Controlul etanșeității rețelelor interioare
366	mun. Bălți	str. V. Coroban, 12, ap. 11	OSD	PJ	22.11.2023	8:45	9:45	60 min	60 min	60 min	5	5	5	P	15	Lucrări de instalare a unui aparat adăugător
367	mun. Bălți	str. Bulgară, 19/2, ap. 21	OSD	PJ	22.11.2023	8:40	10:40	120 min	120 min	120 min	5	5	5	P	15	Lucrări de montare a unui contor
368	mun. Bălți	str. I. Konev, 12, ap. 40	OSD	PJ	23.11.2023	8:40	10:40	120 min	120 min	120 min	5	5	5	P	15	Lucrări de montare a unui contor
369	mun. Bălți	str. E. Colesov, 21	OSD	PJ	23.11.2023	8:30	16:30	480 min	480 min	480 min	80	80	80	P	15	Controlul etanșeității rețelelor interioare
370	mun. Bălți	str. A. Lupan, 20, ap. 49	OSD	PJ	24.11.2023	10:30	12:30	120 min	120 min	120 min	5	5	5	P	15	Lucrări de instalare a unui aparat adăugător
371	mun. Bălți	str. M. Lessico, 16, ap. 34	OSD	PJ	24.11.2023	9:10	12:10	180 min	180 min	180 min	9	9	9	P	15	Lucrări de montare a unui contor
372	mun. Bălți	str. Șt. cel Mare, 6/3, ap. 66	OSD	PJ	27.11.2023	11:05	14:05	180 min	180 min	180 min	9	9	9	P	15	Lucrări de montare a unui contor
373	mun. Bălți	str. Suceava, 16, ap. 129	OSD	PJ	27.11.2023	11:00	13:00	120 min	120 min	120 min	9	9	9	P	15	Lucrări de instalare a unui aparat adăugător
374	mun. Bălți	str. Bulgară, 19, ap. 5	OSD	PJ	27.11.2023	8:30	16:30	480 min	480 min	480 min	30	30	30	P	15	Controlul etanșeității rețelelor interioare
375	mun. Bălți	str. Bulgară, 19, ap. 6	OSD	PJ	28.11.2023	8:30	16:30	480 min	480 min	480 min	30	30	30	P	15	Controlul etanșeității rețelelor interioare
376	mun. Bălți	str. Șt. cel Mare, 48, ap. 47	OSD	PJ	28.11.2023	8:30	10:30	120 min	120 min	120 min	5	5	5	P	15	Lucrări de montare a unui contor
377	mun. Bălți	str. Șt. cel Mare, 189/E, ap. 29	OSD	PJ	29.11.2023	10:15	12:15	120 min	120 min	120 min	5	5	5	P	15	Lucrări de instalare a unui aparat adăugător
378	mun. Bălți	str. T. Vladimirescu, 41, ap. 42	OSD	PJ	29.11.2023	8:55	11:55	180 min	180 min	180 min	5	5	5	P	15	Lucrări de montare a unui contor
379	mun. Bălți	str. Suceava, 14, ap. 40	OSD	PJ	30.11.2023	8:55	10:55	120 min	120 min	120 min	8	8	8	P	15	Lucrări de instalare a unui aparat adăugător
380	mun. Bălți	str. Bulgară, 64, ap. 24	OSD	PJ	30.11.2023	9:10	13:10	240 min	240 min	240 min	36	36	36	P	15	Lucrări de montare a unui contor
381	mun. Bălți	str. A. Vlaicu, 3/A, ap. 15	OSD	PJ	01.12.2023	11:05	13:05	120 min	120 min	120 min	5	5	5	P	15	Lucrări de montare a unui contor
382	mun. Bălți	str. E. Colesov, 23	OSD	PJ	04.12.2023	8:30	16:30	480 min	480 min	480 min	80	80	80	P	15	Controlul etanșeității rețelelor interioare

Nr. d/o	Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune (frakți PJ / medie PJ / joasă PJ)	Data intreruperii	Ora intreruperii	Durata intreruperii		Numărul locurilor de consum, afectate de intrerupere (NC)			Cauza intreruperii			
							OST	OSD	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programată/ Nprogramată (PN)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
383	mun. Bălți	str. Independenței, 6	OSD	PJ	05.12.2023	8:30	16:30	480 min	480 min	50		50	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare
384	mun. Bălți	str. A.Șciusev, 11, ap.24	OSD	PJ	05.12.2023	11:00	13:00	120 min	120 min	5		5	P		Lucrări de instalare a unui aparat adăugător
385	mun. Bălți	str. Independenței, 94, ap.31	OSD	PJ	06.12.2023	8:30	11:30	180 min	180 min	10		10	P		Lucrări de montare a unui contor
386	mun. Bălți	sat. Elizaveta, str. Șt. Neaga	OSD	PJ	06.12.2023	14:45	20:00	315 min	315 min	3		3	N	AT	Abonatul a recurs la conectarea neautorizată a încălzitorului de apă, confundând conducta de gaz cu conducta de apă. În rezultat, gazoductul s-a umplut cu apă. A fost efectuată livrarea repetată a gazelor naturale consumatorilor
387	mun. Bălți	str. Șt. cel Mare, 7, ap.88	OSD	PJ	07.12.2023	10:15	12:15	120 min	120 min	5		5	P		Lucrări de instalare a unui aparat adăugător
388	mun. Bălți	str. Independenței, 10	OSD	PJ	07.12.2023	8:30	16:30	480 min	480 min	48		48	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare
389	mun. Bălți	str. M. Lescico, 10	OSD	PJ	11.12.2023	8:30	16:30	480 min	480 min	72		72	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare
390	mun. Bălți	str. A. Lupan, 6, ap.51	OSD	PJ	11.12.2023	8:55	10:55	120 min	120 min	5		5	P		Lucrări de montare a unui contor
391	mun. Bălți	str. Șt. Nicolae, 21, ap.29	OSD	PJ	11.12.2023	8:55	10:55	120 min	120 min	5		5	P		Lucrări de montare a unui contor
392	mun. Bălți	str. C. Feșilor, 107, ap.6	OSD	PJ	12.12.2023	8:30	10:30	120 min	120 min	5		5	P		Lucrări de instalare a unui aparat adăugător
393	mun. Bălți	str. M. Lescico, 14	OSD	PJ	12.12.2023	8:30	16:30	480 min	480 min	72		72	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare
394	mun. Bălți	str. Șt. cel Mare, 189/E, 1	OSD	PJ	13.12.2023	10:15	11:15	60 min	60 min	5		5	P		Lucrări de montare a unui contor
395	mun. Bălți	str. N. Ostrovski, 46, ap.48	OSD	PJ	13.12.2023	8:55	9:55	60 min	60 min	5		5	P		Lucrări de montare a unui contor
396	mun. Bălți	str. I. Mai, 37, ap.50	OSD	PJ	14.12.2023	8:55	10:55	120 min	120 min	5		5	P		Lucrări de montare a unui contor
397	mun. Bălți	str. V. Belinski, 6, ap.26	OSD	PJ	14.12.2023	9:10	10:10	60 min	60 min	5		5	P		Lucrări de montare a unui contor
398	mun. Bălți	str. Bulgară, 19, ap.4	OSD	PJ	14.12.2023	8:30	16:30	480 min	480 min	30		30	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare
399	mun. Bălți	str. Victoriei, 10, ap.13	OSD	PJ	15.12.2023	11:05	12:05	60 min	60 min	5		5	P		Lucrări de instalare a unui aparat adăugător
400	mun. Bălți	str. A. Russo, 1, ap.52	OSD	PJ	15.12.2023	11:00	13:00	120 min	120 min	5		5	P		Lucrări de montare a unui contor
401	mun. Bălți	str. E. Colesov, 21, ap.16	OSD	PJ	15.12.2023	8:30	10:30	120 min	120 min	5		5	P		Lucrări de montare a unui contor

Nr. din	Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OSI/OSD	Nivelul de presiune (măști PJ / medic PJ / joasă PJ)	Data intreruperii	Ora intreruperii	Ora intreruperii	Durată intreruperii		Numărul locurilor de consum afectate de intrerupere (NCI)			Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată	
								OST	OSD	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN			Total (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
402	mun. Bălți	str. A. Pușkin, 29, ap. 34	OSD	PJ	18.12.2023	10:15	12:15	120 min	120 min	5	5	5	P		Lucrări de instalare a unui aparat adăugător
403	mun. Bălți	str. Decebal, 172	OSD	PJ	18.12.2023	8:30	16:30	480 min	480 min	120		120	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare
404	mun. Bălți	str. Bulgară, 19, ap. 2	OSD	PJ	19.12.2023	8:30	16:30	480 min	480 min	30		30	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare
405	mun. Bălți	str. M. Sadoveanu, 2, ap. 16	OSD	PJ	19.12.2023	8:30	10:30	120 min	120 min	5		5	P		Lucrări de instalare a unui aparat adăugător
406	mun. Bălți	str. E. Colesov, 8, ap. 27	OSD	PJ	20.12.2023	10:15	11:15	60 min	60 min	5		5	P		Lucrări de montare a unui contor
407	mun. Bălți	str. Victoriei, 94, ap. 9	OSD	PJ	20.12.2023	8:55	9:55	60 min	60 min	5		5	P		Lucrări de instalare a unui aparat adăugător
408	mun. Bălți	str. M. Lesecico, 10, ap. 48	OSD	PJ	20.12.2023	8:55	9:55	60 min	60 min	9		9	P		Lucrări de montare a unui contor
409	mun. Bălți	str. Locomotivelor, 1/B, ap. 4	OSD	PJ	21.12.2023	9:10	11:10	120 min	120 min	5		5	P		Lucrări de montare a unui contor
410	mun. Bălți	str. Bulgară, 19, ap. 3	OSD	PJ	21.12.2023	8:30	16:30	480 min	480 min	30		30	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare
411	mun. Bălți	str. Bulgară, 19, ap. 4	OSD	PJ	26.12.2023	8:30	16:30	480 min	480 min	30		30	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare
412	mun. Bălți	str. C. Ieșilor, 107, ap. 6	OSD	PJ	26.12.2023	11:05	13:05	120 min	120 min	5		5	P		Lucrări de montare a unui contor
413	mun. Bălți	str. Suceava, 20, ap. 73	OSD	PJ	26.12.2023	11:00	14:00	180 min	180 min	9		9	P		Lucrări de instalare a unui aparat adăugător
414	mun. Bălți	str. C. Ieșilor, 106, ap. 52	OSD	PJ	27.12.2023	8:30	11:30	180 min	180 min	5		5	P		Lucrări de instalare a unui aparat adăugător
415	mun. Bălți	str. Bulgară, 55, ap. 22	OSD	PJ	27.12.2023	10:15	12:15	120 min	120 min	5		5	P		Lucrări de montare a unui contor
416	mun. Bălți	str. Decebal, 164	OSD	PJ	27.12.2023	8:30	16:30	480 min	480 min	108		108	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare
417	mun. Bălți	str. Tiraspol, 5, ap. 1	OSD	PJ	28.12.2023	8:55	10:55	120 min	120 min	9		9	P		Lucrări de instalare a unui aparat adăugător

**Registrul întreruperilor în livrarea gazelor naturale consumatorilor finali
în filiala "Glodeni-gaz" pentru a.2023**

Nr. d/o	Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune (măla P1 / medie PM / joasă P2)	Data întreruperii	Ora Restabilirii serviciului	Durata întreruperii			Numărul locurilor de consum, afectate de întrerupere (NC)				Cauza întreruperii		
							OST	OSD	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programat/ Neprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Trimestrul I																
1	Glodeni	or.Glodeni	Gazoduct interior str.Decebal, 51/1	PJ	26.01.2023	8:40	12:00	200 min	200 min	20		20	P			Verificarea la etanșeitate a gazoductului interior
2	Glodeni	or.Glodeni	Gazoduct interior str.Decebal, 51/2	PJ	16.02.2023	8:25	12:00	215 min	215 min	15		15	P			Verificarea la etanșeitate a gazoductului interior
3	Glodeni	or.Glodeni	Gazoduct interior str.Decebal, 59/1	PJ	16.03.2023	8:40	12:00	200 min	200 min	20		20	P			Verificarea la etanșeitate a gazoductului interior
Trimestrul II																
4	Glodeni	or.Glodeni	Gazoduct interior str.Decebal, 59/2	PJ	20.04.2023	8:35	15:20	405 min	405 min	15		15	P			Verificarea la etanșeitate a gazoductului interior
5	Glodeni	s.Limbii Vechi	Gazoduct de presiune medie către grădinița de copii	PM	28.04.2023	9:05	16:20	435 min	435 min	4	1	5	P			Verificarea la etanșeitate a gazoductului
6	Glodeni	s.Limbii Vechi	Gazoduct de presiune medie către sectorul cu PRGI	PM	19.05.2023	8:55	15:50	415 min	415 min	9		9	P			Verificarea la etanșeitate a gazoductului
7	Glodeni	or.Glodeni	Gazoduct interior str.Decebal, 53/1	PM	25.05.2023	8:45	13:25	280 min	280 min	20		20	P			Verificarea la etanșeitate a gazoductului interior
8	Glodeni	or.Glodeni	Gazoduct de presiune medie SRG-Fabrica de Zahăr-Fabrica de Pâine	PM	15.06.2023	8:30	16:40	490 min	490 min	46	3	49	P			Verificarea la etanșeitate a gazoductului
Trimestrul III																
9	Glodeni	sat.Sîrcea	Gazoduct de presiune medie catre PRG-1	PM	12.07.2023	8:30	14:50	380 min	380 min	21		21	P			Reparatia gazoductului

Nr. d/o	Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune (mărită PJ / medie PM / joasă PJ)	Data intreruperii	Ora intreruperii	Ora Restabilirii serviciului	Durata intreruperii			Numărul locurilor de consum, afectate de intrerupere (NCI)				Cauza intreruperii	
								OST	OSD	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programat/ Noprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată
	1	2	3	4	5	6	6'	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10	Glodeni	sat.Danu	Gazoduct de presiune joasa de la PRG-1	PJ	25.07.2023	22:40	11:45	785 min	785 min	785 min	2		2	N	CS	În urma condițiilor meteo nefavorabile cu vânt puternic și precipitații, un copac de nuc a căzut peste gazoductul supratran de presiune joasă Ø50 mm. Ca rezultat, a fost încovoiat un pilon și a fost deplasat de pe trei piloni gazoductul în direcția căderii pomului. Din aceasta cauză, s-au deplasat și brașamentele, rupând filetul de intrare în robinetele de incendiu. Au fost efectuate lucrări de reparație a conductei de gaze de presiune joasă și restabilirea alimentării cu gaze naturale
11	Glodeni	or.Glodeni	Gazoduct de presiune joasa de la PRG-47	PJ	26.07.2023	05:30	16:35	665 min	665 min	665 min	2		2	N	CS	Din cauza vântului puternic a căzut un arbore masiv de răchită peste gazoductul supratran de presiune joasă cu Ø50 mm. Drept urmare, gazoductul a fost încovoiat și secționat în locul rostului transversal de sudură. A fost reparată conducta de gaze de presiune joasă și a fost efectuată livrarea repetată a gazelor
12	Glodeni	or.Glodeni	Gazoduct interior str.Decebal, 53/2	PM	10.08.2023	8:30	15:55	445 min	445 min	445 min	15		15	P		Reparația gazoductului de presiune medie
13	Glodeni	or.Glodeni	Gazoduct de presiune joasa de la PRG-3	PJ	17.08.2023	8:30	16:15	465 min	465 min	465 min	48	3	51	P		Schimbarea PRG conform planului de investiții
14	Glodeni	sat.Stircea	Gazoduct de presiune medie catre PRG-2 si PRG-3	PM	23.08.2023	8:35	16:05	450 min	450 min	450 min	73	2	75	P		Reparația gazoductului de presiune medie
15	Glodeni	or.Glodeni	Gazoduct de presiune medie catre PRG-72	PM	28.08.2023	8:30	11:00	150 min	150 min	150 min	1	1	1	P		Reparația gazoductului de presiune medie
16	Glodeni	or.Glodeni	Gazoduct de presiune medie catre PRG-75	PM	28.08.2023	11:50	13:05	75 min	75 min	75 min	1	1	1	P		Reparația gazoductului de presiune medie
17	Glodeni	or.Glodeni	Gazoduct de presiune joasa de la PRG-42	PM	14.09.2023	8:30	16:05	455 min	455 min	455 min	46		46	P		Reparația gazoductului de presiune medie

Nr. d/o	Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune (înaltă PI / medie PM / joasă PJ)	Data intervenției	Ora intervenției	Ora Restabilirii serviciului	Durata intervenției			Numărul locurilor de consum, afectate de intervenție (NG)				Cauza intervenției		
								OST	OSD	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programat/ Neprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată	
	1	2	3	4	5	6	6'	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
18	Glodeni	or.Glodeni	Gazoduct de presiune joasă de la PRG-27	PJ	21.09.2023	8:35	16:20		465 min	465 min	20		20	P		Schimbarea PRG conform planului de investiții	
19	Glodeni	or.Glodeni	Gazoduct de presiune medie către PRG-63	PM	21.09.2023	8:30	11:25		175 min	175 min				P		Reparația gazoductului de presiune medie	
20	Glodeni	or.Glodeni	Gazoduct de presiune medie către PRG-58	PM	22.09.2023	8:40	11:40		180 min	180 min				P		Reparația gazoductului de presiune medie	
21	Glodeni	or.Glodeni	Gazoduct interior str.Decebal, 55/1	PM	28.09.2023	8:40	11:55		195 min	195 min	20		20	P		Reparația gazoductului interior	
Trimestrul IV																	
22	Glodeni	sat.Danu	Gazoduct de presiune joasă de la DRG-9	PJ	02.10.2023	8:50	12:00		190 min	190 min	9		9	P		Schimbarea PRG, conform planului de investiții	
23	Glodeni	or.Glodeni	Gazoduct de presiune joasă de la DRG nr.5	PJ	03.10.2023	8:30	16:00		450 min	450 min	7	2	9	P		Schimbarea PRG, conform planului de investiții	
24	Glodeni	or.Glodeni	Gazoduct interior str.Decebal 55/2	PJ	12.10.2023	8:30	13:10		280 min	280 min	15		15	P		Reparația gazoductului interior	
25	Glodeni	or.Glodeni	Gazoduct interior str.Decebal 57/1	PJ	23.11.2023	8:30	12:00		210 min	210 min	20		20	P		Reparația gazoductului interior	
26	Glodeni	or.Glodeni	Gazoduct interior str.Decebal 57/2	PJ	21.12.2023	8:30	12:00		210 min	210 min	15		15	P		Reparația gazoductului interior	

**Registrul întreruperilor în livrarea gazelor naturale consumatorilor finali
în filiala "Rîșcani-gaz" pentru a.2023**

Nr. d/o	Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de prestare (inalta PI / medie PM / joasa PJ)	Data întreruperii	Ora întreruperii	Ora restabilirii serviciului	Durata întreruperii			Numărul locurilor de consum, afectate de întrerupere (NCI)			Cauza întreruperii		
								OST	OSD	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programat/ Nprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată
1	2	3	4	5	6	6'	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Trimestrul I																
1	Rîșcani	or.Rîșcani	OSD, Independenței, 13, blocul 3	PJ	26.01.2023	9:00	9:30	30 min	30 min	20		20	P		Înlocuirea echipamentului de măsurare comun, montat în casa scării din blocul 3, str.Independenței, 13	
2	Rîșcani	or.Rîșcani	OSD, str.Eternității, 3, scara 3	PJ	09.03.2023	9:00	10:00	60 min	60 min	5		5	P		Înlocuirea echipamentului de măsurare comun, montat în casa scării nr.3, din str.Eternității, 3	
3	Rîșcani	or.Rîșcani	OSD, str.Independenței, 13, scara 2	PJ	10.03.2023	9:00	10:00	60 min	60 min	10		10	P		Înlocuirea echipamentului de măsurare comun, montat în casa scării nr.2, din str.Independenței, 13	
4	Rîșcani	s.Singureni	OSD, s.Singureni, PRG №1	PJ	23.03.2023	16:55	19:30	155 min	155 min	25		25	N	AT	Deconectarea a avut loc din cauza închiderii armăturii de obturare, la ieșirea din PRG №1, de către persoane necunoscute. A fost efectuată livrarea repetată a gazului la consumatorii casnici	
Trimestrul II																
5	Rîșcani	or.Rîșcani	OSD, str.Independenței, 52, ap.18, scara 2	PJ	09.04.2023	9:00	11:00	120 min	120 min	4		4	P		Lucrări de montare str.Independenței, 52, ap.18, scara 2	
6	Rîșcani	or.Rîșcani	OSD, str.Independenței, 47, ap.5, scara 1	PJ	26.04.2023	9:00	11:00	120 min	120 min	5		5	P		Lucrări de montare str.Independenței, 47, ap.5, scara 1	
7	Rîșcani	or.Rîșcani	OSD, str.Independenței, 57, ap.1, scara 1	PJ	27.04.2023	9:00	11:00	120 min	120 min	5		5	P		Lucrări de montare str.Independenței, 57, ap.1, scara 1	
8	Rîșcani	or.Rîșcani	OSD, str.Independenței, 13, ap.46, scara 2	PJ	10.05.2023	9:00	11:00	120 min	120 min	10		10	P		Lucrări de montare str.Independenței, 13, ap.3, scara 2	

Nr. d/o	Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune (mărită PJ / medie PM / joasă PJ)	Data intreruperii	Ora intreruperii	Ora restabilirii serviciului	Durata intreruperii			Numărul locurilor de consum, afectate de intrerupere (NCI)			Cauza intreruperii		
								OST	OSD	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programat/ Neprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct.18	Descriere detaliată
	1	2	3	4	5	6	6'	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9	Rișcani	or.Rișcani	OSD, str.G.Musicescu, 23, ap.3, scara 1	PJ	25.05.2023	9:00	11:00		120 min	120 min	5		5	P		Lucrări de montare str.G.Musicescu, 23, ap.3, scara 1
10	Rișcani	or.Rișcani	OSD, str.Independenței, 13, scara 1, 2, 3, 4, 5	PJ	29.05.2023	9:00	11:00		120 min	120 min	100		100	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului din str.Independenței, 13, scara 1, 2, 3, 4, 5
11	Rișcani	s.Corlăteni	OSD, Gazoduct spre PRG-1-3, PRG-28, PRG-29, PRG-81	PM	05.06.2023	9:00	16:00		420 min	420 min	100	3	103	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului exterior PM spre PRG-1-3, PRG-28, PRG-29, PRG-81
12	Rișcani	or.Rișcani	OSD, Gazoduct de PM spre PRG SA „Lactis”	PM	05.06.2023	9:00	16:00		420 min	420 min	90	2	92	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului exterior PM spre PRG SA „Lactis”
13	Rișcani	s.Corlăteni	OSD, Gazoduct de PM spre PRG-53, PRG-54	PM	12.06.2023	9:00	16:00		420 min	420 min	70	2	72	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului exterior spre PRG-53, PRG-54
14	Rișcani	or.Rișcani	OSD, str.Trandafir, 27, ap.4, scara 1	PJ	12.06.2023	9:00	11:00		120 min	120 min	5		5	P		Lucrări de montare str.Trandafir, 27, ap.4, scara 1
15	Rișcani	s.Singureni	OSD, Gazoduct de PJ de la PRG-12	PJ	19.06.2023	9:00	16:00		420 min	420 min	26		26	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului exterior de la PRG-12
16	Rișcani	or.Rișcani	OSD, str.Independenții, 41, ap.11, scara 1	PJ	19.06.2023	9:00	11:00		120 min	120 min	5		5	P		Lucrări de montare str.Independenței, 41, ap.11, scara 1
17	Rișcani	or.Rișcani	OSD, str.Independenței, 48, ap.31, scara 3	PJ	19.06.2023	9:00	11:00		120 min	120 min	5		5	P		Lucrări de montare str.Independenței, 48, ap.31, scara 3
18	Rișcani	or.Rișcani	OSD, str.Independenței, 52, ap.5, scara 1	PJ	19.06.2023	9:00	11:00		120 min	120 min	5		5	P		Lucrări de montare str.Independenței, 52, ap.5, scara 1
19	Rișcani	or.Rișcani	OSD, Gazoduct de PJ de la PRG-42, PRG-43	PJ	20.06.2023	9:00	16:00		420 min	420 min	6	1	7	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului exterior PRG-42, PRG-43
20	Rișcani	or.Rișcani	OSD, str.Independenței, 41, scara 1, 2	PJ	26.06.2023	9:00	16:00		420 min	420 min	28		28	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului de la str.Independenței, 41, scara 1, 2
21	Rișcani	s.Singureni	OSD, Gazoduct de PJ de la PRG-15	PJ	26.06.2023	9:00	16:00		420 min	420 min	19		19	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului exterior PRG-15
22	Rișcani	s.Singureni	OSD, Gazoduct de PJ de la PRG-13	PJ	27.06.2023	9:00	16:00		420 min	420 min	15		15	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului exterior PRG-13
23	Rișcani	s.Corlăteni	OSD, Gazoduct de PJ de la PRG-8	PJ	28.06.2023	9:00	16:00		420 min	420 min	7		7	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului exterior PRG-8

Nr. d/o	Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OSD/OSD	Nivelul de presiune (inalta PI / medie PM / joasa PJ)	Data intreruperii	Ora intreruperii	Ora restabilirii serviciului	Durata intreruperii			Numărul locurilor de consum, afectate de intrerupere (NCI)			Cauza intreruperii		
								OST	OSD	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programat/ Neprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată
	I	2	3	4	5	6	6'	7	8	9	10	11	12	13	14	15
24	Rîșcani	or.Rîșcani	OSD, str.Independenței, 21, ap.2, scara I	PJ	29.06.2023	9:00	11:00		120 min	120 min	8		8	P		Lucrări de montare str.Independenței, 21, ap.2, scara I
Trimestrul III																
25	Rîșcani	sat.Corlăteni	Gazoduct de presiune joasă de la PRG-55	PJ	03.07.2023	8:30	12:00		210 min	210 min	54		54	P		Verificarea la etanșitate a gazoductului
26	Rîșcani	or.Rîșcani	Gazoduct de presiune medie până la PRG-59, PRG-86	PM	04.07.2023	8:30	12:00		210 min	210 min	17	2	19	P		Verificarea la etanșitate a gazoductului
27	Rîșcani	sat.Corlăteni	Gazoduct de presiune joasă de la PRG-32	PJ	04.07.2023	8:30	12:00		210 min	210 min	21		21	P		Verificarea la etanșitate a gazoductului
28	Rîșcani	or.Rîșcani	OSD, str.Independenței, 50, ap.48, scara IV	PJ	04.07.2023	9:00	10:00		60 min	60 min	4		4	P		Lucrări de montare str.Independenței, 50, ap.48, scara IV
29	Rîșcani	or.Rîșcani	OSD, str.Independenței, 37, ap.21, scara II	PJ	07.07.2023	9:00	10:00		60 min	60 min	5		5	P		Lucrări de montare str.Independenței, 37, ap.21, scara II
30	Rîșcani	sat.Corlăteni	Gazoduct de presiune medie până la PRG 40-49	PM	10.07.2023	8:30	12:00		210 min	210 min	61		61	P		Verificarea la etanșitate a gazoductului
31	Rîșcani	sat.Ramazani	Gazoduct de presiune medie până la PRG-56, PRG-58	PM	10.07.2023	8:30	12:00		210 min	210 min	71		71	P		Verificarea la etanșitate a gazoductului
32	Rîșcani	or.Rîșcani	OSD, str.Independenței, 57, ap.31, scara III	PJ	10.07.2023	9:00	10:00		60 min	60 min	5		5	P		Lucrări de montare str.Independenței, 57, ap.31, scara III
33	Rîșcani	or.Rîșcani	OSD, str.B.Glavan, 3 ap.39, scara III	PJ	10.07.2023	9:00	10:30		90 min	90 min	5		5	P		Lucrări de montare str.B.Glavan, 3, ap.39, scara III
34	Rîșcani	sat.Ramazani	OSD, gazoduct de la PRG-56, PRG-58	PM	10.07.2023	9:00	12:00		180 min	180 min	71		71	P		Verificare la etanșitate a gazoductului
35	Rîșcani	or.Rîșcani	OSD, str.Independenței, 35, ap.24, scara II	PJ	11.07.2023	9:00	10:30		90 min	90 min	5		5	P		Lucrări de montare str.Independenței, 35, ap.24, scara II
36	Rîșcani	or.Rîșcani	OSD, gazoduct de la PRG-62, PRG-98 - str.Independenței, SRL "Avis-Nord"	PM	11.07.2023	9:00	10:30		90 min	90 min	3		3	P		Verificare la etanșitate a gazoductului
37	Rîșcani	or.Rîșcani	OSD, Gazoduct de la PRG-55, str.Al. cel Bun, 1, Gimnaziul or.Rîșcani	PM	12.07.2023	9:00	10:30		90 min	90 min	1		1	P		Verificare la etanșitate a gazoductului
38	Rîșcani	or.Rîșcani	OSD, str.Independenței, 57, ap.12, ap.34, ap.36; scara I, scara III	PJ	13.07.2023	9:00	10:30		90 min	90 min	12		12	P		Lucrări de montare str.Independenței, 57, ap.12, ap.34, ap.36, scara I, III
39	Rîșcani	or.Rîșcani	OSD, str.Trandafirilor, 25/B ap.25; scara III	PJ	18.07.2023	9:00	10:30		90 min	90 min	5		5	P		Lucrări de montare str.Trandafirilor, 25/B, ap.25, scara III

Nr. din	Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune (mărită PI / medie PM / joasă Pz)	Data intreruperii	Ora intreruperii	Ora restabilirii serviciului	Durata intreruperii			Numărul locurilor de consum, afectate de intrerupere (NCI)			Cauza intreruperii		
								OST	OSD	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programat/ Neprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată
	1	2	3	4	5	6	6'	7	8	9	10	11	12	13	14	15
40	Rîșcani	or.Rîșcani	OSD, str.Trandafirilor, 17, ap.37; scara III	PJ	19.07.2023	9:00	10:30		90 min	90 min	5		5	P		Lucrări de montare str.Trandafirilor, 17, ap.37, scara III
41	Rîșcani	or.Rîșcani	OSD, str.Independenței, 47, scara I, scara II	PJ	24.07.2023	9:00	13:30		270 min	270 min	28		28	P		Verificare la etanșeitate a gazoductului
42	Rîșcani	or.Rîșcani	OSD, gazoduct de la PRG-36; s.Corlăteni	PM	24.07.2023	9:00	12:00		180 min	180 min	17		17	P		Verificare la etanșeitate a gazoductului
43	Rîșcani	or.Rîșcani	OSD, gazoduct de la PRG-63; s.Corlăteni	PM	25.07.2023	9:00	12:00		180 min	180 min	13		13	P		Verificare la etanșeitate a gazoductului
44	Rîșcani	or.Rîșcani	OSD, str.Eternității, 1, ap.2, scara I	PJ	28.07.2023	9:00	10:30		90 min	90 min	5		5	P		Lucrări de montare str.Eternității, 1, ap.2, scara I
45	Rîșcani	or.Rîșcani	OSD, str.G.Muzicescu, 23, ap.1, scara I	PJ	28.07.2023	9:00	10:30		90 min	90 min	5		5	P		Lucrări de montare str.G.Muzicescu, nr.23 ap.1, scara I.
46	Rîșcani	or.Rîșcani	OSD, str.Independenței, 57, scara I, scara II, scara III, scara IV	PJ	31.07.2023	9:00	10:00		60 min	60 min	60		60	P		Verificare la etanșeitate a gazoductului
47	Rîșcani	or.Rîșcani	OSD, str.Independenței, 47, scara I, scara II	PJ	31.07.2023	9:00	13:00		240 min	240 min	28		28	P		Verificare la etanșeitate a gazoductului
48	Rîșcani	or.Rîșcani	OSD, str.Eternității, 5, ap.210, scara II	PJ	01.08.2023	9:00	10:30		90 min	90 min	33		33	P		Lucrări de montare str.Eternității, 5, ap.210, scara II
49	Rîșcani	or.Rîșcani	OSD, str.B.Glavan, 3/3, scara I	PJ	02.08.2023	9:00	10:30		90 min	90 min	5		5	P		Lucrări de montare str.B.Glavan, 3/3, scara I
50	Rîșcani	or.Rîșcani	OSD, str.G.Muzicescu, 23/1, scara I	PJ	02.08.2023	9:00	10:30		90 min	90 min	5		5	P		Lucrări de montare str.G.Muzicescu, 23/1, scara I
51	Rîșcani	or.Rîșcani	OSD, str.Eternității, 5, ap.52, scara II	PJ	07.08.2023	9:00	10:30		90 min	90 min	19		19	P		Lucrări de montare str.Eternității, 5, ap.52, scara II
52	Rîșcani	or.Rîșcani	OSD, str.Eternității, 1, ap.2, scara I	PJ	09.08.2023	9:00	10:30		90 min	90 min	5		5	P		Lucrări de montare str.Eternității, 1, ap.2, scara I
53	Rîșcani	or.Rîșcani	OSD, str.Independenței, 57, ap.28, scara II	PJ	16.08.2023	9:00	10:30		90 min	90 min	5		5	P		Lucrări de montare str.Independenței, 57, ap.28, scara II
54	Rîșcani	sat.Corlăteni	Gazoduct de presiune joasă de la PRG-15	PJ	17.07.2023	8:30	11:30		180 min	180 min	19		19	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului
55	Rîșcani	sat.Răcaria	Gazoduct de presiune joasă de la PRG-13, 14, 15, 16	PJ	17.07.2023	8:30	11:30		180 min	180 min	23		23	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului
56	Rîșcani	sat.Corlăteni	Gazoduct de presiune joasă de la PRG-47	PJ	18.07.2023	8:30	11:00		150 min	150 min	11		11	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului
57	Rîșcani	or.Rîșcani	OSD, str.Independenței, 16, ap.62, scara II	PJ	18.08.2023	9:00	10:30		90 min	90 min	5		5	P		Lucrări de montare str.Independenței, 16, ap.62, scara II

Nr. d/o	Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune (înaltă PI / medie PM / joasă PJ)	Data intreruperii	Ora intreruperii	Ora restabilirii serviciului	Durata intreruperii			Numărul locurilor de consum, afectate de intrerupere (NC)			Cauza intreruperii		
								OST	OSD	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (00+11)	Programat/ Neprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată
	1	2	3	4	5	6	6'	7	8	9	10	11	12	13	14	15
58	Rîșcani	or.Rîșcani	OSD, str.B.Glavan, 3, ap.35, scara III	PJ	22.08.2023	9:00	10:30	90 min	90 min	90 min	5		5	P		Lucrări de montare str.B.Glavan, 3, ap.35, scara III
59	Rîșcani	or.Rîșcani	OSD, str.Independenței, 13, ap.93, scara IV	PJ	24.08.2023	9:00	10:30	90 min	90 min	90 min	10		10	P		Lucrări de montare str.Independenței, 13, ap.93, scara IV
60	Rîșcani	s.Corlăteni	Gazoduct de presiune joasă de la PRG-36, PRG-63	PJ	24.07.2023	8:30	12:00	210 min	210 min	210 min	30		30	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului
61	Rîșcani	or.Rîșcani	Gazoduct interior str.Independenței, 47	PJ	24.07.2023	8:30	12:00	210 min	210 min	210 min	28		28	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului
62	Rîșcani	or.Rîșcani	Gazoduct de presiune medie până la PRG-60	PM	01.08.2023	8:30	11:00	150 min	150 min	150 min	1		1	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului
63	Rîșcani	sat.Corlăteni	Gazoduct de presiune joasă de la PRG -50	PJ	01.08.2023	8:30	11:00	150 min	150 min	150 min	11		11	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului
64	Rîșcani	or.Rîșcani	Gazoduct de presiune medie până la PRG-61	PM	02.08.2023	8:30	11:00	150 min	150 min	150 min	5		5	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului
65	Rîșcani	sat.Petrușeni	Gazoduct de presiune înaltă către SRM- s.Petrușeni	Pf	07.08.2023	8:30	12:00	210 min	210 min	210 min	6		6	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului
66	Rîșcani	sat.Petrușeni	Gazoduct de presiune medie până la PRG-1	PM	07.08.2023	8:30	11:00	150 min	150 min	150 min	1		1	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului
67	Rîșcani	sat.Corlăteni	Gazoduct de presiune joasă de la PRG-44	PJ	07.08.2023	8:30	11:00	150 min	150 min	150 min	9		9	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului
68	Rîșcani	or.Rîșcani	Gazoduct de presiune medie până la PRG-45	PM	08.08.2023	8:30	11:00	150 min	150 min	150 min	2		2	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului
69	Rîșcani	sat.Corlăteni	Gazoduct de presiune joasă de la PRG-61	PJ	09.08.2023	8:30	11:00	150 min	150 min	150 min	17		17	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului
70	Rîșcani	sat.Ușurei	Gazoduct de presiune medie până la PRG-1	PM	14.08.2023	8:30	11:00	150 min	150 min	150 min	1		1	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului
71	Rîșcani	sat.Corlăteni	Gazoduct de presiune joasă de la PRG-51	PJ	14.08.2023	8:30	12:00	210 min	210 min	210 min	13		13	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului
72	Rîșcani	s.Pițjoia	Gazoduct de presiune joasă de la PRG-25	PJ	14.08.2023	8:30	11:00	150 min	150 min	150 min	5		5	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului
73	Rîșcani	sat.Corlăteni	Gazoduct de presiune joasă de la PRG-14	PJ	16.08.2023	8:30	11:00	150 min	150 min	150 min	7		7	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului
74	Rîșcani	sat.Corlăteni	Gazoduct de presiune joasă de la PRG-10	PJ	21.08.2023	8:30	12:00	210 min	210 min	210 min	12		12	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului
75	Rîșcani	or.Rîșcani	Gazoduct interior str.Independenței, 61	PJ	21.08.2023	8:30	13:00	270 min	270 min	270 min	60		60	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului

Nr. d/o	Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune (finală PJ / medie PM / joasă PJ)	Data intreruperii	Ora intreruperii	Ora restabilirii serviciului	Durata intreruperii			Numărul locurilor de consum, afectate de intrerupere (NCI)			Cauza intreruperii		
								OST	OSD	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programat/ Neprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată
	1	2	3	4	5	6	6'	7	8	9	10	11	12	13	14	15
76	Rîșcani	sat. Corlăteni	Gazoduct de presiune joasă de la PRG-31	PJ	23.08.2023	8:30	12:00		210 min	210 min	24		24	P		Verificarea la etanșitate a gazoductului
77	Rîșcani	or. Rîșcani	OSD, str. Trandafirilor, 17, ap.21, scara II	PJ	27.08.2023	9:00	10:30		90 min	90 min	5		5	P		Lucrări de montare str. Trandafirilor, 17, ap.21, scara II
78	Rîșcani	sat. Corlăteni	Gazoduct de presiune joasă de la PRG-42	PJ	28.08.2023	8:30	12:00		210 min	210 min	14		14	P		Verificarea la etanșitate a gazoductului
79	Rîșcani	sat. Corlăteni	Gazoduct de presiune medie până la PRG 55-59	PM	04.09.2023	8:30	16:00		450 min	450 min	126	1	127	P		Verificarea la etanșitate a gazoductului
80	Rîșcani	or. Rîșcani	Gazoduct de presiune medie până la PRG-55	PM	04.09.2023	8:30	11:00		150 min	150 min		1	1	P		Verificarea la etanșitate a gazoductului
81	Rîșcani	or. Rîșcani	Gazoduct de presiune joasă de la PRG-55	PJ	04.09.2023	8:30	11:00		150 min	150 min		1	1	P		Verificarea la etanșitate a gazoductului
82	Rîșcani	or. Rîșcani	OSD, str. Trandafirilor, 25/B, ap.20, scara III	PJ	05.09.2023	9:00	10:30		90 min	90 min	5		5	P		Lucrări de montare str. Trandafirilor, 25/B, ap.20, scara III
83	Rîșcani	or. Rîșcani	OSD, str. M.Costin, 4, ap.21, scara II, I, III, IV.	PJ	05.09.2023	9:00	13:00		240 min	240 min	60		60	P		Verificarea la etanșitate a gazoductului
84	Rîșcani	sat. Ramazani	Gazoduct de presiune joasă de la PRG-56, PRG-58	PJ	05.09.2023	8:30	13:00		270 min	270 min	71		71	P		Verificarea la etanșitate a gazoductului
85	Rîșcani	or. Rîșcani	Gazoduct interior str. M.Costin, 4	PJ	05.09.2023	8:30	12:30		240 min	240 min	60		60	P		Verificarea la etanșitate a gazoductului
86	Rîșcani	or. Rîșcani	Gazoduct de presiune joasă de la PRG-57	PJ	06.09.2023	8:30	12:00		210 min	210 min	27		27	P		Verificarea la etanșitate a gazoductului
87	Rîșcani	or. Rîșcani	OSD, str. Independenței, 57, ap.8, scara I	PJ	06.09.2023	9:00	10:30		90 min	90 min	5		5	P		Lucrări de montare str. Independenței, 57, ap.8, scara I
88	Rîșcani	or. Rîșcani	OSD, PRG-12	PM	13.09.2023	9:00	16:30		450 min	450 min	145		145	P		Schimbul PRG conform planului de investiții
89	Rîșcani	s. Pîrjota	Gazoduct de presiune medie până la PRG-2	PM	14.09.2023	8:30	10:50		140 min	140 min	3		3	P		Verificarea la etanșitate a gazoductului
90	Rîșcani	or. Rîșcani	Gazoduct de presiune joasă de la PRG-61	PJ	15.09.2023	8:30	10:50		140 min	140 min		5	5	P		Verificarea la etanșitate a gazoductului
91	Rîșcani	or. Rîșcani	OSD, PRG-10	PM	18.09.2023	9:00	16:30		450 min	450 min	143		143	P		Schimbul PRG conform planului de investiții
92	Rîșcani	s. Racaria	Gazoduct de presiune medie până la PRG 1-17	PM	18.09.2023	8:30	15:30		420 min	420 min	117	3	120	P		Verificarea la etanșitate a gazoductului
93	Rîșcani	sat. Corlăteni	Gazoduct de presiune joasă de la PRG-53	PJ	18.09.2023	8:30	12:00		210 min	210 min	29		29	P		Verificarea la etanșitate a gazoductului

N. d. de	Raton	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD.	Nivelul de presiune (înaltă PI / medie PM / joasă PJ)	Data întreruperii	Ora întreruperii	Ora restabilirii serviciului	Durata întreruperii			Numărul locurilor de consum, afectate de întrerupere (NC)			Cauza întreruperii		
								OST	OSD	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programat/ Neprogramat (PN)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată
	1	2	3	4	5	6	6'	7	8	9	10	11	12	13	14	15
94	Rîșcani	s. Răcăria	Gazoduct de presiune joasă de la PRG-3	PJ	18.09.2023	8:30	11:00		150 min	150 min	15		15	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului
95	Rîșcani	or. Rîșcani	OSD, str. Independenței, 61, ap. 20, scara II	PJ	20.09.2023	9:00	10:30		90 min	90 min	5		5	P		Lucrări de montare str. Independenței, 61, ap. 24, scara II
96	Rîșcani	or. Rîșcani	Gazoduct de presiune joasă de la PRG-62	PJ	22.09.2023	8:30	11:00		150 min	150 min	2		2	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului
97	Rîșcani	or. Rîșcani	OSD, str. Independenței, 50, scara II	PJ	29.09.2023	9:00	11:30		150 min	150 min	5		5	P		Verificarea la etanșeitate str. Independenței, 50, scara I
98	Rîșcani	sat. Malinovsc oe	Gazoduct de presiune joasă de la PRG-11	PJ	29.09.2023	8:30	11:00		150 min	150 min	6		6	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului
Trimestrul IV																
99	Rîșcani	or. Rîșcani	OSD, str. Trandafirilor, 17, ap. 36, scara III	PJ	04.10.2023	9:00	10:30		90 min	90 min	5		5	P		Lucrări de montare str. Trandafirilor, 17, ap. 36, scara III
100	Rîșcani	or. Rîșcani	OSD, str. M. Costin, 4, ap. 2, scara I	PJ	06.10.2023	9:00	10:10		70 min	70 min	5		5	P		Lucrări de montare str. M. Costin, 4, ap. 2, scara I
101	Rîșcani	or. Rîșcani	OSD, str. M. Costin, 4, ap. 10, scara I	PJ	13.10.2023	9:00	10:05		65 min	65 min	5		5	P		Lucrări de montare str. M. Costin, 4, ap. 10, scara I
102	Rîșcani	or. Rîșcani	OSD, str. Eternității, 3, ap. 3, scara I	PJ	18.10.2023	9:00	10:10		70 min	70 min	5		5	P		Lucrări de montare str. Eternității, 3, ap. 3, scara I
103	Rîșcani	or. Rîșcani	OSD, str. Independenței, 16, ap. 30, scara II	PJ	19.10.2023	9:00	10:30		90 min	90 min	5		5	P		Lucrări de montare str. Independenței, 16, ap. 30, scara II
104	Rîșcani	or. Rîșcani	OSD, str. Independenței, 50, ap. 22, scara II	PJ	30.10.2023	9:00	10:15		75 min	75 min	5		5	P		Lucrări de montare str. Independenței, 50, ap. 22, scara II
105	Rîșcani	or. Rîșcani	OSD, str. Șevcenko, 2, de la PRG-14	PM	01.11.2023	9:00	16:00		420 min	420 min	100		100	P		Schimbarea PRG-14, conform planului de investiții
106	Rîșcani	or. Rîșcani	OSD, str. Lucașăul, str. Prieteniei, de la PRG-3	PM	03.11.2023	9:00	16:00		420 min	420 min	47		47	P		Schimbarea PRG-3, conform planului de investiții
107	Rîșcani	or. Rîșcani	OSD, str. Eternității, 3, ap. 12, scara I	PJ	02.11.2023	9:00	10:20		80 min	80 min	5		5	P		Lucrări de montare str. Eternității, 3, ap. 12, scara I
108	Rîșcani	or. Rîșcani	OSD, str. Eternității, 5, scara I, II, III	PJ	15.11.2023	9:00	10:20		80 min	80 min	5		5	P		Schimbarea contorului de uz general
109	Rîșcani	or. Rîșcani	OSD, str. Independenței, 13, scara IV	PJ	15.11.2023	9:00	10:30		90 min	90 min	20		20	P		Schimbarea contorului de uz general
110	Rîșcani	or. Rîșcani	OSD, str. Independenței, 19, scara I	PJ	15.11.2023	9:00	10:30		90 min	90 min	16		16	P		Schimbarea contorului de uz general
111	Rîșcani	or. Rîșcani	OSD, str. Trandafirilor, 23, ap. 3, scara I	PJ	28.11.2023	9:00	10:20		80 min	80 min	5		5	P		Lucrări de montare str. Trandafirilor, 23, ap. 3, scara I

Nr. do	Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN conectată a OST/OSD	Nivelul de presiune (mărită PI / micșorată PM / joasă PJ)	Data întreruperii	Ora întreruperii	Ora restabilirii serviciului	Durata întreruperii			Numărul locurilor de consum, afectate de întrerupere (NCI)			Cauza întreruperii		
								OST	OSD	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programat/ Neprogramat (PN)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată
	I	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
112	Rîșcani	or.Rîșcani	OSD, str.Independenței, 48, ap.31, scara III	PJ	29.11.2023	9:00	10:20		80 min	80 min	5		5	P		Lucrări de montare str.Independenței, 48, ap.31, scara III
113	Rîșcani	or.Rîșcani	OSD, str.Trandafirilor, 17, ap.18, scara II	PJ	29.11.2023	9:00	10:20		80 min	80 min	5		5	P		Lucrări de montare str.Trandafirilor, 17, ap.18, scara II
114	Rîșcani	or.Rîșcani	OSD, str.Independenței, 50, ap.20, scara II	PJ	01.12.2023	9:00	10:20		80 min	80 min	5		5	P		Lucrări de montare str.Independenței, 50, ap.20, scara II
115	Rîșcani	or.Rîșcani	OSD, str.Independenței, 50, ap.17, scara II	PJ	01.12.2023	9:00	10:20		80 min	80 min	5		5	P		Lucrări de montare str.Independenței, 50, ap.17, scara II
116	Rîșcani	or.Rîșcani	OSD, str.Independenței, 19, ap.24, scara II	PJ	01.12.2023	9:00	10:20		80 min	80 min	5		5	P		Lucrări de montare str.Independenței, 19, ap.24, scara II
117	Rîșcani	or.Rîșcani	OSD, str.Independenței, 48, ap.28, scara II	PJ	06.12.2023	9:00	10:20		80 min	80 min	5		5	P		Lucrări de montare str.Independenței, 48, ap.28, scara II
118	Rîșcani	or.Rîșcani	OSD, str.Trandafirilor, 17, ap.21, scara II	PJ	08.12.2023	9:00	10:20		80 min	80 min	5		5	P		Lucrări de montare str.Trandafirilor, 17, ap.18, ap.21, scara II
119	Rîșcani	or.Rîșcani	OSD, str.M.Costin, 4, ap.14, scara I	PJ	27.12.2023	9:00	10:20		80 min	80 min	5		5	P		Lucrări de montare str.M.Costin, 4, ap.14, scara I

**Registrul întreruperilor în livrarea gazelor naturale consumatorilor finali
în filiala „Fălești-gaz” pentru a.2023**

Nr. d/o	Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de CN deconectată a OST/OSD	Nivelul de precizie (inalta PJ / medie PM / joasa PJ)	Data întreruperii	Ora începerii	Ora restabilirii serviciului	Durata întreruperii			Numărul locurilor de consum afectate de întrerupere (NG)			Cauza întreruperii		
								OST	OSD	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programat/ Nprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct.18	Descriere detaliată
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Trimestrul I																
1	Fălești	or.Fălești	str. Victoriei, 11	PJ	05.01.2023	8:30	9:40	70 min	15	15	15	P		Racordarea la rețea		
2	Fălești	or.Fălești	str.Moldovei, 2	PJ	20.02.2023	8:30	10:00	90 min	5	5	5	P		Racordarea la rețea în bloc locativ		
3	Fălești	or.Fălești	str. Victoriei, 11	PJ	06.03.2023	9:30	10:30	60 min	8	8	8	P		Racordarea la rețea în bloc locativ		
4	Fălești	or.Fălești	str.Șt.cel Mare, 58	PJ	30.03.2023	8:30	9:40	70 min	8	8	8	P		Racordarea la rețea		
Trimestrul II																
5	Fălești	s.Popovca	PRG 10	PJ	04.04.2023	8:30	9:40	70 min	32		32	P		Încercarea la etanșitate a gazoductului		
6	Fălești	or.Fălești	str. Victoriei, 11	PJ	05.04.2023	8:30	10:00	90 min	81		81	P		Încercarea la etanșitate a gazoductului		
7	Fălești	or.Fălești	str.M.Eminescu, 43/A, ap.42	PJ	19.04.2023	9:30	11:00	90 min	8		8	P		Racordarea la rețea		
8	Fălești	or.Fălești	str.Șt.cel Mare, 3/3	PJ	03.05.2023	9:00	10:00	60 min	7		7	P		Racordarea la rețea		
9	Fălești	sat.Pirița	PRG 16, PRG 24, PRG 29	PJ	02.05.2023	9:30	10:30	60 min	26		26	P		Încercarea la etanșitate a gazoductului		
10	Fălești	or.Fălești	str.Cart. Victoriei, 13	PJ	05.05.2023	9:00	12:00	180 min	20		20	P		Încercarea la etanșitate a rețelelor interioare		
11	Fălești	sat.Pirița	PRG 32, PRG1, PRG2, PRG3	PJ	16.05.2023	9:00	14:00	300 min	61		61	P		Încercarea la etanșitate a rețelelor exterioare		
12	Fălești	or.Fălești	str.Șt.cel Mare, 2/A, ap.10	PJ	17.05.2023	9:00	10:30	90 min	5		5	P		Racordarea la rețea		

Nr d/o	Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune (mădiă P1 / medie PM / joasă P2)	Data intreruperii	Ora intreruperii	Ora restabilirii serviciului	Durata intreruperii			Numărul locurilor de consum, afectate de intrerupere (NC)				Cauza intreruperii		
								OST	OSD	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programat/ Neprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct.18	Descriere detaliată	
	1	2	3	4	5	6	6'	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
13	Fălești	sat.Pîrlița	PRG 4, PRG 5, PRG 21	PJ	18.05.2023	9:30	14:00		270 min	270 min	50		50	P		Încercarea la etanșeitate a rețelelor exterioare	
14	Fălești	sat.Pîrlița	spre PRG 6	PM	22.05.2023	9:00	10:00	1	60 min	60 min	1		1	P		Schimbarea dispozitivului de închidere	
15	Fălești	sat.Pîrlița	PRG 2	PM	29.05.2023	8:45	10:15	19	90 min	90 min	19		19	P		Schimbarea dispozitivului de închidere	
16	Fălești	sat.Pîrlița	PRG 20, PRG 8, PRG11	PJ	01.06.2023	9:00	11:00	56	120 min	120 min	56		56	P		Încercarea la etanșeitate a rețelelor exterioare	
17	Fălești	sat.Pîrlița	PRG 16	PM	05.06.2023	9:00	10:00	3	60 min	60 min	3		3	P		Schimbarea dispozitivului de închidere	
18	Fălești	sat.Pîrlița	PRG 5	PM	08.06.2023	9:00	10:00	17	60 min	60 min	17		17	P		Schimbarea dispozitivului de închidere	
19	Fălești	or.Fălești	str.Șt.cel Mare, 58	PJ	12.06.2023	9:00	12:10	49	190 min	190 min	49		49	P		Încercarea la etanșeitate a rețelelor interioare	
20	Fălești	sat.Mărândeni	PRG 22, PRG 20	PJ	14.06.2023	9:00	11:00	38	120 min	120 min	38		38	P		Încercarea la etanșeitate a rețelelor exterioare	
21	Fălești	or.Fălești	str.Șt.cel Mare, 4/D, ap.22	PJ	15.06.2023	9:00	10:30	6	90 min	90 min	6		6	P		Racordarea la rețea	
22	Fălești	sat.Popovca	PRG 4	PM	15.06.2023	9:00	11:00	13	120 min	120 min	13		13	P		Schimbarea dispozitivului de închidere	
23	Fălești	or.Fălești	str.31 August, 24	PJ	19.06.2023	9:00	11:15	57	135 min	135 min	57		57	P		Încercarea la etanșeitate a rețelelor interioare	
24	Fălești	sat.Egorovca	sat.Egorovca	PM	20.06.2023	21:05	10:35	103	810 min	810 min	103		103	N	AT	A fost deteriorat gazoductului subteran din PE d 63 mm, ca rezultat al efectuării lucrărilor de terasament fără coordonarea cu OSD. S-a produs reparația conductei de gaze de presiune medie și restabilirea alimentării cu gaze după localizarea și lichidarea incidentului	
25	Fălești	or.Fălești	PRG 28, PRG 29, PRG 15, PRG 21	PJ	20.06.2023	9:00	13:15	209	255 min	255 min	209		209	P		Încercarea la etanșeitate a rețelelor interioare	
26	Fălești	sat.Popovca	PRG 12	PM	22.06.2023	9:00	10:00	5	60 min	60 min	5		5	P		Schimbarea dispozitivului de închidere	
27	Fălești	sat.Răuțel	PRG 28	PM	26.06.2023	9:00	10:30	25	90 min	90 min	25		25	P		Schimbarea dispozitivului de închidere	

Nr. d/o	Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN, deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune (măză PJ / medie PM / joasă PJ)	Data intreruperii	Ora intreruperii	Ora restabilirii serviciului	Durata intreruperii			Numărul locurilor de consum, afectate de intrerupere (NCI)			Cauza intreruperii		
								OST	OSD	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programat/ Neprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct.18	Descriere detaliată
	1	2	3	4	5	6	6'	7	8	9	10	11	12	13	14	15
28	Fălești	or.Fălești	PRG 16, PRG 43, PRG 37	PJ	29.06.2023	9:00	13:30		270 min	270 min	122	122	P			Încercarea la etanșeitate a rețelelor exterioare
Trimestrul III																
29	Fălești	sat.Pirlița	PRG-30	PM	02.07.2023	9:00	10:00		60 min	60 min	6	6	P			Schimbarea dispozitivului de închidere
30	Fălești	or.Fălești	PRG-39	PM	05.07.2023	9:00	13:15		255 min	255 min	136	136	P			Schimbarea PRG-conform planului de investiții
31	Fălești	or.Fălești	str.Bălțului, 14	PJ	05.07.2023	9:00	13:15		255 min	255 min	56	56	P			Încercarea la etanșeitate a rețelelor interioare
32	Fălești	sat.Răuțel	PRG-18	PJ	10.07.2023	9:00	13:15		255 min	255 min	41	41	P			Schimbarea PRG conform planului de investiții
33	Fălești	or.Fălești	PRG-33,PRG-38, PRG-37	PJ	11.07.2023	9:00	14:15		315 min	315 min	286	286	P			Încercarea la etanșeitate a rețelelor interioare
34	Fălești	or.Fălești	str.M.Eminescu, 45, ap.43	PJ	18.07.2023	9:00	12:00		180 min	180 min	5	5	P			Racordarea la rețea
35	Fălești	or.Fălești	str.Moldovei, 2, ap.13	PJ	19.07.2023	9:00	11:00		120 min	120 min	6	6	P			Racordarea la rețea
36	Fălești	or.Fălești	str.Bălțului, 13/1, ap.15	PJ	20.07.2023	9:00	10:30		90 min	90 min	3	3	P			Racordarea la rețea
37	Fălești	sat.Egorovca	sat.Egorovca	PM	20.07.2023	15:30	18:40		190 min	190 min	97	2	99	N	AT	În urma executării lucrărilor de terasament, fără coordonare cu OSD, a fost deteriorat gazoductul subteran de presiune medie PE Ø75 mm. S-a reparat conducta de gaze și s-a restabilit alimentarea cu gaze naturale după localizarea și lichidarea incidentului
38	Fălești	sat.Egorovca	sat.Egorovca	PM	24.07.2023	18:45	22:05		200 min	200 min	45	45	45	N	AT	A fost deteriorat gazoductului subteran din PE Ø90 mm, ca rezultat al efectuării lucrărilor de terasament fără coordonarea cu OSD. A fost efectuată reparația conductei de gaze și restabilirea alimentării cu gaze a consumatorilor
39	Fălești	or.Fălești	PRG-15	PM	24.07.2023	9:00	14:15		315 min	315 min	97	97	P			Schimbarea PRG conform planului de investiții

Nr. d/o	Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune (maximă PI / medie PM / joasă PJ)	Data intreruperii	Ora intreruperii	Ora restabilirii serviciului	Durata intreruperii			Numărul lucrurilor de consum, afectate de intrerupere (NC)					Cauza intreruperii		
								OST	OSD	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programat/ Noprogramat (P/N)	Cauza conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată		
	1	2	3	4	5	6	6'	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
40	Fălești	or.Fălești	PRG-40, PRG-35	PJ	07.08.2023	9:00	14:30		330 min	330 min	247		247	P				
41	Fălești	or.Fălești	PRG-9	PM	08.08.2023	9:00	14:00		300 min	300 min	47		47	P				
42	Fălești	sat.Răuțel	PRG-1	PM	14.08.2023	9:00	14:00		300 min	300 min	51		51	P				
43	Fălești	or.Fălești	str.Băițului, 17, ap.26	PJ	18.08.2023	9:00	10:00		60 min	60 min	3		3	P				
44	Fălești	sat.Egorovca	sat.Egorovca	PM	23.08.2023	14:05	19:35		330 min	330 min	101	2	103	N	AT			
45	Fălești	sat.Pirlița	PRG-34	PM	04.09.2023	9:00	14:00		300 min	300 min	8		8	P				
46	Fălești	or.Fălești	str.T.Ciorbă, 3	PM	15.09.2023	14:35	21:05		390 min	390 min	77		77	N	AT			
Trimestrul IV																		
47	Fălești	or.Fălești	str. Victoriei, 15, ap.22	PJ	02.11.2023	8:30	10:00		90 min	90 min	9		9	P				
48	Fălești	or.Fălești	str.Ștefan cel Mare, 36	PM	04.12.2023	8:30	16:00		450 min	450 min	891		891	P				

**Registrul întreruperilor în livrarea gazelor naturale consumatorilor finali
în filiala „Sîngerei-gaz” pentru a.2023**

Nr. d/o	Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune (inaltă P1 / medie PM / joasă P2)	Data întreruperii	Ora întreruperii	Ora Restabilirii serviciului	Durata întreruperii			Numărul locurilor de consum, afectate de întrerupere (NGC)				Cauza întreruperii		
								OST	OSD	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programat/ Neprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct.18	Descriere detaliată	
	1	2	3	4	5	6	6'	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Trimestrul II																	
1	Sîngerei	sat.Biruința	OSD, PRG 2 str.G.Musicescu, 4, col.1	PJ	04.04.23	10:00	14:30		270 min	270 min	13		13	P		Verificarea la etanșitate a gazoductului de presiune joasă	
2	Sîngerei	sat.Sîngerei Noi	OSD, PRG 13	PJ	11.04.23	10:00	14:00		240 min	240 min	26		26	P		Verificarea la etanșitate a gazoductului de presiune joasă	
3	Sîngerei	sat.Țiplețești	OSD, PRG 1	PJ	18.04.23	10:00	14:00		240 min	240 min	14		14	P		Verificarea la etanșitate a gazoductului de presiune joasă	
4	Sîngerei	sat.Biruința	OSD, PRG 2, str.G.Musicescu, 4, col.2,3	PJ	04.05.23	10:00	14:30		270 min	270 min	24		24	P		Verificarea la etanșitate a gazoductului de presiune joasă	
5	Sîngerei	sat.Sîngerei Noi	OSD, PRG 26	PJ	10.05.23	10:00	14:00		240 min	240 min	30		30	P		Verificarea la etanșitate a gazoductului de presiune joasă	
6	Sîngerei	sat.Biliceni Noi	OSD, Gazoduct de presiune medie	PM	11.05.23	10:00	16:00		360 min	360 min	120	3	120	P		Verificarea la presiune de control a gazoductului de presiune medie	
7	Sîngerei	sat.Țiplețești	OSD, PRG 2	PJ	17.05.23	10:00	14:00		240 min	240 min	16		16	P		Verificarea la etanșitate a gazoductului de presiune joasă	
8	Sîngerei	sat.Țiplețești	OSD, PRG 3	PJ	23.05.23	10:00	14:00		240 min	240 min	17		17	P		Verificarea la etanșitate a gazoductului de presiune joasă	
9	Sîngerei	sat.Heciul Vechi	OSD, Gazoduct de presiune înaltă	PJ	01.06.23	18:37	22:37		240 min	240 min	148		148	N	AT	A fost deteriorat gazoductul de presiune înaltă, în urma efectuării lucrărilor de terasament fără coordonarea cu OSD. A fost reparat gazoductul și s-a efectuat livrarea repetată a gazelor naturale consumatorilor	

Nr. d/o	Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune (finală PJ / medie PM / joasă PJ)	Data intreruperii	Ora intreruperii	Ora Restabilirii serviciului	Durata intreruperii			Numărul locurilor de consum, afectate de intrerupere (NC)				Cauza intreruperii	
								OST	OSD	Total	Locuri de consum ale consum-ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programat/ Neprogramat (PN)	Cauza conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată
	1	2	3	4	5	6	6'	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10	Singerei	sat.Biruința	OSD, PRG 2, str.Prieteniei, 15/A, col.1	PJ	06.06.23	10:00	14:00		240 min	240 min	10		10	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului de presiune joasă
11	Singerei	sat.Mindreștii Noi	OSD, PRG 4	PJ	12.06.23	10:00	14:00	7	240 min	240 min	7		7	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului de presiune joasă
12	Singerei	sat.Sîngerei Noi	OSD, PRG 43	PJ	20.06.23	10:00	14:00	30	240 min	240 min	30		30	P		Montarea a 2 robinete, conform planului de investiții
13	Singerei	s.Țiplețești	OSD, PRG 4	PJ	21.06.23	10:00	14:00	11	240 min	240 min	11		11	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului de presiune joasă
14	Singerei	sat.Sîngerei Noi	OSD, PRG 16	PJ	22.06.23	10:00	14:00	17	240 min	240 min	17		17	P		Montarea a 2 robinete, conform planului de investiții
Trimestrul III																
15	Singerei	sat.Biruința	OSD, PRG-2, str.Prieteniei, 15/A, col.2	PJ	06.07.23	10:00	14:00	12	240 min	240 min	12		12	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului de presiune joasă
16	Singerei	sat.Marinești	OSD, PRG-9	PJ	11.07.23	10:00	14:00	22	240 min	240 min	22		22	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului de presiune joasă
17	Singerei	sat.Biruința	OSD, PRG-9	PM	12.07.23	9:30	17:00	542	450 min	450 min	7		549	P		Schimbarea PRG-9, conform planului de investiții
18	Singerei	sat.Heciul Vechi	OSD, Gazoduct de presiune medie	PM	17.07.23	10:00	16:00	21	360 min	360 min	21		23	P		Verificare la presiune de control a gazoductului de presiune medie
19	Singerei	sat.Țiplețești	OSD, PRG-5	PJ	18.07.23	10:00	14:00	6	240 min	240 min	6		6	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului de presiune joasă
20	Singerei	sat.Țiplețești	OSD, PRG-7	PJ	25.07.23	10:00	14:00	32	240 min	240 min	32		32	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului de presiune joasă
21	Singerei	sat.Biruința	OSD, PRG-2, str.Prieteniei, 15/A, col.3	PJ	03.08.23	10:00	14:00	14	240 min	240 min	14		14	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului de presiune joasă
22	Singerei	sat.Mindreștii Noi	OSD, PRG-3	PJ	09.08.23	10:00	14:00	6	240 min	240 min	6	1	7	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului de presiune joasă
23	Singerei	sat.Mindreștii Noi	OSD, PRG-2	PJ	17.08.23	10:00	14:00	9	240 min	240 min	9		9	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului de presiune joasă
24	Singerei	sat.Sîngerei Noi	OSD, PRG-22	PJ	17.08.23	9:30	17:00	30	450 min	450 min	30		30	P		Schimbarea PRG-22, conform planului de investiții
25	Singerei	sat.Mindreștii Noi	OSD, PRG-3	PJ	22.08.23	10:00	14:00	11	240 min	240 min	11		11	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului de presiune joasă
26	Singerei	sat.Coșcodeni	OSD, PRG-2	PJ	29.08.23	9:30	17:00	10	450 min	450 min	10		10	P		Schimbarea PRG-2, conform planului de investiții

Nr. d/o	Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune (inalta PI / medie PM / joasa PJ)	Data intreruperii	Ora intreruperii	Ora Restabilirii serviciului	Durata intreruperii			Numărul locurilor de consum, afectate de intrerupere (NCI)			Cauza intreruperii		
								OST	OSD	Total	Locuri de consum ale consum. ale CC	Locuri de consum ale consum. ale CN	Total (10+11)	Programat/ Neprogramat (PN)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată
	1	2	3	4	5	6	6'	7	8	9	10	11	12	13	14	15
27	Singerei	sat. Coșcodeni	OSD, PRG-18	PJ	05.09.23	9:30	17:00		450 min	450 min	5		5	P		Schimbarea PRG-18 conform planului de investiții
28	Singerei	sat. Coșcodeni	OSD, PRG-1	PJ	06.09.23	9:30	17:00		450 min	450 min	21		21	P		Schimbarea PRG-1, conform planului de investiții
29	Singerei	sat. Marinești	OSD, PRG-5	PJ	14.09.23	10:00	14:00		240 min	240 min	10		10	P		Verificarea la etanșitate a gazoductului de presiune joasă
30	Singerei	sat. Mîndreștii Noi	OSD, PRG-4	PJ	19.09.23	10:00	14:00		240 min	240 min	14		14	P		Verificarea la etanșitate a gazoductului de presiune joasă
31	Singerei	sat. Singerei Noi	OSD, Gazoduct de presiune medie	PM	20.09.23	9:30	12:30		180 min	180 min	20		20	N	AT	A fost deteriorat gazoductul de presiune medie, în urma efectuării lucrărilor de terasament. A fost reparat gazoductul și s-a efectuat livrarea repetată a gazelor naturale consumatorilor
32	Singerei	sat. Mîndreștii Noi	OSD, PRG-5	PJ	21.09.23	10:00	14:00		240 min	240 min	24		24	P		Verificarea la etanșitate a gazoductului de presiune joasă

Tabelul 2

**Nivelul indicatorilor generali de continuitate
în rețeaua de distribuție a gazelor naturale
în cadrul SRL "Bălți-gaz" pentru anul 2023
(pentru întreruperile programate)**

Rețeaua de distribuție (raionul)	Cauza întreruperilor	Numărul total de locuri de consum (NCt)	SAIDI (minute)	SAIFI (întreruperi)	CAIDI (minute)
Bălți	P	44036	345.5191	0.2579	1339.4912
Glodeni	P	5238	33.6732	0.0895	376.0768
Rîșcani	P	8052	87.9757	0.3177	276.9273
Fălești	P	6042	144.0351	0.4695	306.7536
Sîngerei	P	3380	124.1361	0.3355	370.0000
Total pe întreprindere	P	66748	260.5304	0.2750	993.1316

Inginer șef



G.Gînga

Tabelul 2

**Nivelul indicatorilor generali de continuitate
în rețeaua de distribuție a gazelor naturale
în cadrul SRL "Bălți-gaz" pentru anul 2023
(pentru întreruperile neprogramate)**

Rețeaua de distribuție (raionul)	Cauza întreruperilor	Numărul total de locuri de consum (NCt)	SAIDI (minute)	SAIFI (întreruperi)	CAIDI (minute)
Bălți	CI	44036	0.2975	0.0030	100.0000
	CS	44036	0.0000	0.0000	0.0000
	AT	44036	2.5734	0.0068	376.4917
Glodeni	CI	5238	0.0000	0.0000	0.0000
	CS	5238	0.5536	0.0008	725.0000
	AT	5238	0.0000	0.0000	0.0000
Rîșcani	CI	8052	0.0000	0.0000	0.0000
	CS	8052	0.0000	0.0000	0.0000
	AT	8052	0.4812	0.0031	155.0000
Fălești	CI	6042	0.0000	0.0000	0.0000
	CS	6042	0.0000	0.0000	0.0000
	AT	6042	29.0070	0.0707	410.4450
Sîngerei	CI	3380	0.0000	0.0000	0.0000
	CS	3380	0.0000	0.0000	0.0000
	AT	3380	11.5740	0.0497	232.8571
Total pe întreprindere	CI	66748	0.1963	0.0020	65.9735
	CS	66748	0.0434	0.00006	56.8938
	AT	66748	4.9676	0.0138	316.0277

Inginer șef



G.Gînga

Tabelul 3

**Indicatori garantați de continuitate în livrarea gazelor naturale
în cadrul SRL "Bălți-gaz" pentru anul 2023**

Punct din Regulament	Descriere		Nr. de întreruperi	Mențiuni
Pct. 14, sbp. 1), lit. a)	Întreruperi programate legate de efectuarea lucrărilor de către OSD:			
	(1) de montare a unui echipament de măsurare instalat la bloc/scara blocului, instalare sau reamplasare prin sudare a unui echipament de măsurare la un consumator casnic;	Total	153	
		Cu durata mai mare de 5 ore	0	
	(2) lucrări de montare, instalare sau reamplasare a aparatelor de utilizare pentru încălzire locală dintr-un apartament din blocul locativ, care necesită întreruperea parțială sau integrală a livrării gazelor naturale consumatorilor finali din bloc;	Total	173	
		Cu durata mai mare de 2 ore	33	
Pct. 14, sbp. 1), lit. b)	Întreruperi programate legate de efectuarea lucrărilor de către OSD de verificare la etanșeitate, de reparație, de înlocuire a unui sector sau a unui element al rețelei de gaze naturale, de racordare a obiectului, strămutare a rețelelor de gaze naturale, necesare pentru exploatarea fiabilă a rețelei de gaze naturale cu presiune joasă și medie			
	(1) cu întreruperea livrării gazelor naturale la cel mult 100 de locuri de consum ale consumatorilor finali;	Total	279	
		Cu durata mai mare de 36 ore	0	
	(2) cu întreruperea livrării gazelor naturale a cel mult 101 până la 200 de locuri de consum ale consumatorilor finali;	Total	13	
		Cu durata mai mare de 48 ore	0	
	(3) cu întreruperea livrării gazelor naturale a cel mult 201-500 de locuri de consum ale consumatorilor finali;	Total	6	
	Cu durata mai mare de 72 ore	0		
(4) cu întreruperea livrării gazelor naturale la 501 de locuri de consum ale consumatorilor finali și mai mult.	Total	3		
	Cu durata mai mare de 120 ore	0		
Pct. 14, sbp. 1), lit. b)	Întreruperi neprogramate legate de lichidarea consecințelor avariilor sau incidentelor, inclusiv:			
	(1) cu întreruperea livrării gazelor naturale la cel mult 100 de locuri de consum ale consumatorilor finali;	Total	10	
		Cu durata mai mare de 36 ore	0	
	(2) cu întreruperea livrării gazelor naturale a cel mult 101 până la 200 de locuri de consum ale consumatorilor finali;	Total	5	
		Cu durata mai mare de 48 ore	0	
	(3) cu întreruperea livrării gazelor naturale a cel mult 201-500 de locuri de consum ale consumatorilor finali;	Total	0	
	Cu durata mai mare de 72 ore	0		
(4) cu întreruperea livrării gazelor naturale la 501 de locuri de consum ale consumatorilor finali și mai mult.	Total	0		
	Cu durata mai mare de 120 ore	0		

Punct din Regulament	Descriere		Nr. de întreruperi	Mențiuni
Pct. 14, sbp. 1), lit. c)	Întreruperi programate legate de efectuarea lucrărilor de către OSD de verificare la etanșeitate, reparație, înlocuire a unui sector sau a unui element, racordarea obiectului, necesare pentru exploatarea fiabilă a rețelelor de gaze	Total	0	
		Cu durata mai mare de 120 ore	0	
	Întreruperi neprogramate legate de lichidarea consecințelor avariilor sau incidentelor	Total	0	
		Cu durata mai mare de 120 ore	0	
Evaluarea continuității în alimentarea cu GN a consumatorilor finali – Numărul întreruperilor				
Punct din Regulament	Descriere		TOTAL:	Mențiuni
Pct. 14, sbp. 2),	<i>Numărul total al locurilor de consum, afectate de întreruperi pe parcursul anului de gestiune</i>	Total	19422	
		Locuri de consum pentru care a fost depășit numărul admis de întreruperi	0	
Informații privind respectarea obligației de plată a compensațiilor, prevăzută la pct. 15				
Numărul de cazuri de plată a compensațiilor, conform pct. 15			0	
Suma compensațiilor achitate, lei			0	

Inginer șef



G.Gînga

Tabelul 4

**Reclamații ale consumatorilor finali
cu privire la presiunea gazelor naturale
în cadrul SRL "Bălți-gaz" pentru a. 2023**

1	Numărul de reclamații referitor la presiunea necorespunzătoare a gazelor naturale livrate	0
2	Numărul de cazuri în care măsurarea presiunii gazelor naturale s-a efectuat în termen normativ (pct. 27 - 5 zile lucrătoare).	0
3	Numărul de reclamații referitor la presiunea gazelor naturale, la care s-a oferit un răspuns în termen normativ (pct. 24 - 15 zile lucrătoare).	0
4	Valoarea indicatorului ICD1 (pct. 25)	
5	Numărul de compensații achitate	0
6	Suma compensațiilor achitate conform pct.	0

Inginer șef



G.Gînga

Tabelul 5

**Calitatea relațiilor dintre operatorii de sistem și consumatorii finali
în cadrul SRL "Bălți-gaz" pentru a. 2023**

Informarea despre întreruperile neprogramate de către OSD	
Numărul total al locurilor de consum (locuri de consum racordate la rețeaua OSD), afectate de întreruperile neprogramate din rețeaua de distribuție (pct. 37, lit. b) – N_{UA})	1056
Numărul locurilor de consum (locuri de consum racordate la rețeaua OSD), informate în termen normativ de până la 12 ore (pct. 37, lit. b) – N_{U12})	1043
Indicator de calitate IC_2^2 , calculat conform pct. 37, lit. b)	98.8%
Informarea despre întreruperile programate de către OSD	
Numărul total al locurilor de consum (locuri de consum racordate la rețeaua OSD), afectate de întreruperile <u>programate</u> din rețeaua de distribuție (pct. 45, 46 – N_{Uafect})	18366
Numărul locurilor de consum (locuri de consum racordate la rețeaua OSD), informați în termen normativ de până la 3 zile calendaristice (pct. 48 – N_{U3})	18366
Indicator de calitate IC_2^3 , calculat conform pct. 48	100%
Informarea despre montarea/demontarea/înlocuirea echipamentului de măsurare (pct. 50)	
Numărul total de cazuri de montare/demontare/înlocuire a echipamentelor de măsurare	12694
Numărul cazurilor în care au fost respectate data prestabilită și intervalul normativ	12694
Numărul de compensații achitate	0
Suma compensațiilor achitate conform pct. 50'	0
Eliberarea avizului de racordare solicitanților (pct. 53)	
Numărul total al cererilor pentru eliberarea avizelor de racordare la rețeaua de GN (pct. 53 - $N_{TC\ racord}$)	1110
Numărul avizelor de racordare/refuzurilor argumentate, eliberate în termen normativ de cel mult 15 zile calendaristice (pct. 53 – N_{15})	1110
Indicatorul de calitate IC_3 , calculat conform pct. 53	100%
Numărul de compensații achitate	0
Suma compensațiilor achitate conform pct. 53	0
Racordarea la rețeaua de gaze naturale (pct. 55)	
Numărul total de cereri de racordare la rețeaua de gaze naturale, după cum urmează:	1026
numărul total al cererilor privind racordarea instalației noi	444
numărul total al cererilor privind modificarea instalației existente	582
Numărul solicitanților de punere sub presiune a instalației de utilizare în termen normativ de cel mult 4 zile lucrătoare:	1026
numărul cazurilor executate în termen	1026
Numărul de compensații achitate	0
Suma compensațiilor achitate conform pct. 56	0
Reconectarea instalației de utilizare la rețeaua de gaze naturale (pct. 57)	
Numărul total al cererilor privind reconectarea la rețeaua de gaze naturale	1420
Numărul reconectărilor la rețeaua de gaze naturale, efectuate în termen normativ de cel mult 2 zile lucrătoare	1420
Numărul de compensații achitate	0
Suma compensațiilor achitate conform pct. 58	0

Montarea unui alt echipament de măsurare în locul celui supus verificării metrologice, sau defectat nu din vina consumatorului casnic (pct. 59)

Numărul total de cazuri de demontare a echipamentelor de măsurare ale consumatorilor casnici cu scopul verificării metrologice sau în cazul defectării nu din vina consumatorului casnic, fără instalarea altui echipament de măsurare	0
Numărul de cazuri de restabilire a evidenței gazelor naturale în termen mai mare de 10 zile calendaristice	0
Numărul de compensații achitate	0
Suma compensațiilor achitate conform pct. 60	0

Inginer șef



G.Gînga

**Calculul duratei medii de procesare T_m
a cererilor privind eliberarea avizului de racordare
a SRL "Bălți-gaz" pentru anul 2023**

Denumire	Zile/cereri														T_m		
	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2		1	
Durata de procesare a cererilor, zile																	7.8
Numărul de cereri	3	12	12	15	62	142	209	130	176	157	129	57	2	1	3		1110

Inginer șef



G. Gînga

**Calculul duratei medii de procesare T_m
a reclamațiilor pe indicatorul relații dintre OSD și utilizatorii de sistem
a SRL "Bălți-gaz" pentru anul 2023**

Denumire	Zile/cereri								T_m
	4	5	6	7	8	9			
Durata de procesare a reclamațiilor, zile	4	5	6	7	8	9			6.5
Numărul de reclamații	2	1	1	1	1	2			8

Notă: Numărul total al reclamațiilor primite în anul 2023 constituie - 8. Toate au referință la indicatorul de calitate a relațiilor dintre OSD și utilizatorii de sistem

Director adjuncț



I. Godina